

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Май 2020

Абонент: ООО "ЖКС №2 Невского района"
Адрес: Елизарова пр-кт, д. 21, лит. А

Договор: 8806.038.1
Строит. адрес:
Телефон:

Телефон:

Узел учета:
Код УУТЭ:

Общий
12030

Источник: котельная 1 Невская

2-х-трубная схема

Режим (схема):

ОП: СП-0; МП: СП-0;

График: 147/71

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:

СЧУ943 № 14860

расходомер:
ПРЭМ-40-В1
ПРЭМ-40-В1
ПРЭМ-32-В1

25.12.2021

Термопреобр.:
КТПТР-05
КТПТР-05
ТЛТТ 15-2

Регим давления:
OP: СП-0; МП: СП-0;

ПРЭМ-40-В1
ПРЭМ-40-В1
ПРЭМ-32-В1

Расчетный алгоритм:
Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час:
Договорные нагрузки (ср. сут.), т/сут.:
Договорные расходы (ср. сут.), т/сут.:

зима:

Qот = 0,4078
Qот = 128,779

лето:

Qот = 0
Qот = 0

Qот = 0

Qот = 0,01
Qот = 0,01
Qот = 0,3356
Qот = 0,0987
Qот = 39,48

Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2020 по 22.05.2020

Учет отопления (ТВ-1)

Контроль ГВС (ТВ-2)

Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (визуал)	Т3	Т4	Р3	Р4	Qобщ
23.04.2020	24.00		131,14	110,29	20,85	64,19	39,96	24,23			133,65	111,18	22,47	133,65	111,18	22,47	0,01	0,3356			4,04
24.04.2020	24.00		128,98	110,45	18,53	64,02	39,87	24,15			131,42	111,29	20,13	131,42	111,29	20,13	0,01	0,0987			3,87
25.04.2020	24.00		129,40	110,05	19,35	64,39	39,63	24,76			131,92	110,96	20,96	131,92	110,96	20,96	0,01	0,0987			3,96
26.04.2020	24.00		130,42	109,84	20,58	64,84	39,92	24,92			133,02	110,67	22,35	133,02	110,67	22,35	0,01	0,0987			4,06
27.04.2020	24.00		129,57	110,09	19,48	63,99	39,65	24,34			132,08	110,94	21,14	132,08	110,94	21,14	0,01	0,0987			3,94
28.04.2020	24.00		129,83	110,04	19,79	64,61	39,87	24,75			132,41	110,88	21,53	132,41	110,88	21,53	0,01	0,0987			4,01
29.04.2020	24.00		129,05	109,64	19,41	63,80	39,24	24,56			131,50	110,51	20,99	131,50	110,51	20,99	0,01	0,0987			3,97
30.04.2020	24.00		130,71	109,60	21,11	64,28	39,21	25,06			133,22	110,42	22,80	133,22	110,42	22,80	0,01	0,0987			4,11
01.05.2020	24.00		130,36	109,98	20,38	63,88	39,20	24,68			132,85	110,78	22,07	132,85	110,78	22,07	0,01	0,0987			4,05
02.05.2020	24.00		129,71	110,35	19,36	64,49	40,05	24,43			132,23	111,20	21,03	132,23	111,20	21,03	0,01	0,0987			3,93
03.05.2020	24.00		128,00	111,10	16,90	64,20	40,55	23,65			130,46	112,03	18,43	130,46	112,03	18,43	0,01	0,0987			3,70
04.05.2020	24.00		130,79	110,64	20,15	64,22	40,61	23,60			133,31	111,58	21,73	133,31	111,58	21,73	0,01	0,0987			3,90
05.05.2020	24.00		130,40	110,68	19,72	64,52	41,13	23,39			132,95	111,61	21,34	132,95	111,61	21,34	0,01	0,0987			3,87
06.05.2020	24.00		129,57	111,12	18,45	64,76	41,62	23,13			132,13	112,09	20,04	132,13	112,09	20,04	0,01	0,0987			3,77
07.05.2020	24.00		129,68	111,59	18,09	64,38	41,28	23,11			132,20	112,54	19,66	132,20	112,54	19,66	0,01	0,0987			3,56
08.05.2020	24.00		115,03	96,53	18,50	64,11	39,57	24,54			117,23	97,30	19,93	117,23	97,30	19,93	0,01	0,0987			3,52
09.05.2020	24.00		110,03	92,48	17,55	64,10	39,19	24,91			112,17	93,19	18,98	112,17	93,19	18,98	0,01	0,0987			3,36
10.05.2020	24.00		109,08	92,72	16,36	64,23	39,34	24,89			111,20	93,44	17,76	111,20	93,44	17,76	0,01	0,0987			3,42
11.05.2020	24.00		110,64	92,04	18,60	63,71	39,54	24,18			112,74	92,75	19,99	112,74	92,75	19,99	0,01	0,0987			3,50
12.05.2020	24.00		110,79	91,16	19,63	62,77	38,17	24,61			112,88	91,80	21,08	112,88	91,80	21,08	0,01	0,0987			3,50
13.05.2020	24.00		110,06	91,25	18,81	63,79	38,57	25,23			112,24	91,80	20,44	112,24	91,80	20,44	0,01	0,0987			3,60
14.05.2020	24.00		110,08	91,14	18,94	64,53	38,46	26,07			112,11	91,59	20,52	112,11	91,59	20,52	0,01	0,0987			3,59
15.05.2020	24.00		110,00	90,93	19,07	64,04	38,22	25,82			112,46	91,23	21,23	112,46	91,23	21,23	0,01	0,0987			3,64
16.05.2020	24.00		110,34	90,59	19,75	64,15	38,03	26,12			111,99	91,79	20,20	111,99	91,79	20,20	0,01	0,0987			3,57
17.05.2020	24.00		109,87	91,13	18,74	64,00	38,01	25,99			113,71	91,64	22,07	113,71	91,64	22,07	0,01	0,0987			3,67
18.05.2020	24.00		111,54	90,96	20,58	64,05	38,06	25,99			113,71	91,64	22,07	113,71	91,64	22,07	0,01	0,0987			3,67
19.05.2020	24.00		64,52	47,26	17,26	70,62	35,56	35,05			65,81	47,59	18,22	65,81	47,59	18,22	0,01	0,0987			2,47
20.05.2020	24.00		11,44	0,00	11,44	54,77	30,86	-0,63			11,69	0,00	11,69	11,69	0,00	11,69	0,01	0,0987			0,77
21.05.2020	24.00		35,18	23,61	11,57	42,81	43,44	-0,63			35,86	24,06	11,80	35,86	24,06	11,80	0,01	0,0987			0,74
22.05.2020	23.97		66,16	56,68	9,48	41,36	40,38	0,97			67,42	57,75	9,67	67,42	57,75	9,67	0,01	0,0987			0,63
Итого	719,00		3342,37	2793,94	548,43	62,59	39,24	23,35			3407,04	2816,52	590,52	3407,04	2816,52	590,52	0,01	0,0987			102,40

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время

M1, Т

M2, Т

M3, Т

M4, Т

V3, куб.м

V4, куб.м

Vп, Т

Qобщ, Гкал

Треб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплотопосителя Упл, рассчитанный по среднему

1 час
1 час

0,15 Гкал
0,85 куб.м

Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):

6,97 °C

3,83 Гкал

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ:
Объем потребленного теплотопосителя Упл, м. куб.

98,72 Гкал
591,37 м.куб

