

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Май 2020

Абонент: ООО "ЖКС №2 Невского района"
 Адрес: Елизарова пр-кт, д. 33, лит. А ИТП
 Обслуживающая организация: Источник: котельная по адресу Елизарова пр. д. 41а

Договор: 8709.038.1
 Строит. адрес: УУТЭ поверены до: 03.12.2021
 Телефон: Схема подключения: 2-х трубная схема

Телефон: 24128

Узел учета: Код УУТЭ: 24128

Отопление: 24128
 График: 95/70

Установленные приборы: ВКТ-7 № 2069899 Часовые и суток- архивы в файлах:
 Вычислитель: расходомер: Сплн= 0,3
 Подающий трубопровод (М1) ПРЭМ-40-Д 0,3
 Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ-40-Д 0,3
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Вп)
 Расчетный алгоритм: зима: Q=М1*(t1-hвх)-М2*(t2-hвх) лето: Qгвс=М3*(t3-hвх)
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qот= 0,211 Qвент.= 0 Qтех.= 0 Qгвс.ср.= 0
 Договорные нагрузки (ср. сут.), Гкал/сут.: Qот.= 202,56 Qвент.= 0 Qтех.= 0 Qгвс.ср.= 0
 Договорные расходы (ср. сут.), т/сут.: Qот.= 202,56 Qвент.= 0 Qтех.= 0 Qгвс.ср.= 0

Дата	Тп час	НС	Учет отопления (ТВ-1)							Учет ГВС (ТВ-2)							Т3 °C	Т4 °C	Р3 кг/см2	Р4 кг/см2	Общ Гкал
			М1 Т	М2 Т	DM Т	T1 °C	T2 °C	DT °C	P1 кг/см2	P2 кг/см2	M3 Т	M4 Т	DM Т	V3 М3	V4 М3	DU (излив) М3					
23.04.2020	24.00		261.14	261.14	0.00	47.07	41.00	6.07													1.59
24.04.2020	24.00		261.02	261.02	0.00	46.23	40.33	5.90													1.55
25.04.2020	24.00		261.24	261.24	0.00	46.40	40.28	6.12													1.61
26.04.2020	24.00		261.30	261.30	0.00	46.05	40.05	6.00													1.58
27.04.2020	24.00		260.92	260.92	0.00	46.52	40.36	6.16													1.62
28.04.2020	24.00		260.53	260.53	0.00	46.58	40.45	6.13													1.60
29.04.2020	24.00		260.29	260.29	0.00	46.23	40.03	6.20													1.62
30.04.2020	24.00		260.41	260.41	0.00	46.53	40.14	6.39													1.67
01.05.2020	24.00		260.38	260.38	0.00	46.33	40.02	6.31													1.65
02.05.2020	24.00		260.25	260.25	0.00	43.08	37.98	5.10													1.33
03.05.2020	24.00		260.11	260.11	0.00	42.14	37.36	4.78													1.25
04.05.2020	24.00		260.01	260.01	0.00	44.28	39.00	5.28													1.38
05.05.2020	24.00		259.98	259.98	0.00	42.68	38.00	4.69													1.23
06.05.2020	24.00		259.95	259.95	0.00	40.82	36.74	4.08													1.07
07.05.2020	24.00		259.98	259.98	0.00	39.82	35.90	3.91													0.96
08.05.2020	24.00		260.06	260.06	0.00	37.43	34.11	3.32													0.88
09.05.2020	24.00		260.22	260.22	0.00	35.39	32.52	2.87													0.75
10.05.2020	24.00		260.16	260.16	0.00	35.17	32.32	2.85													0.75
11.05.2020	24.00		259.95	259.95	0.00	35.27	32.44	2.83													0.74
12.05.2020	24.00		259.91	259.91	0.00	37.52	33.85	3.67													0.96
13.05.2020	24.00		260.30	260.30	0.00	39.34	35.30	4.04													1.05
14.05.2020	24.00		260.50	260.50	0.00	38.94	34.91	4.03													1.05
15.05.2020	24.00		260.35	260.35	0.00	38.77	34.72	4.05													1.06
16.05.2020	24.00		260.50	260.50	0.00	38.59	34.53	4.06													1.06
17.05.2020	24.00		260.42	260.42	0.00	38.41	34.36	4.05													1.06
18.05.2020	24.00		260.57	260.57	0.00	38.52	34.48	4.04													1.06
19.05.2020	24.00		260.56	260.56	0.00	38.65	34.60	4.05													1.06
20.05.2020	24.00		260.70	260.70	0.00	38.73	34.66	4.07													1.07
21.05.2020	24.00		90.57	90.57	0.00	38.02	34.01	4.01													0.37
Среднее	24.00		102.45	102.45	0.00	38.73	32.49	6.24													0.64
Итого	720.00		7494.73	7494.73	0.00	41.27	36.56	4.71													1.18

Показания счетчиков на момент снятия данных:
 Дата, время М1, т М2, т М3, т М4, т V3, куб.м V4, куб.м Vп, т Qобщ, Гкал Тробо, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ,
 Объем потребленного теплоносителя Vизл изл.

8,94 °С
 35,28 Гкал
 0 час
 0 Гкал
 0 час
 0 Гкал
 0 час
 0 Гкал
 0 час
 0 Гкал

