

Отчет о теплоснабжении по приборам УЛТЗ за Май 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Ивановская ул. д. 19, лит. А  
 Обслуживающая организация: ООО "Энергосбыт-2"  
 Источник: котельная 2 Невская

Телефон:

Узел учета: Кап. УЛТЗ:

Общий 24305

Установленные приборы:  
 Вычислитель: ВКТ-7 № 205784  
 Подающий трубопровод (М1)  
 Обратный трубопровод (М2)  
 Подающий ГВС (М3)  
 Циркуляционный ГВС (М4)  
 Подпиточный трубопровод (Уп)

Часовые и суточные архивы в файлах:  
 Q=M1\*(t1-hвх)-M2\*(t2-hвх)  
 Qот = 0,4318  
 Qотв = 0  
 Qгвс = 0,0044  
 Qгвс.ср = 0,002  
 Qгвс.м = 0,8

Схема подключения:  
 Приборы УЛТЗ: доверены до: 20.12.2021  
 Термомонообр.: КТСП-Н  
 КТСП-Н  
 ТСП-Н

2-х трубная схема

Режим (схема): Преобр. давления:

ОП: СИ-11 КТЗ-3 ФРТ-6:

График: 149/70

Дата	Ти	НС	M1		M2		DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	DV (излив)	Уходит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			T	°C	T	°C																		
23.04.2020	24.00	*	150,52	150,52	0,00	64,62	43,01	21,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,33	19,33	0,00	0,00	3,26
24.04.2020	24.00	*	151,11	151,11	0,00	64,63	43,04	21,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,86	18,86	0,00	0,00	3,26
25.04.2020	24.00	*	150,63	150,63	0,00	64,34	42,57	21,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,84	17,84	0,00	0,00	3,28
26.04.2020	24.00	*	151,30	151,30	0,00	64,65	42,82	21,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,92	17,92	0,00	0,00	3,30
27.04.2020	24.00	*	150,90	150,90	0,00	64,65	42,72	21,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,36	18,36	0,00	0,00	3,31
28.04.2020	24.00	*	150,03	150,03	0,00	64,88	42,83	22,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,01	18,01	0,00	0,00	3,31
29.04.2020	24.00	*	147,64	147,64	0,00	64,25	42,04	22,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,62	17,62	0,00	0,00	3,35
30.04.2020	24.00	*	148,41	148,41	0,00	64,77	42,22	22,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,99	16,99	0,00	0,00	3,35
01.05.2020	24.00	*	149,16	149,16	0,00	64,84	42,34	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,24	17,24	0,00	0,00	3,36
02.05.2020	24.00	*	151,13	151,13	0,00	65,02	43,14	21,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,71	19,71	0,00	0,00	3,31
03.05.2020	24.00	*	152,30	152,30	0,00	64,55	43,35	21,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,73	20,73	0,00	0,00	3,23
04.05.2020	24.00	*	153,39	153,39	0,00	65,29	43,91	21,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,58	21,58	0,00	0,00	3,21
05.05.2020	24.00	*	152,23	152,23	0,00	64,94	43,88	21,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,30	22,30	0,00	0,00	3,15
06.05.2020	24.00	*	151,59	151,59	0,00	64,86	44,08	20,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,86	21,86	0,00	0,00	3,12
07.05.2020	24.00	*	150,69	150,69	0,00	64,87	43,93	20,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,63	21,63	0,00	0,00	3,16
08.05.2020	24.00	*	149,84	149,84	0,00	64,82	44,02	20,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,64	21,64	0,00	0,00	3,12
09.05.2020	24.00	*	150,21	149,88	0,33	64,62	44,02	20,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,48	22,48	0,00	0,00	3,10
10.05.2020	24.00	*	150,44	150,44	0,00	64,88	44,25	20,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,97	22,97	0,00	0,00	3,08
11.05.2020	24.00	*	150,54	150,54	0,00	64,86	44,45	20,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,42	21,42	0,00	0,00	3,13
12.05.2020	24.00	*	146,91	146,91	0,00	64,74	43,45	21,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	20,80	0,00	0,00	3,12
13.05.2020	24.00	*	147,26	147,26	0,00	64,56	43,40	21,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,42	21,42	0,00	0,00	3,18
14.05.2020	24.00	*	147,87	147,87	0,00	64,79	43,28	21,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,05	19,05	0,00	0,00	3,18
15.05.2020	24.00	*	149,60	149,60	0,00	64,43	43,19	21,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,54	18,54	0,00	0,00	3,18
16.05.2020	24.00	*	149,09	149,09	0,00	64,96	43,28	21,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,49	18,49	0,00	0,00	3,23
17.05.2020	24.00	*	149,04	149,04	0,00	64,66	43,17	21,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,76	19,76	0,00	0,00	3,13
18.05.2020	24.00	*	148,66	148,66	0,00	64,16	43,09	21,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,13	20,13	0,00	0,00	3,20
19.05.2020	24.00	*	148,36	148,36	0,00	64,80	43,26	21,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,78	20,78	0,00	0,00	3,19
20.05.2020	24.00	*	148,42	148,42	0,00	64,74	43,24	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,24	19,24	0,00	0,00	3,21
21.05.2020	24.00	*	146,99	146,99	0,00	64,32	42,50	21,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,12	20,12	0,00	0,00	3,26
22.05.2020	24.00	*	149,26	149,26	0,00	65,19	43,32	21,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,83	19,83	0,00	0,00	3,22
Среднее	24.00	*	149,78	149,78	0,02	64,72	43,26	21,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,83	19,83	0,00	0,00	3,22
Итого	720.00		4493,52	4492,86	0,66								0,00		0,00									96,51

Показаны счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Уп, т	Qобщ, Гкал	Траб, °С

Количество тепловой энергии ООО, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоносителя Визл, рассчитанный по среднему  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):  
 Количество потребленной тепловой энергии ООО:  
 Объем потребленного теплоносителя Улвс изл.

0 час  
 0 час  
 0 Гкал  
 0 куб.м  
 0 Гкал  
 6,79 °С  
 96,51 Гкал  
 0 м.куб

Филиал «Энергосбыт-2»  
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)  
 Абонентное управление  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 Представитель теплонаблюдающей организации  
 20 г.