Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 26 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Ивановская 26
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 206890

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206890-ч(с)-0520.txt
Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до _____

Txв, гр.С= 1

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40 п	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40 п	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.04.2020 по 22.05.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.04.20	24,00	-	101,10	101,10	0,00	66,99	40,68	26,31	7,00	5,00	2,66	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00			2,66
24.04.20	24,00	-	101,12	101,12	0,00	67,07	40,72	26,35	7,00	5,00	2,66	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00			2,66
25.04.20	24,00	-	99,51	99,51	0,00	67,03	40,28	26,75	7,00	5,00	2,66	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00			2,66
26.04.20	24,00	-	100,93	100,93	0,00	67,31	40,64	26,67	7,00	5,00	2,69	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00			2,69
27.04.20	24,00	-	101,18	101,18	0,00	67,14	40,60	26,54	7,00	5,00	2,69	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00			2,69
28.04.20	24,00	-	102,48	102,48	0,00	67,29	40,72	26,57	7,00	5,00	2,72	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00			2,72
29.04.20	24,00	-	100,29	100,29	0,00	67,21	40,20	27,01	7,00	5,00	2,71	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00			2,71
30.04.20	24,00	-	100,90	100,90	0,00	67,40	40,22	27,18	7,00	5,00	2,74	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00			2,74
01.05.20	24,00	-	101,01	101,01	0,00	66,64	39,89	26,75	7,00	5,00	2,70	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00			2,70
02.05.20	24,00	-	103,07	103,07	0,00	67,17	40,73	26,44	7,00	5,00	2,73	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00			2,73
03.05.20	24,00	-	102,93	102,93	0,00	67,07	41,06	26,01	7,00	5,00	2,68	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00			2,68
04.05.20	24,00	-	102,64	102,64	0,00	67,29	41,35	25,94	7,00	5,00	2,66	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00			2,66
05.05.20	24,00	-	102,56	102,56	0,00	67,11	41,63	25,48	7,00	5,00	2,61	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00			2,61
06.05.20	24,00	-	103,29	103,29	0,00	67,26	42,34	24,92	7,00	5,00	2,57	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00			2,57
07.05.20	24,00	-	103,66	103,66	0,00	66,63	41,99	24,64	7,00	5,00	2,55	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00			2,55
08.05.20	24,00	-	99,33	99,33	0,00	66,76	41,66	25,10	7,00	5,00	2,49	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00			2,49
09.05.20	24,00	-	92,28	92,28	0,00	67,58	41,12	26,46	7,00	5,00	2,44	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00			2,44
10.05.20	24,00	-	92,02	92,02	0,00	67,64	41,24	26,40	7,00	5,00	2,43	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00			2,43
11.05.20	24,00	-	92,38	92,38	0,00	67,44	41,50	25,94	7,00	5,00	2,40	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00			2,40
12.05.20	24,00	-	91,72	91,72	0,00	67,49	40,93	26,56	7,00	5,00	2,44	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00			2,44
13.05.20	24,00	-	90,14	90,14	0,00	66,50	40,13	26,37	7,00	5,00	2,38	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00			2,38
14.05.20	24,00	-	89,29	89,29	0,00	66,49	39,88	26,61	7,00	5,00	2,38	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00			2,38
15.05.20	24,00	-	90,05	90,05	0,00	66,97	39,89	27,08	7,00	5,00	2,44	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00			2,44
16.05.20	24,00	-	90,39	90,39	0,00	67,26	39,78	27,48	7,00	5,00	2,48	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00			2,48
17.05.20	24,00	-	89,74	89,74	0,00	67,36	39,78	27,58	7,00	5,00	2,48	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00			2,48
18.05.20	24,00	-	67,42	68,95	-1,53	57,43	34,69	22,74	7,00	5,00	1,48	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00			1,48
19.05.20	24,00	-	87,09	87,09	0,00	65,99	38,84	27,15	7,00	5,00	2,36	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00			2,36
20.05.20	24,00	-	87,07	87,07	0,00	66,70	39,50	27,20	7,00	5,00	2,37	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00			2,37
21.05.20	24,00	-	84,74	84,74	0,00	65,09	38,35	26,74	7,00	5,00	2,27	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00			2,27
22.05.20	24,00	-	86,88	86,88	0,00	66,68	39,32	27,36	7,00	5,00	2,38	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00			2,38
Среднее	24,00	-	95,24	95,29	-0,05	66,67	40,32	26,34	7,00	5,00	2,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,51
Итого	720,00		2857,21	2858,74	-1,53						75,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	75,25

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.04.20 00:00	5628,48	5628,48	0,00	-	0,00	0,00	174,77	-	-
	23.05.20 03:00	8496,52	8498,05	0,00	-	0,00	0,00	250,37	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **75,25** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

Общество с ограниченной ответственностью "Инфраструктура ЖКС №2 Невского района" Санкт-Петербург

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентское управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

«___»_____20___ г.