

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Май 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Ивановская ул, д. 7, лит. А ИТТЗ

Договор: 9072.038.1
 Строит. адрес: Схемы подключения: 2-х трубная схема

Телефон:

Узел учета:
 Код УТЭ:

Отопление
 28648

Источники: ТЭЦ ООО "Обуховозерно"

Схемы подключения: 2-х трубная схема

Режим (схема):
 Преобр. давления:

График: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
 Вычислитель: ВКТ-Г № 205543
 Подающий трубопровод (М1) расходомер:
 Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ
 Подающий ГВС (М3) ПРЭМ
 Циркуляционный ГВС (М4) ПРЭМ
 Подпиточный трубопровод (П) ПРЭМ

Приборы УТЭ поверены до: 20.12.2021
 Смах= 0
 Смах= 30
 КТСЛ-Н
 КТСЛ-Н

Термопреобр.:
 КТСЛ-Н
 КТСЛ-Н

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-tнв)-M2*(t2-tнв)
 Договорные нагрузки (ср. час): Гкал/час: Qот = 0,8841
 Договорные нагрузки (ср. сут.): Гкал/сут.: Qот = 265,23
 Зимнее лето: Qгвс=M3*(t3-tнв)

Qот = 0
 Qгвс = 0
 Qгвс ср = 0
 Qгвс ср = 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2020 по 22.05.2020

Qгвс ср = 0
 Qгвс ср = 0
 Qгвс ср = 0

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										Qобщ	
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (казив)	Уполнит	T3	T4	P3	P4			
23.04.2020	24.00		155.05	155.05	0.00	66.85	41.41	25.44																3.95
24.04.2020	24.00		158.00	158.00	0.00	66.80	41.55	25.25																3.99
25.04.2020	24.00		155.08	155.08	0.00	66.75	40.95	25.80																4.00
26.04.2020	24.00		157.70	157.70	0.00	66.94	41.29	25.65																4.05
27.04.2020	24.00		158.11	158.11	0.00	66.75	41.24	25.51																4.03
28.04.2020	24.00		157.36	157.36	0.00	66.93	41.35	25.58																4.06
29.04.2020	24.00		150.21	149.89	0.32	67.00	40.08	26.92																4.06
30.04.2020	24.00		152.05	152.05	0.00	67.14	40.46	26.68																4.06
01.05.2020	24.00		152.16	152.16	0.00	66.38	40.20	26.18																3.98
02.05.2020	24.00		155.39	155.39	0.00	66.93	41.32	25.61																3.98
03.05.2020	24.00		155.31	155.31	0.00	66.86	41.77	25.09																3.90
04.05.2020	24.00		154.94	154.94	0.00	67.08	42.04	25.04																3.88
05.05.2020	24.00		154.85	154.85	0.00	66.93	42.37	24.56																3.80
06.05.2020	24.00		158.42	158.42	0.00	67.03	43.31	23.72																3.76
07.05.2020	24.00		163.25	163.25	0.00	66.02	43.11	22.91																3.74
08.05.2020	24.00		156.40	156.40	0.00	66.14	42.91	23.23																3.63
09.05.2020	24.00		145.14	145.14	0.00	66.87	42.34	24.48																3.56
10.05.2020	24.00		144.85	144.85	0.00	66.95	42.47	24.48																3.55
11.05.2020	24.00		145.77	145.77	0.00	66.77	42.84	23.93																3.49
12.05.2020	24.00		144.57	144.57	0.00	66.75	41.84	24.91																3.60
13.05.2020	24.00		141.90	141.64	0.26	65.84	41.21	24.63																3.50
14.05.2020	24.00		140.38	140.38	0.00	65.71	40.49	25.22																3.54
15.05.2020	24.00		141.40	141.40	0.00	66.21	40.80	25.41																3.59
16.05.2020	24.00		141.97	141.97	0.00	66.45	40.90	25.55																3.63
17.05.2020	24.00		140.99	140.99	0.00	66.63	40.67	25.96																3.66
18.05.2020	24.00		106.15	106.12	0.03	56.68	35.45	21.23																2.31
19.05.2020	24.00		137.51	137.51	0.00	65.95	39.76	26.19																3.60
20.05.2020	24.00		137.80	137.54	0.26	66.98	40.47	26.51																3.66
21.05.2020	24.00		133.82	133.82	0.00	65.47	39.02	26.45																3.54
22.05.2020	24.00		137.22	137.22	0.00	66.97	40.00	26.97																3.70
Итого	720.00		4433.75	4433.88	0.87	66.29	41.12	25.17																111.77

Показанная счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, М

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Уизл, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ:
 Объем потребленного теплоносителя Увс изл:

6,92 °С
 111,77 Гкал
 0 Гкал
 м.куб

« » 20 г.

ГРУПП «ТЭК СПб»
 Филиал «Энергосбыт»
 Абонентное управление
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 Представитель: [подпись]

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА УЧЕТ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (от абонента)