

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Май 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Ивановская ул, д. 8/77, лит. В ИТП2
 Обслуживающая организация:

Договор: 13660.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: Отопление
 Кол. УТЭ: 32987

Источник: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

2-х трубная схема

График: 1507/0

Установленные приборы: ВКТ-7 № 208193
 Вычислитель: ВКТ-7 № 208193
 Подающий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Vп)
 Расчетный алгоритм: Q=M1*(t1-hхв)-M2*(t2-hхв)
 Договорные нагрузки (гр. час), Гкал/час: Qот = 0,359
 Договорные расходы (гр.сут.), т/сут.: Gот = 107,7
 Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2020 по 22.05.2020
 Qгвс=M3*(t3-hхв)
 Qгвс.сп=0
 Gгвс.сп=0
 Gгвс.м=0

Дата	Ti	Hс	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал			
			M1 T	M2 T	DM T	T1 °C	T2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 T	M4 T	DM T	V3 M3	V4 M3	dV M3	Уходит M3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2		P4 кгс/см2		
23.04.2020	24.00		75.92	75.92	0.00	66.14	38.89	27.25	6.80															2.07
24.04.2020	24.00		75.85	75.85	0.00	66.21	38.96	27.25	6.80															2.06
25.04.2020	24.00		74.65	74.65	0.00	66.09	38.47	27.62	6.80															2.06
26.04.2020	24.00		75.64	75.64	0.00	66.35	38.77	27.58	6.80															2.08
27.04.2020	24.00		75.91	75.91	0.00	66.13	38.63	27.50	6.80															2.09
28.04.2020	24.00		76.74	76.74	0.00	66.24	38.82	27.42	6.80															2.11
29.04.2020	24.00		75.30	75.30	0.00	66.12	38.37	27.75	6.80															2.09
30.04.2020	24.00		75.72	75.72	0.00	66.28	38.36	27.92	6.80															2.11
01.05.2020	24.00		75.73	75.73	0.00	65.53	38.11	27.42	6.80															2.08
02.05.2020	24.00		77.24	77.24	0.00	66.09	38.91	27.18	6.80															2.10
03.05.2020	24.00		77.13	77.13	0.00	66.00	39.27	26.73	6.80															2.06
04.05.2020	24.00		76.97	76.97	0.00	66.23	39.48	26.75	6.80															2.02
05.05.2020	24.00		76.88	76.88	0.00	66.10	39.84	26.26	6.80															1.98
06.05.2020	24.00		77.56	77.56	0.00	66.30	40.75	25.55	6.80															1.94
07.05.2020	24.00		77.55	77.55	0.00	65.62	40.55	25.07	6.80															1.90
08.05.2020	24.00		74.35	74.35	0.00	65.71	40.11	25.60	6.80															1.88
09.05.2020	24.00		69.21	69.21	0.00	66.40	39.52	26.88	6.80															1.86
10.05.2020	24.00		69.08	69.08	0.00	66.47	39.60	26.87	6.80															1.86
11.05.2020	23.00	*	66.52	66.40	0.12	66.31	39.80	26.51	6.80															1.77
12.05.2020	24.00		68.93	68.93	0.00	66.30	39.00	27.30	6.80															1.88
13.05.2020	24.00		67.67	67.55	0.12	65.37	38.50	26.87	6.80															1.82
14.05.2020	24.00		67.37	67.37	0.00	65.29	38.01	27.28	6.80															1.88
15.05.2020	24.00		68.16	68.16	0.00	65.77	38.15	27.62	6.80															1.88
16.05.2020	24.00		68.45	68.45	0.00	66.04	38.29	27.75	6.80															1.90
17.05.2020	24.00		67.91	67.79	0.12	66.17	38.11	28.06	6.80															1.91
18.05.2020	24.00	*	53.99	54.80	-0.81	55.91	33.62	22.29	6.80															1.20
19.05.2020	24.00		72.29	72.29	0.00	65.70	38.31	27.39	6.80															1.98
20.05.2020	24.00		71.75	71.75	0.00	66.51	38.99	27.62	6.80															1.98
21.05.2020	24.00		69.65	69.65	0.00	65.07	37.84	27.23	6.80															1.90
22.05.2020	24.00		71.22	71.22	0.00	66.67	38.68	27.99	6.80															2.00
Среднее	23.97		72.48	72.48	0.00	65.71	38.76	26.95	6.80															1.96
Итого	719.00		2171.34	2171.59	-0.25																			58.59

Показанная счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, 58,67 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vизл изл, м.куб

1 час
1 час
0 Гкал
0,08 Гкал
куб.м

Филиал «Энергосбыч»
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 20 Г