

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Май 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Матюшенко пер. д. 10, лит. А
 Обслуживающая организация: Котельная 2 Невская

Договор: 9036.036.1
 Стрелка адрес: Матюшенко пер. д. 10, лит. А
 Телефон: 23559

Телефон: 149770

Узел учета: Код УТЭ: 23559
 Общий график: 149770

Источники: Котельная 2 Невская

Установленные приборы: ВКТ-7 № 207135

Вычислитель: БКТ-7 № 207135
 Подающий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Л1)

Часовые и суточн. архивы в файлах:
 расходомер: PRM-40-B1
 PRM-45
 PRM-32-B1
 PRM-45
 PRM-30

Схема подключения: 2-х трубная схема
 Приборы УТЭ поверены до: 03.12.2021
 Смаж: КТСЛ-Н
 КТСЛ-Н
 КТСЛ-Н
 ТСП-Н

Режим (схема): Преобр. Давления

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hx)+M2*(h2-hx)

Qот = 0,2871
 Qот гр = 0
 Qот гр ср = 0,0574
 Qот гр ср = 22,96
 Qот гр ср = 0,1708
 Qот гр ср = 0,0574
 Qот гр ср = 22,96

Договорные нагрузки (ср. час): Гкал/час:
 Договорные нагрузки (ср. сут.): Гкал/сут.:

87,2203
 0
 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2020 по 22.05.2020

Светл = 0
 Стех = 0
 Стех гр = 0

Отех = 0
 Огтех гр = 0
 Огтех гр ср = 0

Отех гр = 0
 Огтех гр ср = 0
 Огтех гр ср = 0

Отех гр = 0
 Огтех гр ср = 0
 Огтех гр ср = 0

Отех гр = 0,1708
 Огтех гр ср = 0,0574
 Огтех гр ср = 22,96

Отех гр = 0,1708
 Огтех гр ср = 0,0574
 Огтех гр ср = 22,96

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)												Контроль ГВС (ТВ-2)				Общ.			
			М1	М2	dlM	Т1	Т2	dt	Р1	Р2	М3	М4	dlM	М3	М4	dlV (излив)	Уплдлит	Т3		Т4	Р3	Р4
23.04.2020	24.00		120,73	106,66	14,07	64,65	45,34	19,31		12,84	13,09	13,09		64,41		64,41		64,41		64,41		2,97
24.04.2020	24.00		122,31	106,96	15,35	64,67	45,28	19,39		14,07	14,36	14,36		64,41		64,41		64,41		64,41		3,07
25.04.2020	24.00		123,85	106,31	17,54	64,40	44,74	19,66		16,12	16,43	16,43		64,16		64,16		64,16		64,16		3,22
26.04.2020	24.00		123,06	106,99	16,07	64,69	45,09	19,60		14,84	15,09	15,09		64,41		64,41		64,41		64,41		3,14
27.04.2020	24.00		123,48	106,85	16,63	64,69	45,08	19,61		15,55	15,84	15,84		64,44		64,44		64,44		64,44		3,18
28.04.2020	24.00		121,77	106,15	15,62	64,92	45,20	19,72		14,35	14,62	14,62		64,71		64,71		64,71		64,71		3,11
29.04.2020	24.00		119,96	104,19	15,77	64,31	44,26	20,05		14,41	14,71	14,71		64,06		64,06		64,06		64,06		3,11
30.04.2020	24.00		121,37	104,81	16,56	64,83	44,60	20,23		15,23	15,51	15,51		64,60		64,60		64,60		64,60		3,20
01.05.2020	24.00		121,53	105,48	16,05	64,89	44,93	19,96		14,73	15,03	15,03		64,67		64,67		64,67		64,67		3,15
02.05.2020	24.00		121,90	107,07	14,83	65,04	45,77	19,27		13,48	13,73	13,73		64,82		64,82		64,82		64,82		3,03
03.05.2020	24.00		125,61	107,88	17,73	64,56	45,83	18,73		16,34	16,65	16,65		64,38		64,38		64,38		64,38		3,17
04.05.2020	24.00		124,87	108,70	16,17	65,29	46,33	18,96		14,66	14,96	14,96		64,63		64,63		64,63		64,63		3,12
05.05.2020	24.00		124,72	107,83	16,89	64,94	46,41	18,53		15,46	15,74	15,74		64,63		64,63		64,63		64,63		3,10
06.05.2020	24.00		121,15	107,54	13,61	64,88	46,44	18,44		12,26	12,50	12,50		64,67		64,67		64,67		64,67		2,86
07.05.2020	24.00		121,63	106,91	14,72	64,88	45,99	18,89		13,38	13,64	13,64		64,66		64,66		64,66		64,66		2,95
08.05.2020	24.00		120,84	106,36	14,48	64,84	45,99	18,85		13,62	13,90	13,90		64,45		64,45		64,45		64,45		2,96
09.05.2020	24.00		121,43	106,58	14,85	64,64	45,92	18,72		13,62	13,90	13,90		64,45		64,45		64,45		64,45		2,96
10.05.2020	24.00		121,93	106,63	15,30	64,91	46,20	18,71		15,21	15,50	15,50		64,78		64,78		64,78		64,78		3,04
11.05.2020	24.00		123,03	106,51	16,52	64,90	46,46	18,44		15,21	15,50	15,50		64,78		64,78		64,78		64,78		3,04
12.05.2020	24.00		119,00	103,97	15,03	64,79	45,42	19,37		13,97	14,24	14,24		64,62		64,62		64,62		64,62		2,99
13.05.2020	24.00		118,93	104,50	14,43	64,59	45,51	19,08		13,42	13,67	13,67		64,35		64,35		64,35		64,35		2,93
14.05.2020	24.00		118,98	105,33	13,65	64,82	45,41	19,41		12,64	12,87	12,87		64,65		64,65		64,65		64,65		2,93
15.05.2020	24.00		120,88	106,90	13,98	64,42	45,51	18,91		12,94	13,18	13,18		64,10		64,10		64,10		64,10		2,93
16.05.2020	24.00		122,04	106,76	15,28	64,93	45,70	19,23		14,20	14,47	14,47		64,68		64,68		64,68		64,68		3,05
17.05.2020	24.00		123,03	106,73	16,30	64,64	45,49	19,15		15,18	15,47	15,47		64,47		64,47		64,47		64,47		3,10
18.05.2020	24.00		121,70	106,36	15,34	64,09	45,16	18,93		14,13	14,40	14,40		63,50		63,50		63,50		63,50		3,00
19.05.2020	24.00		120,31	106,43	13,88	64,75	45,63	19,12		12,87	13,09	13,09		64,36		64,36		64,36		64,36		2,93
20.05.2020	24.00		123,34	106,38	16,96	64,70	45,60	19,10		15,75	16,08	16,08		64,35		64,35		64,35		64,35		3,13
21.05.2020	24.00		121,42	105,03	16,39	64,30	44,72	19,58		15,12	15,41	15,41		63,97		63,97		63,97		63,97		3,11
22.05.2020	24.00		122,20	106,97	15,23	65,15	45,69	19,46		14,03	14,31	14,31		64,81		64,81		64,81		64,81		3,08
Среднее	24.00		121,90	106,38	15,51	64,74	45,52	19,21		14,27	14,54	14,54		64,46		64,46		64,46		64,46		3,05
Итого	720.00		3697.00	3191.55	465.45					428.08		428.08		436.30		436.30		436.30		436.30		91,53

Показаны счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	М1, т	М2, т	М3, т	М4, т	У3, куб.м	У4, куб.м	Уп, т	Общ., Гкал	Трасс., ч

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему: 0 час
 Объем теплоснабжения Узла, рассчитанный по среднему: 0 час
 Период расчета по Договору: час
 Период превышения 12: 6,79 °С
 Корректировка на температуру холодной воды: 3,16 Гкал
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 88,37 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Общц: 436,3 м.куб.
 Объем потребленного теплоснабжения Узла изл.

ГУП «ТЭК СПб»
 Филиал «Энергосбыт»
 Абонентное управление
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Представитель теплоснабжающей организации

« 20 » Г.