

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Май 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Матюшенко пер, д. 12, лит. Б
 Обслуживающая организация:

Договор: 9037.038.1
 Строит. адрес:

Телефон:

Узел учета:
 Код УУТЗ:

Отопление
 23560

Источники: котельная 2 Невская

Телефон:

Телефон:

График: 149/70

Установленные приборы: ВКТ-7 № 48434

Часовые и суток. архивы в файлах:

Схема подключения: 2-х трубная схема

25.06.2023

Режим (схема):
 Преобр. давления:

Вычислитель: БКТ-7 № 48434

расходомер: ПРЭМ-32-D
 ПРЭМ-32-D

Глип= 0.2
 0.2

Термопреобр.: КТСП-Н
 КТСП-Н

Подающий ГВС (M3)
 Циркуляционный ГВС (M4)
 Подпиточный ГВС (M1)

зима: Qот=M1*(h1-hхв)+M2*(h2-hхв)
 Qот= 0,3153

лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)
 Qгвс= 0

Расчетный алгоритм:
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час:
 Договорные нагрузки (ср. сут.), Г/сут.:

Qот= 0,3153
 Gот= 95,7873

Qгвс= 0
 Gгвс= 0

Qгвс= 0
 Gгвс= 0

Qгвс= 0
 Gгвс= 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2020 по 22.05.2020

Дата	Тип		Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)				Общ. Гкал						
	час	сут.	M1	M2	dM	T1	T2	dt	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dv (излив)		Уполит	T3	T4	P3	P4	
			Гкал/сут.	Гкал/сут.	Гкал/сут.	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Гкал/сут.	Гкал/сут.	Гкал/сут.	Гкал/сут.	Гкал/сут.	Гкал/сут.	Гкал/сут.	°С	°С	кг/см2	кг/см2		
23.04.2020	24.00		144.57	144.57	0.00	64.59	44.44	20.15															2.91
24.04.2020	24.00		145.07	145.07	0.00	64.61	44.54	20.07															2.92
25.04.2020	24.00		144.41	144.41	0.00	64.33	44.06	20.27															2.93
26.04.2020	24.00		145.14	145.14	0.00	64.63	44.40	20.23															2.94
27.04.2020	24.00		144.68	144.68	0.00	64.64	44.35	20.29															2.93
28.04.2020	24.00		143.98	143.98	0.00	64.86	44.51	20.35															2.91
29.04.2020	24.00		141.55	141.55	0.00	64.25	43.69	20.56															2.97
30.04.2020	24.00		142.32	142.32	0.00	64.76	43.89	20.87															2.98
01.05.2020	24.00		143.06	143.06	0.00	64.82	43.99	20.83															2.94
02.05.2020	24.00		145.05	145.05	0.00	65.00	44.74	20.26															2.86
03.05.2020	24.00		146.34	146.34	0.00	64.49	44.97	19.52															2.90
04.05.2020	24.00		147.54	147.54	0.00	65.24	45.57	19.67															2.83
05.05.2020	24.00		146.30	146.30	0.00	64.90	45.56	19.34															2.78
06.05.2020	24.00		145.77	145.77	0.00	64.83	45.73	19.10															2.81
07.05.2020	24.00		144.91	144.91	0.00	64.80	45.41	19.39															2.79
08.05.2020	24.00		144.08	144.08	0.00	64.77	45.40	19.37															2.73
09.05.2020	24.00		144.41	144.41	0.00	64.55	45.67	18.88															2.70
10.05.2020	24.00		144.56	144.56	0.00	64.82	46.18	18.64															2.66
11.05.2020	24.00		144.52	144.52	0.00	64.81	46.43	18.38															2.72
12.05.2020	24.00		140.97	140.97	0.00	64.70	45.43	19.27															2.74
13.05.2020	24.00		141.64	141.64	0.00	64.51	45.20	19.31															2.80
14.05.2020	24.00		142.55	142.55	0.00	64.74	45.08	19.66															2.80
15.05.2020	24.00		144.58	144.58	0.00	64.40	45.03	19.37															2.84
16.05.2020	24.00		144.09	144.09	0.00	64.92	45.20	19.72															2.83
17.05.2020	24.00		144.06	144.06	0.00	64.60	44.97	19.63															2.79
18.05.2020	24.00		143.70	143.70	0.00	64.12	44.74	19.38															2.81
19.05.2020	24.00		143.53	143.53	0.00	64.76	45.22	19.54															2.80
20.05.2020	24.00		143.73	143.73	0.00	64.70	45.18	19.52															2.82
21.05.2020	24.00		142.09	142.09	0.00	64.27	44.44	19.83															2.88
22.05.2020	24.00		144.50	144.50	0.00	65.15	45.25	19.90															2.84
Среднее	24.00		144.12	144.12	0.00	64.69	44.98	19.71															2.84
Итого	720.00		4323.70	4323.70	0.00																		85.26

Показатели счетчиков на момент снятия данных:	M1, Г		M2, Г		M3, Г		M4, Г		V3, куб.м		V4, куб.м		Vп, Г	Общ. Гкал	Траб. ч
Дата, время															

Количество тепловой энергии Общ., рассчитанное по среднему: 0 час
 Объем теплоносителя Упл., рассчитанный по среднему: 0 час
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2: 0 Гкал
 Корректировка на температуру холодной воды: 6,79 °С
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 85,26 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Общ.: 85,26 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Упл. изл. м. куб. м. куб.

ГУП «ТЭК СПб» Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Филиал «Энергосбыт»
 Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 Представитель теплонаблюдающей организации

« 20 » _____ г.

