

Отчет о теплоснабжении по приборам УЛТЗ за Май 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Ново-Александровская ул., д. 27, лит. Е  
 Обслуживающая организация:

Договор: 9340.038.1  
 Строит. адрес:  
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:  
 Код УЛТЗ:

Общий  
 23585

Источник: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Расходомер:  
 ПРЭМ  
 ПРЭМ  
 ПРЭМ-32-В1

Схема подключения:  
 Приборы УЛТЗ поверены до:

Режим (схема):  
 Преобр. давления:

Раффик: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточ. архивы в файлах:  
 Вычислитель: БКТ-7 № 206117  
 Подводящий трубопровод (М1)  
 Обратный трубопровод (М2)  
 Подающий ГВС (М3)  
 Циркуляционный ГВС (М4)  
 Подпиточный трубопровод (Vп)  
 Расчетный алгоритм:

Счетчик: 0,307  
 Qот = M1\*(t1-hхв)-M2\*(t2-hхв)  
 Qот = 92,1  
 Qтеп = 0  
 Qгвс = M3\*(t3-hхв)  
 Qгвс = 0,1914

Счетчик: 0,087  
 Qгвс.ср = 0,087  
 Qгвс.м = 34,8

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)				Qобщ Гкал						
			M1	M2	DM	T1	T2	dt	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dv (излив)		Улодпит	T3	T4	P3	P4	
23.04.2020	24.00		139,07	113,46	25,61	67,33	42,99	24,34															4,49
24.04.2020	24.00		137,04	113,42	23,62	67,39	42,91	24,48															4,37
25.04.2020	24.00		137,53	111,61	25,92	67,27	42,20	25,07															4,54
26.04.2020	24.00		139,71	113,35	26,36	67,57	42,78	24,79															4,59
27.04.2020	24.00		138,28	113,88	24,40	67,30	42,66	24,64															4,45
28.04.2020	24.00		140,75	115,31	25,44	67,42	42,84	24,58															4,55
29.04.2020	24.00		138,63	113,09	25,54	67,34	42,31	25,03															4,55
30.04.2020	24.00		139,24	113,70	25,54	67,42	42,22	25,20															4,59
01.05.2020	24.00		139,11	113,93	25,18	66,72	42,17	24,55															4,48
02.05.2020	24.00		139,21	116,80	22,41	67,27	43,39	23,88															4,30
03.05.2020	24.00		140,72	117,12	23,60	67,11	43,81	23,30															4,31
04.05.2020	24.00		140,71	116,83	22,64	67,36	43,86	23,50															4,27
05.05.2020	24.00		142,01	118,51	23,50	67,26	44,06	23,20															4,28
06.05.2020	24.00		142,01	118,51	23,50	67,33	44,63	22,70															4,28
07.05.2020	24.00		141,90	118,61	23,29	66,78	43,83	22,95															4,29
08.05.2020	24.00		137,14	112,98	24,16	66,92	43,29	23,63															4,16
09.05.2020	24.00		127,89	105,20	22,69	67,63	42,71	24,92															4,16
10.05.2020	24.00		125,85	105,00	20,85	67,71	42,77	24,94															4,03
11.05.2020	24.00		128,23	104,71	23,52	67,48	42,95	24,53															4,16
12.05.2020	24.00		126,97	104,06	22,91	67,53	42,02	25,51															4,12
13.05.2020	24.00		125,54	102,54	23,00	66,69	41,43	25,26															4,20
14.05.2020	24.00		126,46	101,51	24,95	66,60	41,01	25,59															4,26
15.05.2020	24.00		125,03	102,44	22,59	67,07	41,15	25,92															4,24
16.05.2020	24.00		125,89	102,86	23,03	67,36	41,22	26,14															4,34
17.05.2020	24.00		126,92	101,93	24,99	67,35	41,31	26,04															2,86
18.05.2020	22.00	*	97,71	74,66	23,05	56,33	35,45	20,88															4,34
19.05.2020	24.00		124,15	98,41	25,74	67,22	40,75	26,47															4,34
20.05.2020	24.00		122,25	98,16	24,09	67,88	41,42	26,46															4,23
21.05.2020	24.00		118,74	95,85	22,89	66,28	40,02	26,26															4,03
Среднее	23,93		122,17	98,25	22,92	67,90	41,30	26,60															4,20
Итого	718,00		3954,32	3236,00	718,32	66,89	42,18	24,71															128,00

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему: 2 час  
 Объем теплоснабжения Узлц, рассчитанный по среднему: 2 час  
 Период расчета по договору: 2 час  
 Период превышения л2:  
 Корректировка на температуру холодной воды: 6,92 °C  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 4,98 Гкал  
 Количество потребленной тепловой энергии Общц: 123,38 Гкал  
 Объем потребленного теплоснабжения Узвс изл: 773,47 м.куб

ГВП «ТЭК СПб»  
 Филиал «Энергосбыт»  
 Абонентное управление  
 ОТЧЕТ ПРИЯТ  
 Представитель теплопоставляющей организации

« 20 » Ф. 2020