

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Май 2020

Телефон:

Узел учета:
Код УТЭ:

Отопление
24459

График: 95/70

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
Обслуживающая организация: Обуховской Обороны пр-кт, д. 145, лит. А

Договор: 8064.038.1
Строит. адрес:

Телефон:

Узел учета:
Код УТЭ:

Отопление
24459

Источник: котельная по адресу Обуховской обороны пр. д.133

Телефон:

Телефон:

Узел учета:
Код УТЭ:

Отопление
24459

Установленные приборы: Числовые и стрелоч. приборы в фидлаж:

Схема подключения: 2-х трубная схема

Телефон:

Узел учета:
Код УТЭ:

Отопление
24459

Вычислитель: ВКТ-7 № 206903 расходомер:

Приборы УТЭ поверены до: 25.12.2021

Телефон:

Узел учета:
Код УТЭ:

Отопление
24459

Подлежащий трубопровод (М1)
Обратный трубопровод (М2)
Подлежащий ГВС (М3)
Циркуляционный ГВС (М4)
Подпиточный трубопровод (Ул)

Термопреобр.: КТСП-Н
КТСП-Н

Телефон:

Узел учета:
Код УТЭ:

Отопление
24459

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Телефон:

Узел учета:
Код УТЭ:

Отопление
24459

Договорные нагрузки (Гкал/час): Qот = 0,367 Qгвс = 0

Qгвс ср = 0

Телефон:

Узел учета:
Код УТЭ:

Отопление
24459

Договорные нагрузки (ср стр.), т/сут.: Qот = 352,32 Qгвс ср = 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2020 по 22.05.2020

Телефон:

Узел учета:
Код УТЭ:

Отопление
24459

Дата	Ти		Учет отопления (ТВ-1)		Учет ГВС (ТВ-2)		Т3	Т4	Р3	Р4	Общ												
	час	НС	М1	М2	ΔМ	Т1						Т2	ΔТ	Р1	Р2	М3	М4	ΔМ	М3	М4	ΔМ	Удлит	°С
23.04.2020	24.00		492,29	492,29	0,00	47,33	42,41	4,92															2,44
24.04.2020	24.00		487,10	487,10	0,00	47,34	42,32	5,02															2,46
25.04.2020	24.00		483,56	483,56	0,00	46,90	41,89	5,01															2,44
26.04.2020	24.00		481,62	481,62	0,00	46,96	41,93	5,03															2,44
27.04.2020	24.00		480,01	480,01	0,00	46,71	41,78	4,93															2,38
28.04.2020	24.00		477,66	477,66	0,00	46,76	41,84	4,92															2,37
29.04.2020	24.00		476,15	476,15	0,00	46,09	41,16	4,93															2,36
30.04.2020	24.00		474,82	474,82	0,00	46,33	41,35	4,98															2,38
01.05.2020	24.00		473,93	473,93	0,00	46,53	41,46	5,07															2,41
02.05.2020	24.00		472,69	472,69	0,00	45,49	40,79	4,70															2,23
03.05.2020	24.00		470,43	470,43	0,00	45,41	40,80	4,61															2,18
04.05.2020	24.00		468,27	468,27	0,00	45,32	40,76	4,56															2,15
05.05.2020	24.00		466,05	466,05	0,00	44,21	39,95	4,26															2,01
06.05.2020	24.00		463,98	463,98	0,00	42,49	38,65	3,84															1,80
07.05.2020	24.00		461,78	461,78	0,00	40,10	36,68	3,42															1,60
08.05.2020	24.00		458,93	458,93	0,00	40,26	36,80	3,46															1,60
09.05.2020	24.00		456,83	456,83	0,00	40,38	36,88	3,50															1,61
10.05.2020	24.00		455,65	455,65	0,00	40,37	36,87	3,50															1,61
11.05.2020	24.00		453,66	453,66	0,00	40,76	37,25	3,51															1,61
12.05.2020	24.00		452,68	452,68	0,00	39,77	36,31	3,46															1,58
13.05.2020	24.00		451,47	451,47	0,00	39,92	36,44	3,48															1,59
14.05.2020	24.00		449,51	449,51	0,00	39,76	36,19	3,57															1,62
15.05.2020	24.00		447,88	447,88	0,00	39,10	35,65	3,45															1,56
16.05.2020	24.00		446,76	446,76	0,00	38,27	34,94	3,33															1,50
17.05.2020	24.00		446,25	446,25	0,00	38,31	34,92	3,39															1,53
18.05.2020	24.00		444,88	444,88	0,00	39,69	35,97	3,72															1,67
19.05.2020	24.00		442,18	442,18	0,00	40,54	36,70	3,84															1,71
20.05.2020	24.00		440,22	440,22	0,00	40,57	36,72	3,85															1,71
21.05.2020	24.00		438,77	438,77	0,00	40,06	36,19	3,87															1,71
22.05.2020	24.00		438,08	438,08	-2,88	38,99	35,32	3,67															1,23
Среднее	24.00		458,47	458,47	-2,88	42,69	38,56	4,13															1,92
Итого	720.00		13754,10	13757,00	-2,88																		57,49

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	М1, т	М2, т	М3, т	М4, т	Ул, т	Общ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Общщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Узал, рассчитанный по среднему

Гкал
куб.м

Период расчета по договору:
Период превышения I2:

0 час
0 час

Корректировка на температуру холодной воды

6,94 °С

0 Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

57,49 Гкал

Количество потребленной тепловой энергии Общщ, Объем потребленного теплоносителя Угвс изл.

57,49 Гкал
м.куб.

ГУП «ТЭК» Филиал «Энергосбыт» Абонентное управление

Отчет принят

Представитель теплоснабжающей организации

20