

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Май 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Обуховской Обороны пр-кт, д. 15, лит. А ИТП
 Обслуживающая организация: ООО "Теплоэнергетика"

Договор: 8256.038.1
 Строит. адрес: АИТ
 Телефон:

Узел учета: 28334
 Код УТЭ:

Отопление: 28334

Источники: котельная по адресу Качалова ул., д. 4

Схема подключения: 2-х трубная схема

График: 95/70

Установленные приборы: Часовые и суток. архивы в файлах:

Приборы УТЭ поверены до: 27.02.2022

Режим (схема): ОП: А32-00;

Вычислитель: ТСРВ-026М № 1600229
 Подходящий трубопровод (М1) ЭРВБ-440ПВ-40
 Оборотный трубопровод (М2) ЭРВБ-440ПВ-40
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (П)

расходомер: Смп#:
 СДВ-И-2-5-1-6
 СДВ-И-2-5-1-6

Термопреобр.: Вэлгет ТПС
 Вэлгет ТПС

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hвх)-M2*(h2-hвх)

Qвент = 0,209 Qгвс = 0 Qгвс ср = 0

Qгвс ср = 0 Qгвс ср = 0 Qгвс ср = 0

Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час:

Qот = 200.64

Qгвс ср = 0

Qгвс ср = 0

Qгвс ср = 0

Qгвс ср = 0

Qгвс ср = 0

Договорные расходы (ср. сут.), т/сут.:

Qот = 200.64

Qгвс ср = 0

Qгвс ср = 0

Qгвс ср = 0

Qгвс ср = 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2020 по 22.05.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)				Qобщ, Гкал					
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)		Уплотит	T3	T4	P3	P4
	час		Т	Т	Т	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Гкал
23.04.2020	24.00		121.06	124.29	-3.23	58.03	46.90	11.13	5.20	3.00												1.20
24.04.2020	24.00		120.66	123.90	-3.24	58.00	46.91	11.09	5.20	3.00												1.19
25.04.2020	24.00		120.34	123.59	-3.25	58.02	46.74	11.28	5.20	3.00												1.22
26.04.2020	24.00		120.18	123.27	-3.09	58.01	46.66	11.35	5.20	3.00												1.21
27.04.2020	24.00		119.54	122.69	-3.15	58.02	46.68	11.34	5.20	3.00												1.21
28.04.2020	24.00		119.68	122.92	-3.24	58.04	46.72	11.32	5.20	3.00												0.82
29.04.2020	22.98*		79.90	81.59	-1.69	49.28	42.37	6.92	4.66	2.68												0.62
30.04.2020	20.98*		52.89	53.07	-0.18	37.74	30.54	7.20	4.32	2.46												1.40
01.05.2020	24.00		141.70	143.58	-1.88	58.00	47.52	10.48	5.40	3.00												1.33
02.05.2020	23.98*		135.82	137.29	-1.47	57.83	47.66	10.17	5.30	2.90												1.29
03.05.2020	24.00		131.91	133.67	-1.76	57.97	47.58	10.39	5.20	2.90												1.26
04.05.2020	24.00		132.02	134.13	-2.11	57.96	47.70	10.26	5.20	2.90												1.23
05.05.2020	24.00		131.63	133.92	-2.29	57.96	47.79	10.17	5.20	2.90												0.91
06.05.2020	24.00*		97.35	98.55	-1.20	51.95	45.63	6.32	4.73	2.65												0.76
07.05.2020	23.00*		67.66	68.25	-0.59	42.69	36.22	6.47	4.42	2.53												1.22
08.05.2020	24.00		124.07	126.00	-1.93	57.99	47.42	10.57	5.20	3.00												1.20
09.05.2020	24.00		123.48	125.68	-2.20	57.97	47.41	10.56	5.20	3.00												1.18
10.05.2020	24.00		123.63	125.96	-2.33	57.98	47.59	10.39	5.20	3.00												1.15
11.05.2020	24.00		123.10	125.52	-2.42	57.99	47.50	10.49	5.20	3.00												1.18
12.05.2020	24.00		123.48	125.87	-2.39	57.98	47.76	10.22	5.20	3.00												1.15
13.05.2020	24.00		131.39	134.10	-2.71	58.00	48.04	9.96	5.20	2.90												1.19
14.05.2020	24.00		135.17	137.98	-2.81	58.04	48.24	9.80	5.10	2.80												1.19
15.05.2020	24.00		134.04	136.86	-2.82	58.05	48.17	9.88	5.10	2.80												1.19
16.05.2020	24.00		133.11	135.93	-2.82	58.12	48.06	10.06	5.10	2.80												1.21
17.05.2020	24.00		131.23	133.97	-2.74	58.07	47.95	10.12	5.10	2.80												1.20
18.05.2020	24.00		130.10	132.83	-2.73	58.12	47.87	10.25	5.10	2.80												1.21
19.05.2020	24.00		129.23	131.93	-2.70	58.12	47.94	10.18	5.10	2.80												1.19
20.05.2020	24.00		128.32	130.99	-2.67	58.10	47.89	10.21	5.10	2.80												1.19
21.05.2020	24.00		126.85	129.47	-2.62	58.08	47.56	10.52	5.00	2.80												1.21
22.05.2020	24.00		126.39	129.01	-2.62	58.09	47.70	10.39	5.00	2.80												1.19
Среднее	23.83		121.38	123.76	-2.38	56.34	46.36	9.98	5.08	2.87												1.17
Итого	714.94		3615.93	3686.81	-70.88																	34.75

Показатели счетчиков на момент снятия данных:	Учет отопления (ТВ-1)				Учет ГВС (ТВ-2)			
	M1, Т	M2, Т	M3, Т	M4, Т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, Т	Qобщ, Гкал
Дата, время								

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Упл, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения 12:
 Корректировка на температуру холодной воды

6.94 °С
 5.06 час
 0 Гкал

5.06 час
 0.25 Гкал
 0 Гкал

Корректировка на температуру холодной воды
 Количество потребленной тепловой энергии Общц:
 Объем потребленного теплоносителя Уплв илл.

35 Гкал
 м.куб

