Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Май 2020

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"** Договор: **8998.038.1** Телефон: Узел учета: **Отопление**
Адрес: **Обуховской Обороны пр-кт, д. 217, лит. А** Строит.адрес: Код УУТЭ: **28380**
Обслуживающая организация: Телефон:
Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"** Схема подключения: **2-х трубная схема** график: **150/70**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: **20.09.2022** Режим (схема): **ОП: А32-00;**

Вычислитель:	**ТСРВ-026М № 1319029**	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)		ЭРСВ-440ЛВ-25	0,071	17,69	Взлет ТПС	СДВ
Обратный трубопровод (М2)		ЭРСВ-440ЛВ-25	0,071	17,69	Взлет ТПС	СДВ
Подающий ГВС (М3)						
Циркуляционный ГВС (М4)						
Подпиточный трубопровод (Vп)						

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	**0,229**	Qвент.=	**0**	Qтех.=	**0**	Qтех.гв=	**0**	Qгвс.=	**0**	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:							Qтех.гвс.ср	**0**	Qгвс.ср=	**0**	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	**68,7**	Gвент.=	**0**	Gтех.=	**0**	Gтех.гв=	**0**	Gгвс.=	**0**	Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2020 по 22.05.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	Учет ГВС (ТВ-2) M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.04.2020	24,00		71,37	72,42	-1,05	67,67	43,33	24,34	6,90	3,60												1,69
24.04.2020	24,00		71,28	72,30	-1,02	67,76	43,25	24,51	6,90	3,70												1,70
25.04.2020	24,00		69,63	70,59	-0,96	67,65	42,69	24,96	6,80	3,70												1,70
26.04.2020	24,00		71,01	72,01	-1,00	67,93	42,96	24,97	6,90	3,70												1,73
27.04.2020	24,00		71,12	72,14	-1,02	67,67	42,89	24,78	6,90	3,60												1,72
28.04.2020	24,00		72,28	73,37	-1,09	67,78	43,14	24,64	6,90	3,50												1,74
29.04.2020	24,00		70,23	71,26	-1,03	67,73	42,48	25,25	6,80	3,60												1,73
30.04.2020	24,00		55,53	56,31	-0,78	67,81	39,34	28,47	5,60	3,60												1,52
01.05.2020	24,00	*	43,52	44,11	-0,59	67,02	36,59	30,43	4,60	3,40												1,30
02.05.2020	24,00		46,97	47,64	-0,67	67,57	37,67	29,90	4,90	3,50												1,38
03.05.2020	24,00		46,99	47,67	-0,68	67,43	38,16	29,27	4,90	3,50												1,35
04.05.2020	24,00		46,88	47,56	-0,68	67,67	38,55	29,12	4,90	3,60												1,34
05.05.2020	24,00		46,86	47,53	-0,67	67,55	38,70	28,85	4,90	3,60												1,32
06.05.2020	24,00		47,22	47,90	-0,68	67,67	39,36	28,31	4,90	3,50												1,31
07.05.2020	24,00		47,21	47,87	-0,66	67,03	38,83	28,20	4,90	3,50												1,31
08.05.2020	24,00		45,09	45,73	-0,64	67,21	38,51	28,70	4,70	3,40												1,27
09.05.2020	24,00		41,69	42,29	-0,60	67,99	38,08	29,91	4,30	3,30												1,22
10.05.2020	24,00		41,50	42,10	-0,60	68,07	38,16	29,91	4,30	3,20												1,22
11.05.2020	24,00		41,70	42,30	-0,60	67,84	38,47	29,37	4,30	3,20												1,20
12.05.2020	24,00		41,27	41,84	-0,57	67,90	37,40	30,50	4,40	3,30												1,24
13.05.2020	24,00		40,65	41,21	-0,56	66,95	36,67	30,28	4,30	3,30												1,21
14.05.2020	24,00		40,20	40,74	-0,54	66,96	35,97	30,99	4,30	3,30												1,22
15.05.2020	24,00		40,61	41,16	-0,55	67,42	36,03	31,39	4,40	3,30												1,25
16.05.2020	24,00		40,73	41,28	-0,55	67,74	36,01	31,73	4,40	3,30												1,27
17.05.2020	24,00		40,46	41,00	-0,54	67,76	35,95	31,81	4,30	3,30												1,27
18.05.2020	23,95	*	29,47	29,81	-0,34	54,30	31,32	22,98	3,80	3,20												0,79
19.05.2020	24,00		39,28	39,66	-0,38	67,53	35,16	32,37	4,50	3,60												1,26
20.05.2020	24,00		39,35	39,73	-0,38	68,24	35,91	32,33	4,50	3,50												1,26
21.05.2020	24,00		37,83	38,19	-0,36	66,71	34,47	32,24	4,50	3,60												1,21
22.05.2020	24,00		39,24	39,65	-0,41	68,34	35,52	32,82	4,50	3,60												1,27
Среднее	24,00		49,24	49,92	-0,67	67,16	38,39	28,78	5,11	3,47												1,37
Итого	**719,95**		**1477,17**	**1497,37**	**-20,20**																	**41,00**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0,05** час **0** Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0,05** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **6,92** °C **0** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **41** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____ /

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентское управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» _____ 20___ г.