## Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Май 2020

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Обуховской Обороны пр-кт, д. 89, лит. А**
Обслуживающая организация:
Источник: **котельная 1 Невская**

Договор: **8285.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**
Приборы УУТЭ поверены до: **20.12.2021**

Телефон:

Узел учета: **Отопление**
Код УУТЭ: **24497**
график: **147/71**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: **ВКТ-7 № 207210** расходомер: Gmin= Gmax=
Подающий трубопровод (М1) ПРЭМ-32-D 0,2 30 КТСП-Н
Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ-32-D 0,2 30 КТСП-Н
Подающий ГВС (М3)
Циркуляционный ГВС (М4)
Подпиточный трубопровод (Vп)
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Режим (схема):
Преобр.давления:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= **0,386** Qвент.= **0** Qтех.= **0** Qтех.гв= **0** Qгвс.= **0**
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср **0** Qгвс.ср= **0**
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= **121,895** Gвент.= **0** Gтех.= **0** Gтех.гв= **0** Gгвс.= **0** Gгвс.м=

**Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2020 по 22.05.2020**

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | | Qобщ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | T4 | P3 | P4 | |
| | час | | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал |
| 23.04.2020 | 24,00 | | 100,88 | 100,88 | 0,00 | 63,17 | 38,19 | 24,98 | | | | | | | | | | | | | | 2,52 |
| 24.04.2020 | 24,00 | | 100,37 | 100,37 | 0,00 | 62,99 | 37,04 | 25,95 | | | | | | | | | | | | | | 2,60 |
| 25.04.2020 | 24,00 | | 99,55 | 99,55 | 0,00 | 63,49 | 35,53 | 27,96 | | | | | | | | | | | | | | 2,78 |
| 26.04.2020 | 24,00 | | 100,38 | 100,38 | 0,00 | 63,81 | 38,03 | 25,78 | | | | | | | | | | | | | | 2,59 |
| 27.04.2020 | 24,00 | | 100,08 | 100,08 | 0,00 | 62,89 | 37,68 | 25,21 | | | | | | | | | | | | | | 2,52 |
| 28.04.2020 | 24,00 | | 100,40 | 100,40 | 0,00 | 63,60 | 37,88 | 25,72 | | | | | | | | | | | | | | 2,58 |
| 29.04.2020 | 24,00 | | 98,45 | 98,45 | 0,00 | 62,86 | 37,15 | 25,71 | | | | | | | | | | | | | | 2,53 |
| 30.04.2020 | 24,00 | | 98,97 | 98,97 | 0,00 | 63,23 | 37,26 | 25,97 | | | | | | | | | | | | | | 2,57 |
| 01.05.2020 | 24,00 | | 99,31 | 99,31 | 0,00 | 62,89 | 37,26 | 25,63 | | | | | | | | | | | | | | 2,54 |
| 02.05.2020 | 24,00 | | 101,11 | 101,11 | 0,00 | 63,53 | 37,84 | 25,69 | | | | | | | | | | | | | | 2,60 |
| 03.05.2020 | 24,00 | | 101,88 | 101,88 | 0,00 | 63,19 | 38,66 | 24,53 | | | | | | | | | | | | | | 2,50 |
| 04.05.2020 | 24,00 | | 102,06 | 102,06 | 0,00 | 63,27 | 39,01 | 24,26 | | | | | | | | | | | | | | 2,47 |
| 05.05.2020 | 24,00 | | 102,02 | 102,02 | 0,00 | 63,54 | 38,14 | 25,40 | | | | | | | | | | | | | | 2,59 |
| 06.05.2020 | 24,00 | | 102,55 | 102,55 | 0,00 | 63,63 | 36,05 | 27,58 | | | | | | | | | | | | | | 2,83 |
| 07.05.2020 | 24,00 | | 102,38 | 102,38 | 0,00 | 63,51 | 38,50 | 25,01 | | | | | | | | | | | | | | 2,56 |
| 08.05.2020 | 24,00 | | 88,50 | 88,35 | 0,15 | 62,99 | 37,86 | 25,13 | | | | | | | | | | | | | | 2,23 |
| 09.05.2020 | 24,00 | | 87,42 | 87,42 | 0,00 | 62,88 | 35,81 | 27,07 | | | | | | | | | | | | | | 2,36 |
| 10.05.2020 | 24,00 | | 87,39 | 87,39 | 0,00 | 62,98 | 38,43 | 24,55 | | | | | | | | | | | | | | 2,15 |
| 11.05.2020 | 24,00 | | 87,39 | 87,39 | 0,00 | 62,46 | 38,45 | 24,01 | | | | | | | | | | | | | | 2,10 |
| 12.05.2020 | 24,00 | | 84,40 | 84,40 | 0,00 | 61,77 | 36,75 | 25,02 | | | | | | | | | | | | | | 2,11 |
| 13.05.2020 | 24,00 | | 83,70 | 83,70 | 0,00 | 62,61 | 37,01 | 25,60 | | | | | | | | | | | | | | 2,15 |
| 14.05.2020 | 24,00 | | 83,56 | 83,56 | 0,00 | 63,24 | 36,71 | 26,53 | | | | | | | | | | | | | | 2,22 |
| 15.05.2020 | 24,00 | | 83,70 | 83,70 | 0,00 | 62,89 | 36,45 | 26,44 | | | | | | | | | | | | | | 2,21 |
| 16.05.2020 | 24,00 | | 83,73 | 83,73 | 0,00 | 62,92 | 36,44 | 26,48 | | | | | | | | | | | | | | 2,22 |
| 17.05.2020 | 24,00 | | 83,80 | 83,80 | 0,00 | 62,77 | 36,30 | 26,47 | | | | | | | | | | | | | | 2,22 |
| 18.05.2020 | 24,00 | | 83,93 | 83,93 | 0,00 | 62,78 | 36,04 | 26,74 | | | | | | | | | | | | | | 2,25 |
| 19.05.2020 | 24,00 | * | 35,71 | 35,71 | 0,00 | 62,36 | 35,68 | 26,68 | | | | | | | | | | | | | | 0,95 |
| 20.05.2020 | 24,00 | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,86 | 23,05 | 1,81 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 21.05.2020 | 24,00 | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,07 | 22,10 | 0,97 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 22.05.2020 | 24,00 | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,56 | 21,70 | 0,86 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| **Среднее** | 24,00 | | 82,79 | 82,78 | 0,00 | 59,09 | 35,77 | 23,32 | | | | | | | | | | | | | | 2,13 |
| **Итого** | **720,00** | | **2483,62** | **2483,47** | **0,15** | | | | | | | | | | | | | | | | | **63,95** |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **6,97** °C **0** Гкал
**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):**
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **63,95** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____
Представитель теплоснабжающей организации
_____

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«__» _____ 20__ г.