

Отчет о теплотреблении по приборам УУТ за Май 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Ольминского ул, д. 14, лит. А ИТП

Договор: 8986.038.1
 Строит. адрес:

Телефон:

Узел учета:
 Код УУТ-3:

Отопление
 28164

Обслуживающая организация:
 Источник: котельная 1 Невская

Телефон:

Телефон:

График: 147171

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hвх)-M2*(h2-hвх)

Схема подключения: 2-х трубная схема

лето: Qвс=M3*(h3-hвх)

Режим (схема): Преобр. Давления:

Вычислитель: ТСРВ-026М № 1314566
 Подходящий трубопровод (М1) ЭРСВ-440(П/Ф)
 Обратный трубопровод (М2) ЭРСВ-440(П/Ф)
 Подходящий ГВС (М3)

расходомер: Гплн= 0,139
 ЭРСВ-440(П/Ф) 0,139
 ЭРСВ-440(П/Ф) 34,78

Термопреобр.: Вэлгет ТПС
 Вэлгет ТПС

СДВ-И-1,60
 СДВ-И-1,60

Договорные нагрузки: Гкал/час: Qот = 0,2153
 Договорные нагрузки (ср. час): Гкал/час: Qот = 0,2153
 Договорные расходы (ср. сут.): ГкВт: Qот = 67,9895

Свент = 0
 Qтеп = 0
 Qтеп гв = 0

Qтеп гв = 0
 Qтеп гв ср = 0
 Qгвс = 0

Qгвс ср = 0
 Qгвс м = 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2020 по 22.05.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)				Qобщ						
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)		Уполнит	T3	T4	P3	P4	
	час		Т	Т	Т	°С	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	Т	М3	М3	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Гкал	
23.04.2020	24.00		92.33	89.66	2.67	63.26	40.03	23.23	23.14	6.20	3.20											2.25	
24.04.2020	24.00		91.98	89.32	2.66	63.04	39.90	23.14	24.05	6.20	3.20											2.24	
25.04.2020	24.00		91.43	88.78	2.65	63.69	39.64	24.05	23.98	6.20	3.20											2.31	
26.04.2020	24.00		91.99	89.33	2.66	63.99	40.01	23.98	23.36	6.20	3.20											2.25	
27.04.2020	24.00		91.88	89.22	2.66	62.96	39.60	23.36	23.78	6.20	3.20											2.30	
28.04.2020	24.00		92.00	89.32	2.68	63.64	39.86	23.78	23.92	6.20	3.20											2.28	
29.04.2020	24.00		90.85	88.19	2.66	63.01	39.09	23.92	24.11	6.20	3.20											2.31	
30.04.2020	24.00		91.28	88.64	2.64	63.19	39.08	24.11	23.85	6.20	3.20											2.29	
01.05.2020	24.00		91.84	89.20	2.64	62.82	38.97	23.85	23.85	6.20	3.20											2.29	
02.05.2020	24.00		92.48	89.82	2.66	63.58	39.95	23.85	23.63	6.20	3.20											2.24	
03.05.2020	24.00		92.74	90.04	2.70	63.33	40.38	22.95	22.50	6.20	3.20											2.23	
04.05.2020	24.00		93.04	90.35	2.69	63.40	40.64	22.76	21.88	6.20	3.20											2.21	
05.05.2020	24.00		93.14	90.44	2.70	63.66	41.16	22.50	21.88	6.20	3.20											2.16	
06.05.2020	24.00		93.33	90.61	2.72	63.66	41.78	22.50	22.35	6.20	3.20											2.18	
07.05.2020	24.00		92.50	89.79	2.71	63.77	41.42	22.35	23.58	6.20	3.20											1.98	
08.05.2020	24.00		80.00	77.60	2.40	63.27	39.69	23.58	23.58	6.20	3.20											1.95	
09.05.2020	24.00		78.59	76.23	2.36	63.08	39.41	23.67	23.67	6.20	3.20											1.94	
10.05.2020	24.00		78.59	76.21	2.38	63.06	39.63	23.43	23.43	6.20	3.20											1.88	
11.05.2020	24.00		78.43	76.04	2.39	62.57	39.84	22.73	23.58	6.20	3.20											1.90	
12.05.2020	24.00		76.58	74.22	2.36	62.18	38.60	23.58	23.58	6.20	3.20											1.93	
13.05.2020	24.00		76.33	73.98	2.35	62.75	38.72	24.03	24.03	6.20	3.20											1.98	
14.05.2020	24.00		76.27	73.93	2.34	63.38	38.65	24.73	24.73	6.20	3.20											1.98	
15.05.2020	24.00		76.33	73.99	2.34	63.12	38.37	24.03	24.75	6.20	3.20											1.98	
16.05.2020	24.00		76.33	73.98	2.35	63.07	38.22	24.85	24.85	6.20	3.20											1.99	
17.05.2020	24.00		76.42	74.05	2.37	63.00	38.12	24.88	24.88	6.20	3.20											2.00	
18.05.2020	24.00		76.47	74.09	2.38	62.97	37.97	25.00	25.00	6.20	3.20											0.70	
19.05.2020	24.00	*	26.80	25.96	0.84	50.05	31.00	19.05	19.05	4.70	4.00											0.00	
20.05.2020	24.00	*	0.00	0.00	0.00	34.17	21.60	12.57	12.57	4.60	4.60											1.19	
21.05.2020	24.00	*	46.56	44.82	1.74	51.78	32.13	19.65	19.65	5.10	3.90											1.19	
22.05.2020	24.00	*	77.14	74.73	2.41	62.67	38.36	24.31	24.31	5.40	3.20											1.97	
Среднее	24.00		79.45	77.08	2.37	61.40	38.39	23.01	23.01	5.72	3.30											1.97	
Итого	720.00		2333.65	2312.54	21.11																		59.23

Показаны счетчиков на момент снятия данных:

Дата	Время	M1, Т	M2, Т	M3, Т	M4, Т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, Т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0 час
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: 0 час
 Период расчета по договору: час

Корректировка на температуру холодной воды: 6.97 °С
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 0 Гкал

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: 59.23 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vвс изл: М.куб

ГУП «ТЭК Санкт-Петербурга»
 Филиал «Энергодиспетчер»
 Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНТИ
 Представитель теплопоставляющей организации
 20 г.