

Отчет о теплоснабжении по приборам УЛТЗ за Май 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Ольгинского ул. д. 22, лит. А
 Договор: 8990.038.1
 Узел учета: 23547
 Общий: 147171
 Обслуживающая организация: ООО "Управляющая компания"
 Адрес: Ольгинского ул. д. 22, лит. А
 Телефон: 326.55 м.квб.
 Режим (схема): Пробр. давлении: 326.55 м.квб.
 Телефон: 326.55 м.квб.
 Код УЛТЗ: 23547

Источники: котельная 1 Невская
 Часовые и суточн. архивы в файлах: 2-х трубная схема
 Установленные приборы: ВКТ-7 № 208351
 Расчетные приборы: РП-30
 Подключающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Нп)
 Расчетный алгоритм: Q=M1*(h1-hнв)+M2*(h2-hнв)
 Qтеп гвс = 0,1936
 Qтеп ср = 0,088
 Qтеп гвс ср = 35,2 Гкал/м

Учет отопления (ТВ-1)
 Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2020 по 22.05.2020
 Qот = 98,2105
 Qгвс = 0
 Qгвс ср = 0,1936
 Qгвс ср = 0,088
 Qгвс ср = 35,2 Гкал/м

| Дата | Ти | НС | Учет отопления (ТВ-1) | | | | Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2020 по 22.05.2020 | | | | Контроль ГВС (ТВ-2) | | | | Т3 | Т4 | Р3 | Р4 | Общ |
|--------------|---------------|----|-----------------------|----------------|---------------|-------|---|-------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------|-------|----|----|--------------|-----|
| | | | Т1 | Т2 | DT | Qот | Т1 | Т2 | DT | Qгвс | Т1 | Т2 | DT | Qгвс ср | | | | | |
| 23.04.2020 | 24.00 | * | 134.47 | 121.72 | 12.75 | 64.21 | 46.25 | 17.96 | 12.42 | 12.42 | 12.64 | 12.41 | 12.64 | 62.98 | 63.39 | | | 3.01 | |
| 24.04.2020 | 24.00 | * | 134.11 | 121.33 | 12.78 | 64.02 | 46.04 | 17.99 | 12.22 | 12.22 | 12.41 | 12.05 | 12.41 | 63.51 | 63.51 | | | 3.02 | |
| 25.04.2020 | 24.00 | * | 133.37 | 121.17 | 12.20 | 64.57 | 46.01 | 18.57 | 11.84 | 11.84 | 12.05 | 11.08 | 12.05 | 63.88 | 63.88 | | | 3.01 | |
| 26.04.2020 | 24.00 | * | 132.58 | 121.34 | 11.24 | 64.87 | 46.22 | 18.65 | 10.87 | 10.87 | 11.08 | 11.19 | 11.08 | 63.07 | 63.07 | | | 2.94 | |
| 27.04.2020 | 24.00 | * | 132.82 | 121.40 | 11.42 | 63.91 | 45.71 | 18.20 | 11.01 | 11.01 | 11.19 | 11.19 | 11.19 | 63.89 | 63.89 | | | 3.01 | |
| 28.04.2020 | 24.00 | * | 132.44 | 121.32 | 11.12 | 64.64 | 46.07 | 18.57 | 10.77 | 10.77 | 10.97 | 10.97 | 10.97 | 63.32 | 63.32 | | | 3.04 | |
| 29.04.2020 | 24.00 | * | 132.80 | 120.35 | 12.45 | 63.92 | 45.28 | 18.64 | 11.47 | 11.47 | 11.67 | 11.67 | 11.67 | 62.68 | 62.68 | | | 3.10 | |
| 30.04.2020 | 24.00 | * | 133.57 | 120.80 | 12.77 | 64.29 | 45.49 | 18.79 | 12.00 | 12.00 | 12.22 | 12.22 | 12.22 | 62.88 | 62.88 | | | 3.02 | |
| 01.05.2020 | 24.00 | * | 133.22 | 121.24 | 11.98 | 63.89 | 45.39 | 18.50 | 11.36 | 11.36 | 11.58 | 11.58 | 11.58 | 63.08 | 63.08 | | | 2.89 | |
| 02.05.2020 | 24.00 | * | 132.94 | 121.96 | 10.98 | 64.21 | 46.59 | 17.26 | 10.82 | 10.82 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 63.20 | 63.20 | | | 2.80 | |
| 03.05.2020 | 24.00 | * | 132.94 | 121.96 | 10.98 | 64.21 | 46.59 | 17.26 | 10.82 | 10.82 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 63.58 | 63.58 | | | 2.89 | |
| 04.05.2020 | 24.00 | * | 134.16 | 122.04 | 12.12 | 64.58 | 47.38 | 17.38 | 10.10 | 10.10 | 10.28 | 10.28 | 10.28 | 63.84 | 63.84 | | | 2.87 | |
| 05.05.2020 | 24.00 | * | 132.69 | 122.04 | 10.65 | 64.63 | 47.94 | 16.68 | 11.64 | 11.64 | 11.88 | 11.88 | 11.88 | 63.82 | 63.82 | | | 2.74 | |
| 06.05.2020 | 24.00 | * | 132.87 | 122.18 | 10.69 | 64.55 | 47.73 | 16.82 | 10.27 | 10.27 | 10.46 | 10.46 | 10.46 | 63.68 | 63.68 | | | 2.73 | |
| 07.05.2020 | 24.00 | * | 132.25 | 122.05 | 10.20 | 64.20 | 46.10 | 18.10 | 9.90 | 9.90 | 10.08 | 10.08 | 10.08 | 63.30 | 63.30 | | | 2.64 | |
| 08.05.2020 | 24.00 | * | 116.61 | 105.43 | 11.18 | 64.20 | 46.10 | 18.10 | 10.79 | 10.79 | 10.96 | 10.96 | 10.96 | 63.02 | 63.02 | | | 2.51 | |
| 09.05.2020 | 24.00 | * | 112.11 | 102.01 | 10.10 | 64.09 | 45.75 | 18.35 | 9.81 | 9.81 | 9.98 | 9.98 | 9.98 | 63.23 | 63.23 | | | 2.48 | |
| 10.05.2020 | 24.00 | * | 111.48 | 102.05 | 9.43 | 64.20 | 45.85 | 18.35 | 9.35 | 9.35 | 9.54 | 9.54 | 9.54 | 62.19 | 62.19 | | | 2.55 | |
| 11.05.2020 | 24.00 | * | 112.64 | 101.70 | 10.94 | 63.66 | 45.67 | 17.99 | 10.93 | 10.93 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 63.12 | 63.12 | | | 2.62 | |
| 12.05.2020 | 24.00 | * | 111.99 | 101.11 | 10.88 | 63.02 | 44.82 | 18.19 | 10.72 | 10.72 | 10.89 | 10.89 | 10.89 | 63.45 | 63.45 | | | 2.69 | |
| 13.05.2020 | 24.00 | * | 112.42 | 101.11 | 11.31 | 63.87 | 45.13 | 18.74 | 10.47 | 10.47 | 10.65 | 10.65 | 10.65 | 63.74 | 63.74 | | | 2.63 | |
| 14.05.2020 | 24.00 | * | 111.61 | 100.99 | 10.62 | 64.50 | 45.22 | 19.28 | 11.22 | 11.22 | 11.41 | 11.41 | 11.41 | 63.24 | 63.24 | | | 2.68 | |
| 15.05.2020 | 24.00 | * | 112.12 | 100.73 | 11.39 | 64.18 | 44.84 | 19.35 | 11.22 | 11.22 | 11.41 | 11.41 | 11.41 | 63.37 | 63.37 | | | 2.82 | |
| 16.05.2020 | 24.00 | * | 111.93 | 100.66 | 11.27 | 64.23 | 44.75 | 19.48 | 10.92 | 10.92 | 11.12 | 11.12 | 11.12 | 63.45 | 63.45 | | | 2.70 | |
| 17.05.2020 | 24.00 | * | 114.48 | 100.77 | 13.71 | 64.03 | 44.62 | 19.41 | 13.39 | 13.39 | 13.63 | 13.63 | 13.63 | 63.30 | 63.30 | | | 1.56 | |
| 18.05.2020 | 24.00 | * | 112.43 | 100.89 | 11.54 | 64.04 | 44.58 | 19.46 | 11.15 | 11.15 | 11.35 | 11.35 | 11.35 | 69.18 | 69.18 | | | 0.44 | |
| 19.05.2020 | 24.00 | * | 51.39 | 41.05 | 10.34 | 71.73 | 34.58 | 37.15 | 10.22 | 10.22 | 10.45 | 10.45 | 10.45 | 43.03 | 43.03 | | | 1.98 | |
| 20.05.2020 | 24.00 | * | 7.17 | 0.00 | 7.17 | 45.23 | 18.76 | 26.47 | 7.90 | 7.90 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 42.87 | 42.87 | | | 1.38 | |
| 21.05.2020 | 24.00 | * | 56.24 | 56.52 | 5.62 | 31.83 | 21.73 | 12.87 | 4.96 | 4.96 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 31.27 | 31.27 | | | 2.61 | |
| 22.05.2020 | 24.00 | * | 114.04 | 103.02 | 11.02 | 62.04 | 43.27 | 18.77 | 10.69 | 10.69 | 10.88 | 10.88 | 10.88 | 61.07 | 61.07 | | | 78.35 | |
| Итого | 720.00 | | 3421.11 | 3090.46 | 330.65 | | | | 320.84 | 320.84 | 326.55 | 326.55 | 326.55 | | | | | 78.35 | |

Показания счетчиков на момент снятия данных: М1, Т, М2, Т, М3, Т, М4, Т, В3, куб.м, Вп, Т, Общ, Гкал, Граб, ч

Количество тепловой энергии Общ, рассчитанное по среднему: 0 час
 Объем теплоснабжения Упл, рассчитанный по среднему: 0 час
 Период расчета по договору: час
 Период превышения 12: час
 Корректировка на температуру холодной воды: 6.97 °C
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 2.3 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Общ, 76.05 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Увлс изл, 326.55 м.куб.

ГУП «ТЭК Северо-Западного региона»
 Филиал «Энергообъекты»
 Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 Представитель теплонаблюдательной организации

20