Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Май 2020

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"** Договор: **8984.038.1** Телефон: Узел учета: **Общий**
Адрес: **Ольминского ул, д. 8 ИТП1** Строит.адрес: Код УУТЭ: **23542**
Обслуживающая организация: Телефон:
Источник: **котельная 1 Невская** Схема подключения: **2-х трубная схема** график: **147/71**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: **20.12.2021** Режим (схема):

		расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Вычислитель:	**ВКТ-7-03 № 220988**					
Подающий трубопровод (М1)		ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н	
Обратный трубопровод (М2)		ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н	
Подающий ГВС (М3)		ПРЭМ	0,067	30	ТСП-Н	
Циркуляционный ГВС (М4)						
Подпиточный трубопровод (Vп)						

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	**0,5831**	Qвент.=	**0**	Qтех.=	**0**	Qтех.гв=	**0**	Qгвс.=	**0,3661**	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:							Qтех.гвс.ср	**0**	Qгвс.ср=	**0,1664**	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	**184,137**	Gвент.=	**0**	Gтех.=	**0**	Gтех.гв=	**0**	Gгвс.=	**66,56**	Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2020 по 22.05.2020

			Учет отопление (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.04.2020	24,00	*	93,39	84,15	9,24	63,24	41,30	21,94			9,20		9,20	9,39		9,39		63,08				2,43
24.04.2020	24,00	*	92,15	83,81	8,34	63,07	41,23	21,84			8,31		8,31	8,47		8,47		62,89				2,35
25.04.2020	24,00	*	91,57	83,28	8,29	63,57	40,94	22,63			8,03		8,03	8,20		8,20		63,28				2,41
26.04.2020	24,00	*	91,91	83,80	8,11	63,88	41,23	22,65			7,89		7,89	8,05		8,05		63,50				2,42
27.04.2020	24,00	*	91,61	83,65	7,96	62,94	40,80	22,14			7,78		7,78	7,93		7,93		62,44				2,35
28.04.2020	24,00	*	91,92	83,75	8,17	63,67	41,22	22,45			8,00		8,00	8,15		8,15		63,45				2,40
29.04.2020	24,00	*	91,34	82,67	8,67	62,96	40,44	22,52			8,45		8,45	8,61		8,61		62,73				2,41
30.04.2020	24,00	*	91,38	83,02	8,36	63,29	40,64	22,65			8,17		8,17	8,31		8,31		62,88				2,41
01.05.2020	24,00	*	91,90	83,48	8,42	62,97	40,59	22,38			8,31		8,31	8,47		8,47		62,83				2,40
02.05.2020	24,00	*	92,54	84,15	8,39	63,61	41,50	22,11			8,35		8,35	8,50		8,50		63,38				2,39
03.05.2020	24,00	*	91,59	84,59	7,00	63,23	41,90	21,33			6,95		6,95	7,08		7,08		62,70				2,25
04.05.2020	24,00	*	92,01	84,82	7,19	63,33	42,19	21,14			7,17		7,17	7,31		7,31		62,80				2,24
05.05.2020	24,00	*	91,59	84,88	6,71	63,60	42,71	20,89			6,76		6,76	6,89		6,89		63,17				2,20
06.05.2020	24,00	*	92,51	85,26	7,25	63,65	43,20	20,45			7,55		7,55	7,70		7,70		63,24				2,20
07.05.2020	24,00	*	91,67	85,12	6,55	63,55	42,84	20,71			6,87		6,87	7,01		7,01		63,09				2,18
08.05.2020	24,00	*	80,66	73,46	7,20	63,08	41,19	21,89			7,43		7,43	7,58		7,58		62,83				2,06
09.05.2020	24,00	*	77,89	72,05	5,84	62,92	40,92	22,00			6,12		6,12	6,24		6,24		62,17				1,95
10.05.2020	24,00	*	79,49	72,11	7,38	63,07	41,15	21,92			7,73		7,73	7,88		7,88		62,70				2,04
11.05.2020	24,00	*	79,39	71,99	7,40	62,56	41,17	21,39			7,58		7,58	7,74		7,74		62,23				2,00
12.05.2020	24,00	*	77,44	70,41	7,03	61,89	39,68	22,21			7,31		7,31	7,46		7,46		61,74				2,00
13.05.2020	24,00	*	77,62	70,02	7,60	62,71	39,83	22,88			7,91		7,91	8,07		8,07		62,33				2,08
14.05.2020	24,00	*	76,04	69,86	6,18	63,34	39,84	23,50			6,44		6,44	6,55		6,55		62,76				2,03
15.05.2020	24,00	*	77,96	69,90	8,06	63,07	39,67	23,40			8,29		8,29	8,46		8,46		62,72				2,14
16.05.2020	24,00	*	77,69	69,98	7,71	63,08	39,48	23,60			8,14		8,14	8,27		8,27		62,71				2,14
17.05.2020	24,00	*	76,46	70,11	6,35	62,93	39,35	23,58			6,85		6,85	6,96		6,96		62,23				2,05
18.05.2020	24,00	*	77,05	70,20	6,85	62,90	39,24	23,66			7,20		7,20	7,35		7,35		62,33				2,09
19.05.2020	24,00	*	35,81	28,30	7,51	61,89	38,84	23,05			7,04		7,04	7,15		7,15		59,41				1,12
20.05.2020	24,00	*	8,69	0,00	8,69	46,17	29,41	16,76			7,78		7,78	7,83		7,83		45,67				0,40
21.05.2020	24,00	*	46,92	38,76	8,16	61,60	42,07	19,53			7,51		7,51	7,65		7,65		59,08				1,26
22.05.2020	24,00	*	77,35	68,78	8,57	62,75	40,75	22,00			6,90		6,90	7,04		7,04		62,19				2,05
Среднее	24,00		80,18	72,55	7,64	62,48	40,51	21,97			7,60		7,60	7,74		7,74		61,95				2,08
Итого	**720,00**		**2405,54**	**2176,36**	**229,18**						**228,02**		**228,02**	**232,30**		**232,30**						**62,45**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **6,97** °C **1,6** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **60,91** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **232,3** м.куб.

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» _____ 20___ г.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____ /