

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Май 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Пинегино ул. д. 15, лит. А  
 Обслуживающая организация: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Договор: 8566\_038\_1  
 Строит. адрес: Пинегино ул. д. 15, лит. А  
 Телефон: 23602  
 Узел учета: Общий 23602  
 Код УТЭ:  
 Телефон: 147171  
 График: 147171

Установленные приборы: Устройства архивы в файлах: Часовые и суточн. архивы в файлах:  
 Вычислитель: ВКТ-Г № 207336  
 Подающий трубопровод (М1)  
 Обратный трубопровод (М2)  
 Подающий ГВС (М3)  
 Циркуляционный ГВС (М4)  
 Подпиточный трубопровод (Гл)  
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1\*(h1-hвх)-M2\*(h2-hвх)  
 Договорные нагрузки (ср. час): Гкал/час: Qот = 0,187  
 Договорные нагрузки (ср. сут.): Гкал/сут.: Qот = 0  
 Договорные расходы (ср. сут.): т/сут.: Gот = 59,0526  
 Расчетный алгоритм: лето: Qтеп = M3\*(h3-hвх)  
 Gтеп = 0  
 Стрелка давления: Режим (схема): Преобр. давления:  
 Smin = 0,067  
 Smax = 0,30  
 Smin = 0,067  
 Smax = 0,30  
 Smin = 0,027  
 Smax = 0,12

Учет отопления (ТБ-1)										Контроль ГВС (ТБ-2)													
Дата	Тип	НС	M1	M2	dlm	T1	T2	DT	R1	R2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (казна)	Уполнит	T3	T4	R3	R4	Общ.	
	час		T	T	T	°C	°C	°C	кг/см2	кг/см2	T	T	T	M3	M3	M3	M3	°C	°C	кг/см2	кг/см2	Гкал	
23.04.2020	*	*																					
24.04.2020	*	*																					
25.04.2020	*	*																					
26.04.2020	*	*																					
27.04.2020	*	*																					
28.04.2020	*	*																					
29.04.2020	*	*	82,09	68,40	13,69	62,86	40,61	22,25	11,37	11,37	11,37	11,37	11,37	11,37	11,37	11,37	11,37	62,57	62,57			2,39	
30.04.2020	*	*	82,70	68,26	14,44	63,21	40,65	22,56	11,79	11,79	11,79	11,79	11,79	11,79	11,79	11,79	11,79	62,73	62,73			2,45	
01.05.2020	*	*	81,55	68,25	13,30	62,83	40,65	22,18	10,56	10,56	10,56	10,56	10,56	10,56	10,56	10,56	10,56	62,33	62,33			2,35	
02.05.2020	*	*	81,55	68,41	13,14	63,56	41,77	21,79	10,37	10,37	10,37	10,37	10,37	10,37	10,37	10,37	10,37	63,05	63,05			2,33	
03.05.2020	*	*	80,66	68,61	12,05	63,22	42,27	20,95	9,33	9,33	9,33	9,33	9,33	9,33	9,33	9,33	9,33	62,63	62,63			2,20	
04.05.2020	*	*	80,49	68,77	11,72	63,30	42,32	20,98	8,94	8,94	8,94	8,94	8,94	8,94	8,94	8,94	8,94	62,74	62,74			2,18	
05.05.2020	*	*	83,78	68,52	15,26	63,61	42,55	21,06	12,54	12,54	12,54	12,54	12,54	12,54	12,54	12,54	12,54	63,27	63,27			2,41	
06.05.2020	*	*	81,49	68,68	12,81	63,70	43,07	20,63	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64	63,40	63,40			2,23	
07.05.2020	*	*	81,16	68,66	12,50	63,62	42,70	20,92	9,82	9,82	9,82	9,82	9,82	9,82	9,82	9,82	9,82	63,18	63,18			2,23	
08.05.2020	*	*	71,78	68,52	13,26	63,10	40,75	22,35	9,92	9,92	9,92	9,92	9,92	9,92	9,92	9,92	9,92	62,71	62,71			2,15	
09.05.2020	*	*	69,60	66,99	12,61	62,91	40,35	22,56	9,19	9,19	9,19	9,19	9,19	9,19	9,19	9,19	9,19	62,19	62,19			2,07	
10.05.2020	*	*	69,69	66,08	13,61	63,06	40,44	22,62	9,93	9,93	9,93	9,93	9,93	9,93	9,93	9,93	9,93	62,43	62,43			2,13	
11.05.2020	*	*	70,45	64,33	26,12	62,50	39,95	22,55	10,71	10,71	10,71	10,71	10,71	10,71	10,71	10,71	10,71	61,99	61,99			2,63	
12.05.2020	*	*	68,84	60,83	28,01	61,80	38,16	23,64	9,31	9,31	9,31	9,31	9,31	9,31	9,31	9,31	9,31	61,73	61,73			2,70	
13.05.2020	*	*	70,59	40,95	29,64	62,63	38,31	24,32	11,12	11,12	11,12	11,12	11,12	11,12	11,12	11,12	11,12	62,16	62,16			2,85	
14.05.2020	*	*	69,06	40,80	28,26	63,20	38,17	25,03	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	62,52	62,52			2,81	
15.05.2020	*	*	69,68	39,30	30,38	62,91	37,91	25,00	10,56	10,56	10,56	10,56	10,56	10,56	10,56	10,56	10,56	62,30	62,30			2,90	
16.05.2020	*	*	70,85	36,07	34,78	62,92	37,55	25,37	11,87	11,87	11,87	11,87	11,87	11,87	11,87	11,87	11,87	62,32	62,32			3,10	
17.05.2020	*	*	52,15	21,88	30,27	62,61	39,20	23,41	7,16	7,16	7,16	7,16	7,16	7,16	7,16	7,16	7,16	60,14	60,14			2,41	
18.05.2020	*	*	48,56	27,59	20,97	62,74	41,91	20,83	9,94	9,94	9,94	9,94	9,94	9,94	9,94	9,94	9,94	61,63	61,63			1,89	
19.05.2020	*	*	38,96	23,29	15,67	63,30	41,92	21,38	5,82	5,82	5,82	5,82	5,82	5,82	5,82	5,82	5,82	64,54	64,54			1,49	
20.05.2020	*	*	5,89	0,00	5,89	51,98	17,27	34,71	17,86	17,86	17,86	17,86	17,86	17,86	17,86	17,86	17,86	61,25	61,25			2,09	
21.05.2020	*	*	55,47	32,89	22,58	62,08	41,07	21,01	10,48	10,48	10,48	10,48	10,48	10,48	10,48	10,48	10,48	61,59	61,59			1,21	
22.05.2020	*	*	47,64	38,18	9,46	58,96	41,92	17,04	10,66	10,66	10,66	10,66	10,66	10,66	10,66	10,66	10,66	61,52	61,52			2,23	
Итого			1514,08	1173,50	440,48	62,36	39,64	22,71	255,94	255,94	255,94	255,94	255,94	255,94	255,94	255,94	255,94	280,46	280,46			53,50	

Показанная счетчиков на момент снятия данных:		M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vл, т	Общ., Гкал	Траб., ч
Дата	время									

Количество тепловой энергии Общ., рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоснабжения Упл., рассчитанный по среднему:  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):  
 Коэффициент потребления тепловой энергии Общ.:  
 Объем потребленного теплоснабжения Увл. изл.

6,97 °C  
 3,84 Гкал  
 144 час  
 144 час  
 13,38 Гкал  
 65,1 куб.м  
 63,04 Гкал  
 325,56 м.куб

« » 20 Г

ГУП «ТЭК СПб» Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)  
 Филиал «Энергосбыт»  
 Абонентное управление  
 Отчет принят

Представитель теплообслуживающей организации