

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Май 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района" Адрес: Пинегина ул. д. 19, лит. А
 Адрес: ООО "ЖКС № 2 Невского района" 8563 038 1
 Адрес: Пинегина ул. д. 19, лит. А
 Телефон: 23604
 Узел учета: Общий 23604
 Код УТЭ: 23604
 График: 147171

Обслуживающая организация: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Пинегина ул. д. 19, лит. А
 Телефон: 23604
 Режим (схема): Преобр. давления
 График: 147171

Источники: котельная 1 Невская
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-hвх)-M2*(t2-hвх)
 лето: Qвс=M3*(t3-hвх)
 Qот = 0,186 Qлет = 0 Qвс = 0
 Qот ср = 0,047 Qлет ср = 0,047 Qвс ср = 18,8
 Gот = 58,7368 Gлет = 0 Gвс = 0
 Gот ср = 18,8 Gлет ср = 0 Gвс ср = 18,8

Вычислитель: ВКТ-7 № 207963
 Подходящий трубопровод (M1) ПРЭМ
 Оборотный трубопровод (M2) ПРЭМ
 Подающий ГВС (M3) ПРЭМ
 Циркуляционный ГВС (M4)
 Подпиточный трубопровод (V1)
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-hвх)-M2*(t2-hвх)
 лето: Qвс=M3*(t3-hвх)
 Qот = 0,186 Qлет = 0 Qвс = 0
 Qот ср = 0,047 Qлет ср = 0,047 Qвс ср = 18,8
 Gот = 58,7368 Gлет = 0 Gвс = 0
 Gот ср = 18,8 Gлет ср = 0 Gвс ср = 18,8

Дата	Тип	НС	Учет отопления (ТВ-1)												Контроль ГВС (ТВ-2)				Общ.		
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Уплнит	T3		T4	P3
	час	т	т	т	°C	°C	°C	кг/см2	кг/см2	т	т	т	т	т	т	т	°C	°C	кг/см2	кг/см2	кал
23.04.2020	24.00		71.62	65.09	6.53	63.99	41.61	22.38	6.37	6.37	6.49	6.49	6.49	6.49	6.49	6.49	62.85	62.85	62.85	62.85	1.87
24.04.2020	24.00*		72.41	64.73	7.68	63.80	41.34	22.46	7.31	7.31	7.45	7.45	7.45	7.45	7.45	7.45	62.49	62.49	62.49	62.49	1.93
25.04.2020	24.00		72.34	64.77	7.57	64.31	41.11	23.20	7.27	7.27	7.41	7.41	7.41	7.41	7.41	7.41	63.06	63.06	63.06	63.06	1.99
26.04.2020	24.00		72.36	64.75	7.61	64.65	41.37	23.27	7.37	7.37	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	63.34	63.34	63.34	63.34	2.02
27.04.2020	24.00*		73.10	64.75	8.35	63.70	41.02	22.67	8.06	8.06	8.19	8.19	8.19	8.19	8.19	8.19	62.53	62.53	62.53	62.53	2.00
28.04.2020	24.00		72.65	64.85	7.80	64.42	41.37	23.05	7.53	7.53	7.67	7.67	7.67	7.67	7.67	7.67	63.18	63.18	63.18	63.18	2.02
29.04.2020	24.00		72.41	64.61	7.80	63.66	40.50	23.16	7.65	7.65	7.77	7.77	7.77	7.77	7.77	7.77	62.41	62.41	62.41	62.41	2.00
30.04.2020	24.00		72.40	64.92	7.48	64.04	40.53	23.51	7.39	7.39	7.53	7.53	7.53	7.53	7.53	7.53	62.54	62.54	62.54	62.54	2.03
01.05.2020	24.00		73.38	65.14	8.24	63.66	40.53	23.13	8.22	8.22	8.35	8.35	8.35	8.35	8.35	8.35	62.37	62.37	62.37	62.37	2.00
02.05.2020	24.00		73.39	65.36	8.03	64.37	41.55	22.82	8.11	8.11	8.24	8.24	8.24	8.24	8.24	8.24	62.96	62.96	62.96	62.96	2.00
03.05.2020	24.00*		72.93	65.58	7.35	64.02	42.13	21.89	7.50	7.50	7.66	7.66	7.66	7.66	7.66	7.66	62.49	62.49	62.49	62.49	1.89
04.05.2020	24.00		72.96	65.80	6.56	64.10	42.23	21.87	6.88	6.88	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	62.82	62.82	62.82	62.82	1.84
05.05.2020	24.00		72.90	65.70	7.20	64.39	42.59	21.80	7.47	7.47	7.61	7.61	7.61	7.61	7.61	7.61	63.29	63.29	63.29	63.29	1.89
06.05.2020	24.00		72.49	65.77	7.18	64.45	43.58	20.88	7.31	7.31	7.45	7.45	7.45	7.45	7.45	7.45	63.27	63.27	63.27	63.27	1.81
07.05.2020	24.00		72.49	65.77	7.58	63.85	43.29	22.53	7.45	7.45	7.59	7.59	7.59	7.59	7.59	7.59	63.14	63.14	63.14	63.14	1.83
08.05.2020	24.00		63.25	56.73	6.52	63.94	41.41	22.53	6.50	6.50	6.61	6.61	6.61	6.61	6.61	6.61	62.72	62.72	62.72	62.72	1.70
09.05.2020	24.00		62.43	54.85	7.58	63.85	41.09	22.76	7.45	7.45	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	62.77	62.77	62.77	62.77	1.76
10.05.2020	24.00		62.30	54.85	7.45	63.97	41.16	22.80	7.33	7.33	7.48	7.48	7.48	7.48	7.48	7.48	62.58	62.58	62.58	62.58	1.74
11.05.2020	24.00		62.11	54.68	7.43	63.43	41.25	22.18	7.25	7.25	7.39	7.39	7.39	7.39	7.39	7.39	62.17	62.17	62.17	62.17	1.69
12.05.2020	24.00		61.98	54.30	7.68	62.73	39.89	22.83	7.53	7.53	7.66	7.66	7.66	7.66	7.66	7.66	61.69	61.69	61.69	61.69	1.71
13.05.2020	24.00		60.75	54.35	6.40	63.57	40.14	23.43	6.34	6.34	6.44	6.44	6.44	6.44	6.44	6.44	62.46	62.46	62.46	62.46	1.66
14.05.2020	24.00		61.08	54.36	6.72	64.21	40.12	24.09	6.73	6.73	6.85	6.85	6.85	6.85	6.85	6.85	62.94	62.94	62.94	62.94	1.75
15.05.2020	24.00		61.40	54.22	7.18	63.89	39.87	24.01	7.15	7.15	7.27	7.27	7.27	7.27	7.27	7.27	62.41	62.41	62.41	62.41	1.80
16.05.2020	24.00		61.46	54.11	7.35	63.93	39.72	23.96	7.31	7.31	7.46	7.46	7.46	7.46	7.46	7.46	62.34	62.34	62.34	62.34	1.78
17.05.2020	24.00		62.24	54.42	7.82	63.75	39.79	23.86	7.75	7.75	7.90	7.90	7.90	7.90	7.90	7.90	62.51	62.51	62.51	62.51	1.79
18.05.2020	24.00		61.14	54.50	6.64	63.75	39.93	23.83	6.69	6.69	6.80	6.80	6.80	6.80	6.80	6.80	62.39	62.39	62.39	62.39	1.72
19.05.2020	24.00*		46.01	23.27	22.74	70.44	32.52	37.92	6.09	6.09	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23	68.93	68.93	68.93	68.93	1.04
20.05.2020	24.00*		24.48	0.06	24.42	52.01	24.22	27.79	4.03	4.03	4.07	4.07	4.07	4.07	4.07	4.07	51.07	51.07	51.07	51.07	1.09
21.05.2020	24.00*		55.68	8.83	46.85	61.52	30.05	31.47	6.41	6.41	6.53	6.53	6.53	6.53	6.53	6.53	59.15	59.15	59.15	59.15	3.21
22.05.2020	24.00*		32.10	10.30	21.80	34.16	12.77	12.77	3.05	3.05	3.09	3.09	3.09	3.09	3.09	3.09	33.22	33.22	33.22	33.22	1.70
Среднее	24.00*		64.27	54.05	10.22	62.70	39.24	23.46	6.96	6.96	7.09	7.09	7.09	7.09	7.09	7.09	61.40	61.40	61.40	61.40	1.84
Итого	720.00		1928.06	1621.38	306.68				208.94	208.94	212.72	212.72	212.72	212.72	212.72	212.72					55.26

Показания счетчиков на момент снятия данных: M1, т; M2, т; M3, т; M4, т; V3, куб.м; V4, куб.м; Vп, т; Qобщ, Гкал; Трасс, ч.
 Дата, время

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоснабжения Уплн, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды: 6,97 °C
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 53,3 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: 212,72 М.куб
 Объем потребленного теплоснабжения Уплн изл: 212,72 М.куб

Генеральный директор ООО "ЖКС № 2 Невского района" _____
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____

« 20 » Г.