

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Май 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Полярников ул, д. 8, лит. А ИТП

Договор: 9040 038.1
 Стрелит-адрес: Стрелит-адрес

Телефон: 24440

Общий код УТЭ: 24440

Источники: котельная 2 Невская

Схема подключения: 2-х трубная схема

Режим (схема): Преобр.давления

График: 149/70

Установленные приборы: ВК-7 № 208212

Часовые и суточн. архивы в файлах: расходомер: PRM-40-B1, PRM-40-B1, PRM-20-B1

27.11.2021

Подводящий трубопровод (M1)
 Обратный трубопровод (M2)
 Подающий ГВС (M3)
 Циркуляционный ГВС (M4)

PRM-40-B1
 PRM-40-B1
 PRM-20-B1

0,1
 0,1
 0,027

КТСЛ-Н
 КТСЛ-Н
 ТСП-Н

Расчетный алгоритм:

зима: Q=M1*(t1-hx)-M2*(t2-hx)

Qлет = 0

лето: Qгвс=M3*(t3-hx)

Qгвс ср = 0,0271

0,0803

Договорные нагрузки (ср. час): Гкал/час:

Qот = 0,4014

Qгвс ср = 0,0014

Qгвс ср = 0,0014

Qгвс ср = 0,0271

10,84

Гвс.м =

Договорные расходы (ср. сут.): Гл/сут:

Qот = 121,944

Qгвс ср = 0

Qгвс ср = 0

Qгвс ср = 0,56

10,84

Гвс.м =

Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2020 по 22.05.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)																Контроль ГВС (ТВ-2)				
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (казив)	Удлит	T3	T4	P3	P4	Общ.	
	час		Т	Т	Т	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	Т	Т	М3	М3	М3	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Гкал
23.04.2020	24.00		155.56	151.36	4.20	64.05	42.47	21.58			4.29	4.29	4.34	4.34	4.34	4.34	4.34	63.80	63.80			3.54	
24.04.2020	24.00	*	157.00	153.26	3.74	64.08	42.62	21.46			3.82	3.82	3.84	3.84	3.84	3.84	3.84	63.76	63.76			3.53	
25.04.2020	24.00	*	155.80	151.15	4.65	63.82	42.05	21.77			4.87	4.87	4.92	4.92	4.92	4.92	4.92	63.60	63.60			3.59	
26.04.2020	24.00	*	150.32	149.61	4.71	64.09	42.05	22.04			4.54	4.54	4.61	4.61	4.61	4.61	4.61	63.82	63.82			3.60	
27.04.2020	24.00	*	150.67	147.01	3.66	64.09	41.76	22.33			3.73	3.73	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	63.75	63.75			3.52	
28.04.2020	24.00	*	151.31	147.52	3.79	64.30	41.87	22.43			3.87	3.87	3.91	3.91	3.91	3.91	3.91	64.07	64.07			3.56	
29.04.2020	24.00	*	149.24	144.77	4.47	63.72	41.02	22.68			4.62	4.62	4.67	4.67	4.67	4.67	4.67	63.47	63.47			3.57	
30.04.2020	24.00	*	146.68	142.70	3.98	64.24	41.02	23.22			4.06	4.06	4.11	4.11	4.11	4.11	4.11	63.94	63.94			3.58	
01.05.2020	24.00	*	147.01	142.64	4.37	64.41	41.64	22.77			4.37	4.37	4.42	4.42	4.42	4.42	4.42	64.17	64.17			3.53	
02.05.2020	24.00	*	147.83	143.60	4.23	63.92	41.98	21.94			4.42	4.42	4.46	4.46	4.46	4.46	4.46	64.17	64.17			3.42	
03.05.2020	24.00	*	150.52	146.48	4.04	64.67	42.72	21.95			4.26	4.26	4.29	4.29	4.29	4.29	4.29	64.39	64.39			3.48	
04.05.2020	24.00	*	150.81	147.15	3.66	64.34	42.89	21.45			3.92	3.92	3.95	3.95	3.95	3.95	3.95	64.03	64.03			3.39	
05.05.2020	24.00	*	152.62	148.79	3.83	64.29	43.42	20.87			3.80	3.80	3.82	3.82	3.82	3.82	3.82	64.03	64.03			3.36	
06.05.2020	24.00	*	151.92	147.77	4.15	64.26	43.15	21.11			3.71	3.71	3.74	3.74	3.74	3.74	3.74	64.02	64.02			3.39	
07.05.2020	24.00	*	149.05	144.22	4.83	64.22	42.96	21.26			4.53	4.53	4.55	4.55	4.55	4.55	4.55	64.05	64.05			3.38	
08.05.2020	24.00	*	147.97	143.88	4.09	64.01	42.92	21.05			4.30	4.30	4.34	4.34	4.34	4.34	4.34	64.07	64.07			3.37	
09.05.2020	24.00	*	150.25	145.56	4.69	64.28	43.23	21.05			4.42	4.42	4.49	4.49	4.49	4.49	4.49	64.18	64.18			3.38	
10.05.2020	24.00	*	152.41	147.65	4.76	64.28	43.56	20.72			4.42	4.42	4.49	4.49	4.49	4.49	4.49	64.04	64.04			3.40	
11.05.2020	24.00	*	148.40	144.19	4.21	64.16	42.63	21.35			3.93	3.93	3.97	3.97	3.97	3.97	3.97	63.97	63.97			3.38	
12.05.2020	24.00	*	148.40	144.07	5.05	63.97	42.62	21.92			4.81	4.81	4.87	4.87	4.87	4.87	4.87	63.99	63.99			3.38	
13.05.2020	24.00	*	146.55	142.72	3.83	64.20	42.28	21.92			3.67	3.67	3.69	3.69	3.69	3.69	3.69	63.56	63.56			3.38	
14.05.2020	24.00	*	147.88	143.94	3.94	63.86	42.15	21.71			3.78	3.78	3.81	3.81	3.81	3.81	3.81	64.13	64.13			3.39	
15.05.2020	24.00	*	145.01	141.10	3.91	64.36	42.11	22.25			4.03	4.03	4.07	4.07	4.07	4.07	4.07	63.93	63.93			3.47	
16.05.2020	24.00	*	143.86	141.01	2.85	63.56	41.70	21.86			5.81	5.81	5.91	5.91	5.91	5.91	5.91	62.67	62.67			3.27	
17.05.2020	24.00	*	143.24	139.89	3.35	64.19	41.98	22.21			3.41	3.41	3.42	3.42	3.42	3.42	3.42	63.88	63.88			3.32	
18.05.2020	24.00	*	143.59	139.02	4.57	64.14	41.94	22.20			4.61	4.61	4.67	4.67	4.67	4.67	4.67	63.97	63.97			3.38	
19.05.2020	24.00	*	141.68	137.80	3.88	63.73	41.22	22.51			3.86	3.86	3.88	3.88	3.88	3.88	3.88	63.41	63.41			3.35	
20.05.2020	24.00	*	143.74	140.22	3.52	64.57	41.99	22.58			3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	64.28	64.28			3.40	
21.05.2020	24.00	*	148.87	144.72	4.15	64.14	42.22	21.91			4.14	4.14	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	63.88	63.88			3.44	
Итого	720.00		4465.24	4341.70	124.54						124.06	124.06	125.21	125.21	125.21	125.21	125.21					103.17	

Дата, время	Показанная счетчиков на момент снятия данных:															
	M1, Т	M2, Т	M3, Т	M4, Т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vn, Т	Общ., Гкал	Трав. ч.							

Количество тепловой энергии общ., рассчитанное по среднему: 0 час
 Объем теплоносителя Увл., рассчитанный по среднему: 0 куб.м
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2: 6,79 °С
 Корректировка на температуру холодной воды: 0,85 Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 102,32 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии общ.: 125,21 м.куб.
 Объем потребленного теплоносителя Увл. изл. 125,21 м.куб.

ГУП «ТЭК СПб»
 Филиал «Энергосбыт»
 Абонентное управление
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Представитель теплонаблюдателей организации

20 г.