

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Май 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Седова ул, д. 110, лит. 3

Договор: 9058.038.1

Телефон:

Узел учета: Код УТЭ:

Общий 23519

Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховоэнергo"

Телефон:

График: 1507/0

Источники: Часовые и суточные архивы в файлах:

Схема подключения: 2-х трубная схема

Режим (схема): Преобр. давления:

Вычислитель: ВКП-7 № 208262  
 Подходящий трубопровод (М1)  
 Подходящий трубопровод (М2)  
 Подходящий ГВС (М3)  
 Циркуляционный ГВС (М4)

расходомер: Gm1= 0,067  
 ПРЭМ 0,067  
 ПРЭМ 0,027

Термопреобр.: KTCП-H 30  
 KTCП-H 30  
 TСП-H 12

Qтгс = 0,132  
 Qтгс ср = 0,06  
 Gтгс = 24 Ггвс/м

Расчетный алгоритм: зима:

Q = M1\*(h1-hухв)-M2\*(h2-hухв)  
 Qот = 0,318  
 Qвент = 0  
 Qтгс = 0  
 Qтгс ср = 0

лето: Qгвс = M3\*(h3-hухв)  
 Qгвс ср = 0  
 Qгвс ср = 0

Договорные нагрузки, Гкал/час:  
 Договорные нагрузки (ср час), Гкал/час:  
 Договорные расходы (ср сут.), Г/сут.:

Qот = 0,318  
 Qвент = 0  
 Qтгс = 0  
 Qтгс ср = 0

Qгвс = 0  
 Qгвс ср = 0  
 Qгвс ср = 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2020 по 22.05.2020

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)				Qобщ, Гкал						
			M1, т	M2, т	DM, т	T1, °C	T2, °C	DT, °C	P1, кгс/см2	P2, кгс/см2	M3, т	M4, т	DM, т	V3, м3	V4, м3	DV(излив), м3		Уплит, м3	T3, °C	T4, °C	P3, кгс/см2	P4, кгс/см2	
23.04.2020	13.00*		73,73	61,54	12,19	67,63	43,52	24,11	12,12	18,66	18,66	12,39	12,39	12,39				67,68				2,31	
24.04.2020	24.00		132,29	112,87	19,42	67,44	43,28	24,16	18,66	18,66	18,66	19,05	19,05	19,05				67,53				4,04	
25.04.2020	24.00		131,62	110,71	20,91	67,33	42,60	24,73	19,95	19,95	19,95	20,39	20,39	20,39				67,40				4,15	
26.04.2020	24.00		131,57	112,62	18,95	67,61	42,96	24,65	18,03	18,03	18,03	18,42	18,42	18,42				67,67				4,06	
27.04.2020	24.00		132,89	112,85	20,04	67,35	42,90	24,45	19,05	19,05	19,05	19,46	19,46	19,46				67,44				4,11	
28.04.2020	24.00		133,41	114,25	19,16	67,46	42,99	24,47	18,23	18,23	18,23	18,62	18,62	18,62				67,54				4,09	
29.04.2020	24.00		131,78	111,37	20,41	67,39	42,04	25,35	19,40	19,40	19,40	19,83	19,83	19,83				67,48				4,20	
30.04.2020	24.00		131,81	112,10	19,71	67,51	42,09	25,42	18,65	18,65	18,65	19,05	19,05	19,05				67,58				4,18	
01.05.2020	24.00		132,17	112,22	19,95	66,78	42,12	24,66	18,88	18,88	18,88	19,28	19,28	19,28				67,04				4,10	
02.05.2020	24.00		132,67	115,55	17,12	67,31	43,48	23,83	16,11	16,11	16,11	16,46	16,46	16,46				67,47				3,91	
03.05.2020	24.00		133,22	115,15	18,07	67,18	44,04	23,14	17,10	17,10	17,10	17,43	17,43	17,43				67,29				3,88	
04.05.2020	24.00		134,75	114,98	19,77	67,44	44,17	23,27	18,78	18,78	18,78	19,18	19,18	19,18				67,60				4,01	
05.05.2020	24.00		133,90	114,93	18,97	67,31	44,46	22,85	17,93	17,93	17,93	18,32	18,32	18,32				67,48				3,90	
06.05.2020	24.00		135,22	115,77	19,45	67,44	44,27	22,17	18,28	18,28	18,28	18,68	18,68	18,68				67,50				3,88	
07.05.2020	24.00		135,43	117,49	17,94	66,85	44,84	22,01	16,82	16,82	16,82	17,17	17,17	17,17				67,16				3,79	
08.05.2020	24.00		132,11	113,30	18,81	66,96	44,41	22,55	17,78	17,78	17,78	18,13	18,13	18,13				67,43				3,82	
09.05.2020	24.00		124,89	105,21	19,68	67,70	44,03	23,67	19,44	19,44	19,44	19,88	19,88	19,88				67,76				3,82	
10.05.2020	24.00		125,19	104,78	20,41	67,78	44,02	23,76	18,72	18,72	18,72	19,12	19,12	19,12				67,60				3,88	
11.05.2020	24.00		123,17	105,28	17,89	67,59	44,33	23,26	16,87	16,87	16,87	17,26	17,26	17,26				67,58				3,66	
12.05.2020	24.00		121,15	103,82	17,33	67,64	43,25	24,39	16,31	16,31	16,31	16,64	16,64	16,64				66,91				3,71	
13.05.2020	24.00		121,07	101,88	19,19	66,70	42,43	24,27	18,18	18,18	18,18	18,55	18,55	18,55				66,90				3,72	
14.05.2020	24.00		118,43	99,87	18,56	66,69	41,82	24,87	17,53	17,53	17,53	17,89	17,89	17,89				66,90				3,70	
15.05.2020	24.00		117,48	100,03	17,45	67,18	41,95	25,23	16,42	16,42	16,42	16,77	16,77	16,77				67,42				3,79	
16.05.2020	24.00		118,38	100,48	17,90	67,45	41,79	25,66	16,82	16,82	16,82	17,21	17,21	17,21				67,57				4,00	
17.05.2020	24.00		120,47	99,34	21,13	67,52	41,58	25,94	18,68	18,68	18,68	18,93	18,93	18,93				67,58				2,59	
18.05.2020	24.00		92,31	75,08	17,23	57,23	35,86	21,37	14,78	14,78	14,78	15,11	15,11	15,11				67,34				3,67	
19.05.2020	24.00		114,18	98,14	16,04	67,17	40,77	26,40	13,35	13,35	13,35	13,63	13,63	13,63				66,28				3,42	
20.05.2020	24.00*		112,70	98,29	14,41	66,99	41,72	26,27	13,38	13,38	13,38	13,65	13,65	13,65				66,36				3,70	
21.05.2020	24.00		109,44	95,23	14,21	66,40	40,39	26,01	15,36	15,36	15,36	15,67	15,67	15,67				68,08				3,84	
22.05.2020	24.00		113,61	97,56	16,05	68,04	41,35	26,69	17,66	17,66	17,66	18,03	18,03	18,03				66,97				3,70	
Среднее	23,63		125,28	106,72	18,56	67,00	42,68	24,32	521,67	521,67	521,67	532,57	532,57	532,57								113,41	
Итого	799,00		3701,04	3152,69	548,35																		

Показания счетчиков на момент снятия данных

Дата, время	М1, т				М2, т				М3, т				М4, т				V3, куб.м				V4, куб.м				Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоносителя Узлз, рассчитанный по среднему

11 час  
 11 час  
 11 час

1,76 Гкал  
 8,22 куб.м

Период превышения 12:

6,92 °C

3,85 Гкал

Корректировка на температуру холодной воды

111,32 Гкал

540,89 м.куб

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ

