

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Май 2020

Абонт.: ООО "ЖКС № 2 Невского района" Договор: 8701.038.1 Телефон: Узел учета: Общий  
 Адрес: Седова ул, д. 128, лит. Ф Стрелит адрес: Телефон: Код УТЭ: 23520  
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховозэнерго" 2-х трубная схема

Установленные приборы: Урхивы в файлах: Расчетные алгоритмы: зима: Q=M1\*(h1-hвх)-M2\*(h2-hвх) лето: Q=M3\*(h3-hвх)  
 Вычислитель: ВКГ-7 № 208199 расходомер: Smln= 0,067 Приборы УТЭ поверены до: 21.12.2021  
 Подающий трубопровод (M1) ПРЭМ-32-B1 0,067 Термопреобр.: КТСП-Н  
 Обратный трубопровод (M2) ПРЭМ-32-B1 0,067 КТСП-Н  
 Подающий ГВС (M3) ПРЭМ-20-B1 0,027 ТСП-Н  
 Циркуляционный ГВС (M4)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот = 0,184 Qвент = 0 Qтех = 0 Qгвс = 0 Qгвс ср = 0,0924  
 Договорные нагрузки (ср час), Гкал/час: Qот = 0,184 Qвент = 0 Qтех = 0 Qгвс ср = 0,042  
 Договорные расходы (ср сут.), Г/сут.: Qот = 55,2 Qвент = 0 Qтех = 0 Qгвс ср = 16,8 Гвс.м

Дата	Ти	НС	Учет отопления (В-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)				Общ					
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	DU (излив)		Уплит	T3	T4	P3	P4
	час		Т	Т	Т	°С	°С	°С	кГс/м2	кГс/м2	Т	Т	Т	Т	Т	М3	М3	°С	°С	кГс/м2	кГс/м2	Гкал
23.04.2020	24.00	*	86,88	76,85	10,03	66,74	45,25	21,49	9,20	9,20	9,20	9,38	9,38	9,38	10,45	10,45	10,45	66,67	66,67	66,67	66,67	2,32
24.04.2020	24.00	*	88,11	76,98	11,13	66,78	45,29	21,49	10,24	10,24	10,24	10,45	10,45	10,45	9,92	9,92	9,92	66,61	66,61	66,61	66,61	2,40
25.04.2020	24.00	*	86,26	75,51	10,75	66,68	44,57	22,11	9,73	9,73	9,73	9,92	9,92	9,92	9,03	9,03	9,03	66,53	66,53	66,53	66,53	2,39
26.04.2020	24.00	*	86,69	76,79	9,90	66,96	44,99	21,97	8,85	8,85	8,85	9,03	9,03	9,03	9,88	9,88	9,88	66,84	66,84	66,84	66,84	2,35
27.04.2020	24.00	*	87,70	77,03	10,67	66,70	44,97	21,73	9,70	9,70	9,70	9,88	9,88	9,88	9,88	9,88	9,88	66,49	66,49	66,49	66,49	2,39
28.04.2020	24.00	*	87,66	77,94	9,72	66,82	45,22	21,60	8,83	8,83	8,83	9,89	9,89	9,89	9,89	9,89	9,89	66,54	66,54	66,54	66,54	2,33
29.04.2020	24.00	*	87,13	75,90	11,23	66,69	44,38	22,31	10,19	10,19	10,19	10,00	10,00	10,00	10,41	10,41	10,41	66,49	66,49	66,49	66,49	2,44
30.04.2020	24.00	*	87,30	76,31	10,99	66,84	44,86	22,18	9,79	9,79	9,79	9,98	9,98	9,98	10,19	10,19	10,19	66,68	66,68	66,68	66,68	2,43
01.05.2020	24.00	*	87,44	76,45	10,99	66,11	44,28	21,83	9,98	9,98	9,98	10,17	10,17	10,17	10,00	10,00	10,00	65,99	65,99	65,99	65,99	2,40
02.05.2020	24.00	*	89,31	79,13	10,18	66,68	45,63	21,05	9,94	9,94	9,94	9,52	9,52	9,52	9,52	9,52	9,52	66,48	66,48	66,48	66,48	2,35
03.05.2020	24.00	*	89,06	78,76	10,30	66,57	46,14	20,43	9,45	9,45	9,45	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64	66,74	66,74	66,74	66,74	2,30
04.05.2020	24.00	*	89,48	78,88	10,60	66,81	46,18	20,63	9,67	9,67	9,67	9,96	9,96	9,96	9,96	9,96	9,96	66,61	66,61	66,61	66,61	2,30
05.05.2020	24.00	*	89,01	78,84	10,17	66,67	46,18	20,49	9,37	9,37	9,37	9,55	9,55	9,55	9,55	9,55	9,55	66,61	66,61	66,61	66,61	2,30
06.05.2020	24.00	*	89,97	79,44	10,53	66,85	46,79	20,06	9,67	9,67	9,67	9,86	9,86	9,86	9,86	9,86	9,86	66,40	66,40	66,40	66,40	2,24
07.05.2020	24.00	*	90,06	80,74	9,32	66,24	46,09	20,15	8,45	8,45	8,45	8,64	8,64	8,64	8,64	8,64	8,64	66,50	66,50	66,50	66,50	2,27
08.05.2020	24.00	*	88,05	77,87	10,18	66,32	45,84	20,48	9,33	9,33	9,33	9,52	9,52	9,52	9,52	9,52	9,52	66,83	66,83	66,83	66,83	2,27
09.05.2020	24.00	*	81,36	72,55	8,81	67,03	45,40	21,63	7,95	7,95	7,95	8,13	8,13	8,13	8,13	8,13	8,13	67,01	67,01	67,01	67,01	2,16
10.05.2020	24.00	*	82,35	72,25	8,88	67,10	45,41	21,69	7,98	7,98	7,98	8,16	8,16	8,16	8,16	8,16	8,16	66,71	66,71	66,71	66,71	2,19
11.05.2020	24.00	*	81,35	72,39	9,96	66,94	45,87	21,07	9,13	9,13	9,13	9,33	9,33	9,33	9,33	9,33	9,33	66,82	66,82	66,82	66,82	2,28
12.05.2020	24.00	*	81,55	71,07	10,48	66,96	44,82	22,14	9,57	9,57	9,57	9,79	9,79	9,79	9,79	9,79	9,79	66,57	66,57	66,57	66,57	2,28
13.05.2020	24.00	*	80,38	69,61	10,77	66,09	44,14	21,95	9,89	9,89	9,89	10,09	10,09	10,09	10,09	10,09	10,09	66,14	66,14	66,14	66,14	2,24
14.05.2020	24.00	*	78,80	67,93	10,87	65,98	43,27	22,71	9,98	9,98	9,98	10,17	10,17	10,17	10,17	10,17	10,17	66,55	66,55	66,55	66,55	2,26
15.05.2020	24.00	*	78,30	68,18	10,12	66,46	43,31	23,15	9,23	9,23	9,23	9,41	9,41	9,41	9,41	9,41	9,41	66,14	66,14	66,14	66,14	2,25
16.05.2020	24.00	*	79,04	68,56	11,17	66,73	43,61	23,12	9,24	9,24	9,24	9,45	9,45	9,45	9,45	9,45	9,45	66,74	66,74	66,74	66,74	2,33
17.05.2020	24.00	*	67,64	67,64	11,40	66,82	43,46	23,36	10,43	10,43	10,43	10,64	10,64	10,64	10,64	10,64	10,64	66,67	66,67	66,67	66,67	2,34
18.05.2020	24.00	*	62,78	66,61	12,20	56,36	37,42	18,94	12,48	12,48	12,48	12,62	12,62	12,62	12,62	12,62	12,62	50,45	50,45	50,45	50,45	1,64
19.05.2020	24.00	*	77,04	66,61	10,43	66,41	42,84	23,57	9,63	9,63	9,63	9,82	9,82	9,82	9,82	9,82	9,82	66,58	66,58	66,58	66,58	2,26
20.05.2020	24.00	*	78,27	66,87	11,40	67,24	43,82	23,42	10,59	10,59	10,59	10,81	10,81	10,81	10,81	10,81	10,81	67,28	67,28	67,28	67,28	2,34
21.05.2020	24.00	*	75,04	64,40	10,64	65,66	42,33	23,33	9,94	9,94	9,94	10,14	10,14	10,14	10,14	10,14	10,14	65,36	65,36	65,36	65,36	2,20
22.05.2020	24.00	*	76,90	66,28	10,62	67,30	43,54	23,76	9,76	9,76	9,76	9,94	9,94	9,94	9,94	9,94	9,94	67,17	67,17	67,17	67,17	2,29
Среднее	24.00		83,43	72,94	10,48	66,32	44,52	21,79	9,62	9,62	9,62	9,81	9,81	9,81	9,81	9,81	9,81	66,06	66,06	66,06	66,06	2,28
Итого	720,00		2502,78	2188,34	314,44				288,70	288,70	288,70	294,42	294,42	294,42	294,42	294,42	294,42					68,49

Дата, время	Показания счетчиков на момент снятия данных				Общ, Гкал	Траб, ч
	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т		

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему: 0 час  
 Объем теплоснабителя Узлз, рассчитанный по среднему: 0 час  
 Период превышения 12: 0 час  
 Корректировка на температуру холодной воды: 6,92 °С  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 2,18 Гкал  
 Количество потребленной тепловой энергии Общц: 66,31 Гкал  
 Объем потребленного теплоснабителя Узвс изл: 294,42 м.куб

ГТУП «ТЭК СПб»  
 Филиал «Энергосбыт»  
 Абонентное управление  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 Представитель теплоснабжающей организации  
 20 Г.

