

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Май 2020

Телефон: Узел учета: Общий  
 Код УУТЗ: 23781  
 График: 150/70

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Седова ул, д. 144, лит. Ц

Счетчик: 8730.038.1  
 Договор: Д.144.л.Ц  
 Телефон: 2-х-трубная схема

Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховское"

Режим (схема): Преобр. Давления: 20.12.2021

Термопоеор: КТСП-Н  
 КТСП-Н  
 ТСП-Н

Расходомер: ПРЭМ-32-В1  
 ПРЭМ-32-В1  
 ПРЭМ-20-В1

Установленные приборы: ВКТ-7 № 207107  
 Подключающий ГВС (М3)  
 Циркуляционный ГВС (М4)  
 Подключающий ГВС (М4)  
 Подключающий ГВС (М4)

Источники: ТЭЦ ООО "Обуховское"

Часовые и суточн. архивы в файлах: Схемы подключения: Приборы УУТЗ, поверены до: 20.12.2021

Расходомер: ПРЭМ-32-В1  
 ПРЭМ-32-В1  
 ПРЭМ-20-В1

Установленные приборы: ВКТ-7 № 207107  
 Подключающий ГВС (М3)  
 Циркуляционный ГВС (М4)  
 Подключающий ГВС (М4)

Установленные приборы: ВКТ-7 № 207107  
 Подключающий ГВС (М3)  
 Циркуляционный ГВС (М4)  
 Подключающий ГВС (М4)

Расчетные нагрузки: Гкал/час: Q=M1\*(t1-tнв)-M2\*(t2-tнв) Qтеп.гвс= Qтеп.гвс ср Qтеп.ср= Qтеп.ср M= Qтеп.ср / (t4-t3) = 0,0946 / 17,2 = 0,043  
 Договорные нагрузки (ср. час): Гкал/час: Qтеп.гвс ср = 0,043  
 Договорные расходы (ср. сут.): Гкал/сут.: Qтеп.гвс ср = 0,043 \* 24 = 1,0032

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2020 по 22.05.2020				Контроль ГВС (ТВ-2)				Общ. Гкал
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (кальв)	Уподрит	T3	T4	P3	
23.04.2020	24.00	*	78,28	67,70	10,58	66,34	40,58	25,76	9,76	8,80	8,98	9,98	9,98	9,98	9,98	9,98	65,96	65,96	65,96	65,96	2,45
24.04.2020	24.00		77,20	67,54	9,66	66,47	40,45	26,02	8,80	8,97	9,15	9,15	9,15	9,15	9,15	9,15	65,85	65,85	65,85	65,85	2,43
25.04.2020	24.00		76,18	66,31	9,87	66,33	39,57	26,76	8,66	8,66	8,81	8,81	8,81	8,81	8,81	8,81	65,91	65,91	65,91	65,91	2,43
26.04.2020	24.00	*	76,69	67,27	9,42	66,63	39,89	26,74	8,66	8,66	8,81	8,81	8,81	8,81	8,81	8,81	65,91	65,91	65,91	65,91	2,43
27.04.2020	24.00	*	77,30	67,48	9,82	66,38	40,04	26,34	9,03	9,03	9,21	9,21	9,21	9,21	9,21	9,21	66,11	66,11	66,11	66,11	2,47
28.04.2020	24.00		78,70	68,36	10,34	66,52	40,42	26,10	9,50	8,66	8,85	8,85	8,85	8,85	8,85	8,85	66,11	66,11	66,11	66,11	2,42
29.04.2020	24.00		76,53	66,93	9,60	66,36	39,70	26,66	8,66	8,66	8,85	8,85	8,85	8,85	8,85	8,85	65,97	65,97	65,97	65,97	2,42
30.04.2020	24.00		76,62	67,34	9,28	66,52	39,83	26,69	8,36	8,36	8,56	8,56	8,56	8,56	8,56	8,56	65,97	65,97	65,97	65,97	2,30
01.05.2020	24.00		75,51	67,37	8,14	65,79	39,63	26,16	7,30	7,30	7,46	7,46	7,46	7,46	7,46	7,46	66,08	66,08	66,08	66,08	2,32
02.05.2020	24.00		77,43	68,78	8,65	66,40	40,96	25,44	7,83	7,83	8,03	8,03	8,03	8,03	8,03	8,03	65,86	65,86	65,86	65,86	2,32
03.05.2020	24.00	*	78,05	68,64	9,41	66,28	41,57	24,71	8,58	8,58	8,74	8,74	8,74	8,74	8,74	8,74	66,17	66,17	66,17	66,17	2,25
04.05.2020	24.00		78,28	68,47	9,81	66,41	41,82	24,59	7,59	7,59	7,77	7,77	7,77	7,77	7,77	7,77	66,03	66,03	66,03	66,03	2,25
05.05.2020	24.00		76,88	68,41	8,47	66,58	40,46	26,12	7,26	7,26	7,42	7,42	7,42	7,42	7,42	7,42	65,99	65,99	65,99	65,99	2,26
06.05.2020	24.00		77,13	68,89	8,24	66,55	42,40	24,32	7,86	7,86	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	65,74	65,74	65,74	65,74	2,21
07.05.2020	24.00		77,80	69,10	8,70	65,86	41,05	24,80	7,84	7,84	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	65,75	65,75	65,75	65,75	2,06
08.05.2020	24.00		74,79	66,02	8,77	65,85	41,05	24,32	7,84	7,84	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	65,82	65,82	65,82	65,82	2,15
09.05.2020	24.00		68,09	61,04	7,05	66,47	40,42	26,05	6,22	6,22	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	65,82	65,82	65,82	65,82	2,15
10.05.2020	24.00	*	69,27	60,81	8,46	66,58	40,46	26,12	7,50	7,50	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67	66,14	66,14	66,14	66,14	2,16
11.05.2020	24.00		69,96	61,04	8,92	66,39	40,75	25,64	7,96	7,96	8,10	8,10	8,10	8,10	8,10	8,10	65,80	65,80	65,80	65,80	2,15
12.05.2020	24.00		68,37	60,66	7,69	66,36	39,42	26,94	7,65	7,65	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	65,87	65,87	65,87	65,87	2,18
13.05.2020	24.00		68,54	59,66	8,88	65,45	38,60	26,85	7,83	7,83	7,99	7,99	7,99	7,99	7,99	7,99	65,33	65,33	65,33	65,33	2,20
14.05.2020	24.00		68,08	59,07	9,01	65,35	37,97	27,38	7,91	7,91	8,07	8,07	8,07	8,07	8,07	8,07	65,08	65,08	65,08	65,08	2,28
15.05.2020	24.00		69,10	59,59	9,51	65,84	38,05	27,79	8,42	8,42	8,59	8,59	8,59	8,59	8,59	8,59	65,57	65,57	65,57	65,57	2,20
16.05.2020	24.00		68,07	59,92	8,15	66,13	38,36	27,77	7,07	7,07	7,21	7,21	7,21	7,21	7,21	7,21	65,70	65,70	65,70	65,70	2,35
17.05.2020	24.00	*	69,70	59,43	10,27	66,23	38,17	28,06	9,21	9,21	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	65,84	65,84	65,84	65,84	2,35
18.05.2020	24.00		54,56	44,47	10,09	55,99	33,10	22,89	10,14	10,14	10,24	10,24	10,24	10,24	10,24	10,24	51,16	51,16	51,16	51,16	1,58
19.05.2020	24.00		65,93	57,57	8,36	65,91	37,51	28,40	7,47	7,47	7,62	7,62	7,62	7,62	7,62	7,62	66,51	66,51	66,51	66,51	2,24
20.05.2020	24.00		66,83	57,64	9,19	66,71	38,50	28,21	8,33	8,33	8,51	8,51	8,51	8,51	8,51	8,51	64,55	64,55	64,55	64,55	2,14
21.05.2020	24.00		65,06	56,11	8,95	65,05	37,21	28,84	8,19	8,19	8,37	8,37	8,37	8,37	8,37	8,37	66,22	66,22	66,22	66,22	2,21
22.05.2020	24.00		66,13	57,49	8,64	66,72	38,37	28,35	7,82	7,82	7,99	7,99	7,99	7,99	7,99	7,99	66,22	66,22	66,22	66,22	2,26
Среднее	24.00		72,37	63,30	9,06	65,88	39,60	26,28	8,19	8,19	8,35	8,35	8,35	8,35	8,35	8,35	65,34	65,34	65,34	65,34	2,26
Итого	720,00		2171,06	1899,13	271,93				246,55		246,55		246,55		246,55						67,17

Показания счетчиков на момент снятия данных: М1, т; М2, т; М3, т; М4, т; V3, куб.м; V4, куб.м; Vп, т; Общ. Гкал; Траб. ч

Количество тепловой энергии Общ., рассчитанное по среднему: 0 час  
 Объем теплоносителя Узл., рассчитанный по среднему: 0 час  
 Период превышения t2: 1,88 Гкал  
 Корректировка на температуру холодной воды: 6,92 °С  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 65,89 Гкал  
 Количество потребленной тепловой энергии Общ.: 250,46 м.куб  
 Объем потребленного теплоносителя Узв. изл.: 250,46 м.куб

ГВП «ГЭК СПб»  
 Филиал «ЭнергосбыТ»  
 Абонентное управление  
 Отчет принят  
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)  
 20 г.