

Отчет о теплом потреблении по приборам УТЭ за Май 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района" Договор: 9307.038.1 Телефон: Узел учета: Общий
 Адрес: Седова ул, д. 162, лит. 3 Строит. адрес: 20.12.2021 Термопоебр.: Код УТЭ: 28961
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховаэнерго" 2-х трубная схема Режим (схема): Преобр. давления: График: 150/70

Источники: ТЭЦ ООО "Обуховаэнерго" Часовые и суточн. архивы в файлах: Схемы подключения: 2-х трубная схема
 Установленные приборы: ВКГ-7 № 207800 расходомер: ГСПН= 0,1
 Вычислитель: ПРЭМ-40-В1 ПРЭМ-40-В1 КТСПН 0,1
 Подающий трубопровод (М1) ПРЭМ-40-В1 КТСПН 0,1
 Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ-40-В1 КТСПН 0,067
 Подающий ГВС (М3) ПРЭМ-32-В1 ТСПН 30
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Уп)

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hвх)-M2*(h2-hвх) лето: Qгвс=M3*(h3-hвх)
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qот = 0,225 Qвент = 0 Qгвс = 0
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qот = 0,225 Qвент = 0 Qгвс ср = 0,1998
 Договорные расходы (ср. сут.), Гт/сут.: Qот = 67,5 Qвент = 0 Qгвс ср = 0,0908
 Qот = 67,5 Qвент = 0 Qгвс ср = 36,32 Гтвс.м

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)				Т3	Т4	P3	P4	Общ	
			M1	M2	dm	T1	T2	dt	P1	P2	M3	M4	dm	V3	V4	dv (излив)						Уполит
23.04.2020	24.00	24.00	229,16	218,17	10,99	67,75	56,00	11,75	11,82	0,1	0,1	233,97	221,46	12,51	12,51							3,31
24.04.2020	24.00	24.00	230,35	217,94	12,41	67,84	56,02	11,82	11,82	0,1	0,1	235,24	221,16	14,08	14,08							3,43
25.04.2020	24.00	24.00	224,82	214,49	10,33	67,69	55,63	12,06	12,06	0,1	0,1	229,59	217,63	11,96	11,96							3,29
26.04.2020	24.00	24.00	229,52	217,27	12,25	68,00	56,03	11,97	11,97	0,1	0,1	234,42	220,48	13,94	13,94							3,44
27.04.2020	24.00	24.00	229,94	217,35	12,59	67,73	55,84	11,89	11,89	0,1	0,1	234,77	220,55	14,22	14,22							3,44
28.04.2020	24.00	24.00	232,13	220,44	11,69	67,86	56,01	11,85	11,85	0,1	0,1	237,02	223,72	13,30	13,30							3,41
29.04.2020	24.00	24.00	227,26	216,29	10,97	67,79	55,73	12,06	12,06	0,1	0,1	232,03	219,48	12,55	12,55							3,36
30.04.2020	24.00	24.00	229,94	217,01	12,93	67,87	55,75	12,12	12,12	0,1	0,1	234,77	220,20	14,57	14,57							3,52
01.05.2020	24.00	24.00	228,21	218,53	9,68	67,10	55,23	11,87	11,87	0,1	0,1	232,95	221,70	11,25	11,25							3,25
02.05.2020	24.00	24.00	233,38	222,50	10,88	67,68	56,19	11,49	11,49	0,1	0,1	238,28	225,83	12,45	12,45							3,30
03.05.2020	24.00	24.00	232,14	221,44	10,70	67,56	56,31	11,25	11,25	0,1	0,1	237,00	224,75	12,25	12,25							3,22
04.05.2020	24.00	24.00	230,77	220,77	10,00	67,79	56,41	11,38	11,38	0,1	0,1	235,66	224,09	11,57	11,57							3,20
05.05.2020	24.00	24.00	231,55	220,21	11,34	67,68	56,45	11,23	11,23	0,1	0,1	236,43	223,54	12,89	12,89							3,25
06.05.2020	24.00	24.00	233,90	222,67	11,23	67,78	56,81	10,97	10,97	0,1	0,1	238,80	226,06	12,74	12,74							3,21
07.05.2020	24.00	24.00	235,87	223,73	12,14	67,19	56,21	10,98	10,98	0,1	0,1	240,79	227,07	13,72	13,72							3,28
08.05.2020	24.00	24.00	225,48	214,28	11,20	67,28	55,98	11,30	11,30	0,1	0,1	230,18	217,47	12,71	12,71							3,18
09.05.2020	24.00	24.00	209,41	198,71	10,70	68,16	56,13	12,03	12,03	0,1	0,1	213,87	201,66	10,31	10,31							3,00
10.05.2020	24.00	24.00	207,33	198,46	8,87	68,22	56,15	12,07	12,07	0,1	0,1	211,76	201,41	10,31	10,31							3,13
11.05.2020	24.00	24.00	211,12	198,42	12,70	67,99	56,15	11,84	11,84	0,1	0,1	213,74	200,26	13,48	13,48							3,22
12.05.2020	24.00	24.00	209,29	197,39	11,90	68,02	55,70	12,32	12,32	0,1	0,1	210,11	196,90	13,21	13,21							3,25
13.05.2020	24.00	24.00	205,87	194,11	11,76	67,08	54,79	12,29	12,29	0,1	0,1	213,74	200,26	13,48	13,48							3,18
14.05.2020	24.00	24.00	203,11	192,12	10,99	67,09	54,62	12,47	12,47	0,1	0,1	207,31	194,84	12,47	12,47							3,14
15.05.2020	24.00	24.00	205,14	193,67	11,47	67,55	54,90	12,65	12,65	0,1	0,1	209,46	196,43	13,03	13,03							3,23
16.05.2020	24.00	24.00	204,74	194,47	10,27	67,88	55,16	12,72	12,72	0,1	0,1	209,07	197,28	11,79	11,79							3,18
17.05.2020	24.00	24.00	205,25	191,80	13,45	67,88	55,24	12,64	12,64	0,1	0,1	209,59	194,55	15,04	15,04							3,34
18.05.2020	24.00	24.00	154,59	142,62	11,97	56,37	47,78	10,59	10,59	0,1	0,1	157,13	144,22	12,91	12,91							2,21
19.05.2020	24.00	24.00	195,40	183,86	11,54	67,69	54,75	12,94	12,94	0,1	0,1	199,49	186,50	12,99	12,99							3,17
20.05.2020	24.00	24.00	195,15	183,77	11,38	68,32	55,37	12,95	12,95	0,1	0,1	199,33	186,46	12,87	12,87							3,16
21.05.2020	24.00	24.00	190,63	178,82	11,81	66,81	53,93	12,88	12,88	0,1	0,1	194,54	181,29	13,25	13,25							3,10
22.05.2020	24.00	24.00	195,61	183,56	12,05	68,43	55,39	13,04	13,04	0,1	0,1	199,81	186,21	13,60	13,60							3,23
Среднее	24.00	24.00	215,90	204,50	11,41	67,40	55,42	11,98	11,98	0,1	0,1	220,42	207,49	12,94	12,94							3,22
Итого	720,00	720,00	6477,06	6134,87	342,19							6612,71	6224,65	388,06	388,06							96,63

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Учет отопления (ТВ-1)				Контроль ГВС (ТВ-2)				Т3	Т4	P3	P4	Общ	
	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Уп, т	Общ, Гкал						Траб, ч
Дата, время														

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему: 0 час
 Объем теплоснабителя Узлц, рассчитанный по среднему: 0 час
 Период расчета по договору: час
 Период превышения 12: час
 Корректировка на температуру холодной воды: 6,92 °С
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 2,37 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Общц: 94,26 Гкал
 Объем потребленного теплоснабителя Узлц: 388,06 м.куб

ГУП «ТЭК СПб» Филиал «Энергосбыт»
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Абонентное управление
 Отчет принят
 Представитель теплоснабжающей организации

20 г.