Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 26 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 1я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Седова 26
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: TCPB026M-1314317-ч(с)-0520.txt

Вычислитель: TCPB-026M № 1314317 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 1

Подающ.тр.(M1):	расходомер: ЭРСВ-440Г	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПС	Преобр.давления:	СДВ-И
Обратн.тр.(M2):	расходомер: ЭРСВ-440Г	Gmin=	Gmax= 17,69	Термопреобр.: ТПС	Преобр.давления:	СДВ-И
тр-д. ГВС(M3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(M4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.04.2020 по 22.05.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.04.20	24,00	-	61,53	61,53	0,01	62,25	39,65	22,60	5,02	3,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,39
24.04.20	24,00	-	61,35	61,35	0,00	62,07	39,56	22,51	5,02	3,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,38
25.04.20	24,00	-	61,33	61,32	0,00	62,54	39,27	23,27	5,02	3,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,43
26.04.20	24,00	-	61,33	61,33	0,00	62,88	39,43	23,45	5,02	3,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,44
27.04.20	24,00	-	61,34	61,34	0,00	61,98	39,17	22,81	5,02	3,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,40
28.04.20	24,00	-	61,37	61,37	0,00	62,67	39,54	23,13	5,02	3,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,42
29.04.20	24,00	-	61,14	61,13	0,01	61,90	38,87	23,03	5,02	3,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,41
30.04.20	24,00	-	61,31	61,31	0,00	62,28	38,81	23,47	5,02	3,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,44
01.05.20	24,00	-	61,46	61,46	0,00	61,93	38,69	23,24	5,02	3,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,43
02.05.20	24,00	-	61,54	61,54	0,00	62,61	39,68	22,93	5,03	3,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,41
03.05.20	24,00	-	61,64	61,64	0,00	62,32	40,12	22,20	5,03	3,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,37
04.05.20	24,00	-	61,78	61,78	0,00	62,39	40,43	21,96	5,03	3,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,36
05.05.20	24,00	-	61,72	61,72	0,00	62,66	40,96	21,70	5,02	3,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,34
06.05.20	24,00	-	61,84	61,83	0,00	62,77	41,72	21,05	5,03	3,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,30
07.05.20	24,00	-	61,72	61,72	0,00	62,63	41,66	20,97	5,02	3,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,29
08.05.20	24,00	-	53,35	53,34	0,01	62,01	39,93	22,08	4,51	3,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,18
09.05.20	24,00	-	51,66	51,65	0,01	61,86	39,48	22,38	4,46	3,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,16
10.05.20	24,00	-	51,64	51,63	0,01	62,00	39,64	22,36	4,46	3,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,15
11.05.20	24,00	-	51,52	51,51	0,01	61,49	39,78	21,71	4,46	3,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,12
12.05.20	24,00	-	51,23	51,21	0,03	60,74	38,63	22,11	4,45	3,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,13
13.05.20	24,00	-	51,47	51,45	0,02	61,85	38,21	23,64	7,14	4,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,22
14.05.20	24,00	-	51,47	51,45	0,02	61,69	38,08	23,61	7,14	4,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,22
15.05.20	24,00	-	51,47	51,45	0,02	61,53	37,95	23,58	7,14	4,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,21
16.05.20	24,00	-	51,47	51,45	0,02	61,85	38,21	23,64	7,14	4,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,22
17.05.20	24,00	-	51,47	51,45	0,02	61,69	38,08	23,61	7,14	4,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,22
18.05.20	24,00	-	51,47	51,45	0,02	61,53	37,95	23,58	7,14	4,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,21
19.05.20	24,00	-	51,47	51,45	0,02	61,37	37,82	23,55	7,14	4,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,21
20.05.20	24,00	-	51,47	51,45	0,02	61,21	37,69	23,52	7,14	4,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,21
21.05.20	24,00	-	51,47	51,45	0,02	61,05	37,56	23,49	7,14	4,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,21
22.05.20	24,00	-	51,47	51,45	0,02	60,89	37,43	23,46	7,14	4,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,21
Среднее	24,00	-	56,55	56,54	0,01	61,95	39,13	22,82	5,63	3,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,29
Итого	720,00		1696,51	1696,20	0,31						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	38,67

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	01.08.19 05:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01.08.19 05:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **38,67** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» _____ 20___ г.