Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Май 2020

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Седова ул, д. 59**
Обслуживающая организация:
Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **9149.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
Код УУТЭ: **29279**
график: **149/70**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: **25.12.2021** Режим (схема): **ОП: СП-0; МП: СП-0;**

Вычислитель:	**СПТ943 № 10772**	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)		ПРЭМ-40-В1	0,1	45	КТПТР-05	
Обратный трубопровод (М2)		ПРЭМ-40-В1	0,1	45	КТПТР-05	
Подающий ГВС (М3)		ПРЭМ-20-D	0,08	12	ТПТ-15-2	
Циркуляционный ГВС (М4)						
Подпиточный трубопровод (Vп)						

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	**0,473**	Qвент.=	**0**	Qтех.=	**0**	Qтех.гв=	**0**	Qгвс.=	**0,1474**	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:							Qтех.гвс.ср	**0**	Qгвс.ср=	**0,067**	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	**143,696**	Gвент.=	**0**	Gтех.=	**0**	Gтех.гв=	**0**	Gгвс.=	**26,8**	Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2020 по 22.05.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Qобщ
	час		M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.04.2020	24,00	*	161,36	149,64	11,72	64,68	43,82	20,86			13,53		13,53	13,79		13,79		64,03				3,88
24.04.2020	24,00	*	163,10	150,37	12,73	64,74	43,93	20,81			14,50		14,50	14,78		14,78		64,11				3,96
25.04.2020	24,00	*	161,75	150,12	11,63	64,43	43,36	21,07			13,37		13,37	13,62		13,62		63,77				3,92
26.04.2020	24,00	*	164,46	150,63	13,83	64,73	43,66	21,07			15,65		15,65	15,95		15,95		64,11				4,07
27.04.2020	24,00	*	161,77	150,31	11,46	64,74	43,65	21,09			13,16		13,16	13,41		13,41		64,05				3,92
28.04.2020	24,00	*	161,51	149,39	12,12	64,96	43,72	21,24			13,86		13,86	14,12		14,12		64,35				3,96
29.04.2020	24,00	*	159,36	147,12	12,24	64,37	42,70	21,67			13,94		13,94	14,21		14,21		63,69				3,98
30.04.2020	24,00	*	160,04	147,62	12,42	64,86	42,87	21,99			14,16		14,16	14,43		14,43		64,24				4,06
01.05.2020	24,00	*	160,94	148,24	12,70	64,90	43,13	21,77			14,36		14,36	14,63		14,63		64,29				4,06
02.05.2020	24,00	*	161,59	149,95	11,64	65,13	43,97	21,16			13,26		13,26	13,51		13,51		64,43				3,94
03.05.2020	24,00	*	161,59	151,56	10,03	64,56	44,28	20,28			11,63		11,63	11,85		11,85		63,86				3,73
04.05.2020	24,00	*	163,76	152,66	11,10	65,32	44,93	20,39			12,78		12,78	13,02		13,02		64,59				3,84
05.05.2020	24,00	*	161,65	151,52	10,13	65,01	44,97	20,04			11,74		11,74	11,97		11,97		64,24				3,70
06.05.2020	24,00	*	162,11	150,97	11,14	64,92	45,20	19,72			12,88		12,88	13,13		13,13		64,23				3,70
07.05.2020	24,00	*	161,42	150,42	11,00	64,91	45,06	19,85			12,74		12,74	12,98		12,98		64,20				3,70
08.05.2020	24,00	*	158,96	149,51	9,45	64,86	44,99	19,87			11,10		11,10	11,31		11,31		64,13				3,59
09.05.2020	24,00	*	160,02	149,74	10,28	64,63	44,88	19,75			11,81		11,81	12,04		12,04		64,01				3,63
10.05.2020	24,00	*	159,22	150,05	9,17	64,90	45,29	19,61			10,82		10,82	11,03		11,03		64,20				3,54
11.05.2020	24,00	*	161,59	149,90	11,69	64,94	45,77	19,17			13,24		13,24	13,50		13,50		64,30				3,64
12.05.2020	24,00	*	156,17	146,79	9,38	64,77	44,60	20,17			10,87		10,87	11,08		11,08		64,07				3,57
13.05.2020	24,00	*	156,61	147,03	9,58	64,60	44,49	20,11			11,17		11,17	11,38		11,38		63,81				3,58
14.05.2020	24,00	*	156,96	147,59	9,37	64,81	44,07	20,74			11,01		11,01	11,22		11,22		64,03				3,67
15.05.2020	24,00	*	159,06	149,12	9,94	64,52	43,86	20,66			11,61		11,61	11,83		11,83		63,66				3,73
16.05.2020	24,00	*	158,90	148,23	10,67	65,03	43,95	21,08			12,34		12,34	12,57		12,57		64,23				3,82
17.05.2020	24,00	*	158,36	148,17	10,19	64,68	43,64	21,04			11,79		11,79	12,01		12,01		63,93				3,78
18.05.2020	24,00	*	158,47	148,39	10,08	64,23	51,54	12,69			12,25		12,25	12,48		12,48		63,54				2,54
19.05.2020	24,00	*	157,99	146,83	11,16	64,89	44,45	20,44			12,47		12,47	12,71		12,71		64,01				3,73
20.05.2020	24,00	*	158,32	147,31	11,01	64,80	43,84	20,96			12,55		12,55	12,79		12,79		64,02				3,81
21.05.2020	24,00	*	157,17	146,06	11,11	64,33	42,95	21,38			12,79		12,79	13,03		13,03		63,67				3,84
22.05.2020	24,00	*	157,96	148,26	9,70	65,25	43,72	21,53			11,25		11,25	11,47		11,47		64,47				3,83
Среднее	24,00		160,07	149,12	10,96	64,78	44,38	20,41			12,62		12,62	12,86		12,86		64,08				3,76
Итого	**720,00**		**4802,17**	**4473,50**	**328,67**						**378,63**		**378,63**	**385,85**		**385,85**						**112,72**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **6,79** °C **2,23** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **110,49** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **385,85** м.куб.

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» _____ 20___ г.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/