

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Май 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Садова ул., д. 71
 Обслуживающая организация: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Садова ул., д. 71
 Телефон: 10677
 Узел учета: 10677
 График: 149/70

Источник: котельная 2 Невская
 Установка/наименование прибора: Часовые и суточные архивы в файлах
 Приборы УТЭ поверены до: 30.08.2022
 Режим (схема):
 ОП: СП-0;

Вычислитель: СПТ941.11 № 24960
 расходомер: Вычислитель
 Глинт № 24960
 Термометр: 0.12
 КИПТР-01
 Оборотный трубопровод (М2) ПРЭМ-3-32-В
 Подводящий ТВС (М3) ПРЭМ-3-32-В
 Подающий ТВС (М3) ПРЭМ-3-32-В
 Циркуляционный ТВС (М4) ПРЭМ-3-32-В

Подпиточный трубопровод (Уп)
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)
 лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот = 0,396 Qгвс = 0
 Договорные нагрузки (ор.час), Гкал/час: Qот = 120,304 Qгвс = 0
 Договорные расходы (ор.сут.), т/сут.: Qот = 120,304 Qгвс = 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2020 по 22.05.2020
 Qгвс = 0
 Qгвс.ср = 0
 Qгвс.м = 0

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | | Учет ТВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------|----|-----------------------|---------|------|-------|-------|-------|--------|--------|----|----|-----------------|----|----|------------|---------|----|--------|--------|------|------|--|--|-------|
| | | | M1 | M2 | DM | T1 | T2 | dt | R1 | R2 | M3 | M4 | DM | V3 | V4 | dv (излив) | Уплотит | T3 | T4 | R3 | R4 | Qобщ | | | |
| | час | | т | т | т | °C | °C | °C | кг/см2 | кг/см2 | т | т | т | т | т | т | °C | °C | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | | | | |
| 23.04.2020 | 24.00 | | 137.25 | 137.10 | 0.15 | 64.64 | 41.52 | 23.12 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24.04.2020 | 24.00 | | 137.91 | 137.77 | 0.14 | 64.70 | 41.54 | 23.16 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25.04.2020 | 24.00 | | 137.65 | 137.50 | 0.15 | 64.40 | 41.12 | 23.28 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26.04.2020 | 24.00 | | 138.14 | 137.99 | 0.15 | 64.69 | 41.25 | 23.44 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27.04.2020 | 24.00 | | 137.81 | 137.64 | 0.17 | 64.70 | 41.21 | 23.49 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28.04.2020 | 24.00 | | 136.98 | 136.83 | 0.15 | 64.91 | 41.25 | 23.66 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29.04.2020 | 24.00 | | 135.08 | 134.91 | 0.17 | 64.33 | 40.59 | 23.74 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30.04.2020 | 24.00 | | 135.48 | 135.33 | 0.15 | 64.81 | 40.64 | 24.17 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.05.2020 | 24.00 | | 136.13 | 135.97 | 0.16 | 64.86 | 40.83 | 24.03 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.05.2020 | 24.00 | | 137.59 | 137.42 | 0.17 | 65.08 | 41.69 | 23.99 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03.05.2020 | 24.00 | | 138.85 | 138.73 | 0.12 | 64.53 | 42.16 | 22.37 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04.05.2020 | 24.00 | | 139.95 | 139.81 | 0.14 | 65.30 | 42.70 | 22.60 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05.05.2020 | 24.00 | | 138.84 | 138.71 | 0.13 | 64.99 | 42.86 | 22.13 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06.05.2020 | 24.00 | | 138.35 | 138.22 | 0.13 | 64.90 | 43.21 | 21.69 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07.05.2020 | 24.00 | | 137.83 | 137.68 | 0.15 | 64.88 | 42.90 | 21.98 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08.05.2020 | 24.00 | | 136.85 | 136.69 | 0.16 | 64.84 | 42.72 | 22.12 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09.05.2020 | 24.00 | | 137.29 | 137.15 | 0.14 | 64.60 | 42.80 | 21.80 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.05.2020 | 24.00 | | 137.50 | 137.36 | 0.14 | 64.87 | 43.11 | 21.76 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.05.2020 | 24.00 | | 137.56 | 137.41 | 0.15 | 64.89 | 43.33 | 21.56 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.05.2020 | 24.00 | | 134.45 | 134.31 | 0.14 | 64.75 | 42.17 | 22.58 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.05.2020 | 24.00 | | 136.58 | 136.44 | 0.14 | 64.52 | 42.14 | 22.38 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.05.2020 | 24.00 | | 139.28 | 139.14 | 0.14 | 64.66 | 42.16 | 22.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.05.2020 | 24.00 | | 140.74 | 140.61 | 0.13 | 64.38 | 41.99 | 22.39 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.05.2020 | 24.00 | | 139.98 | 139.84 | 0.14 | 64.88 | 42.07 | 22.81 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.05.2020 | 24.00 | | 139.89 | 139.72 | 0.17 | 64.53 | 41.68 | 22.85 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.05.2020 | 24.00 | | 139.70 | 139.49 | 0.21 | 64.08 | 41.59 | 22.49 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.05.2020 | 24.00 | | 139.30 | 139.11 | 0.19 | 64.75 | 41.97 | 22.78 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.05.2020 | 24.00 | | 139.47 | 139.31 | 0.16 | 64.66 | 42.11 | 22.55 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.05.2020 | 24.00 | | 137.87 | 137.87 | 0.23 | 64.18 | 41.44 | 22.74 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.05.2020 | 24.00 | | 140.03 | 139.84 | 0.19 | 65.10 | 42.11 | 22.99 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Среднее | 24.00 | | 138.02 | 137.86 | 0.16 | 64.71 | 41.96 | 22.75 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | 720.00 | | 4140.56 | 4135.90 | 4.66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 94.52 |

| Дата, время | Показания счетчиков на момент снятия данных: | | M1, т | | M2, т | | M3, т | | M4, т | | V3, куб.м | | V4, куб.м | | Уп, т | Qобщ, Гкал | Треб. ч. отаплив. |
|-------------|--|-------|-------|-------|-------|------------|-------------------|--|-------|--|-----------|--|-----------|--|-------|------------|-------------------|
| | М1, т | М2, т | М3, т | М4, т | Уп, т | Qобщ, Гкал | Треб. ч. отаплив. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0 час
 Объем тепломосителя Упл, рассчитанный по среднему: 0 час
 Период превышения по договору: 0 час
 Период превышения 12: 0 час
 Корректировка на температуру холодной воды: 6,79 °C
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 0 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: 94,52 Гкал
 Объем потребленного тепломосителя Упл изл: м.куб

ГУП «ТЭК СПб»
 Филиал «Энергосбыт»
 Абонентное управление
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ

Представитель теплоснабжающей организации

20 Ф.

