Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 84 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник: 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Седова 84
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: TCPB026M-1318919-ч(с)-0520.txt
Вычислитель: TCPB-026M № 1318919 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Txв, гр.С= 0

Подающ.тр.(M1):	расходомер: ЭРСВ-440Д	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПС	Преобр.давления: СДВ-И
Обратн.тр.(M2):	расходомер: ЭРСВ-440Д	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПС	Преобр.давления: СДВ-И
тр-д. ГВС(M3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(M4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.04.2020 по 22.05.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.04.20	24,00	-	141,61	140,82	0,79	64,38	47,37	17,01	6,71	3,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,45
24.04.20	24,00	-	142,19	141,91	0,27	64,44	47,51	16,93	6,76	3,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,42
25.04.20	24,00	-	141,79	141,52	0,27	64,14	47,16	16,98	6,79	3,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,43
26.04.20	24,00	-	142,40	142,11	0,29	64,42	47,34	17,08	6,79	3,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,45
27.04.20	24,00	-	142,02	141,75	0,27	64,44	47,34	17,10	6,73	3,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,45
28.04.20	24,00	-	141,19	140,94	0,25	64,65	47,36	17,29	6,61	3,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,46
29.04.20	24,00	-	139,10	138,84	0,26	64,07	46,43	17,64	6,56	3,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,47
30.04.20	24,00	-	139,56	139,34	0,23	64,56	46,71	17,85	6,57	3,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,50
01.05.20	24,00	-	140,26	140,07	0,20	64,59	46,83	17,76	6,60	3,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,51
02.05.20	24,00	-	141,79	141,64	0,15	64,81	47,88	16,93	6,61	3,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,41
03.05.20	24,00	-	143,06	142,93	0,13	64,26	48,08	16,18	6,68	3,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,33
04.05.20	24,00	-	144,14	144,05	0,09	65,02	48,73	16,29	6,81	3,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,36
05.05.20	24,00	-	142,94	142,86	0,07	64,71	48,46	16,25	6,75	3,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,33
06.05.20	24,00	-	142,31	142,28	0,03	64,63	48,71	15,92	6,70	3,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,27
07.05.20	24,00	-	141,67	141,66	0,01	64,60	48,73	15,87	6,66	3,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,25
08.05.20	24,00	-	140,84	140,83	0,01	64,57	48,76	15,81	6,49	3,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,23
09.05.20	24,00	-	141,21	141,22	-0,01	64,34	48,79	15,55	6,31	3,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,20
10.05.20	24,00	-	141,31	141,33	-0,02	64,62	49,06	15,56	6,31	3,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,20
11.05.20	24,00	-	141,32	141,37	-0,05	64,63	49,27	15,36	6,30	3,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,17
12.05.20	24,00	-	138,21	138,24	-0,03	64,49	48,33	16,16	6,21	3,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,24
13.05.20	24,00	-	138,51	138,53	-0,02	64,31	48,14	16,17	6,24	3,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,24
14.05.20	24,00	-	138,92	138,98	-0,06	64,53	48,06	16,47	6,28	3,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,29
15.05.20	24,00	-	140,36	140,42	-0,06	64,23	47,87	16,36	6,34	3,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,30
16.05.20	24,00	-	139,65	139,76	-0,10	64,73	47,94	16,79	6,31	3,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,34
17.05.20	24,00	-	139,56	139,69	-0,13	64,38	47,59	16,79	6,27	3,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,34
18.05.20	24,00	-	139,34	139,51	-0,18	63,91	47,39	16,52	6,09	3,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,30
19.05.20	24,00	-	139,00	139,13	-0,13	64,59	47,76	16,83	6,52	3,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,34
20.05.20	24,00	-	139,16	139,26	-0,10	64,51	47,85	16,66	6,49	3,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,32
21.05.20	24,00	-	137,71	137,68	0,03	64,06	47,08	16,98	6,48	3,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,34
22.05.20	17,98	-	104,65	104,73	-0,08	51,42	37,86	13,56	5,14	2,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,79
Среднее	23,80	-	139,53	139,45	0,08	64,03	47,55	16,49	6,47	3,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,32
Итого	713,98		4185,76	4183,38	2,38						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	69,74

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	07.08.19 12:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	07.08.19 12:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **69,74** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» _____ 20___ г.