

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Май 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Седова ул, д. 86, лит. А ИТТ2  
 Обслуживающая организация: ООО "Теплоэнергоснабжение г. Санкт-Петербурга"

Договор: 9092.038.1  
 Телефон: 2-х-трубная схема  
 Узел учета: 24133  
 Код УТЭ: 149/70

Источники: котельная 2 Невская  
 Режим (схема): СИ-1 Т3-1 ФТ-1

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: M1, M2 (h2-hx)  
 Вычислитель: ВКТ-7 № 205516  
 Подходящий ГВС (M3)  
 Циркуляционный ГВС (M4)  
 Подпиточный трубопровод (V1)

Расчетные нагрузки: Q=M1\*(h1-hx)+M2\*(h2-hx)  
 Договорные нагрузки (ср. час): Qср = 0,2321  
 Договорные расходы (ср. сут.): Gср = 70,5114

Учет отопления (ТВ-1)  
 Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2020 по 22.05.2020

Учет ГВС (ТВ-2)  
 Qгвс = 0  
 Gгвс = 0

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)				Qобщ						
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dv (излив)		Уполнит	T3	T4	P3	P4	
	час		Т	Т	Т	°С	°С	°С	кВт/см2	кВт/см2	Т	Т	Т	Т	Т	М3	М3	°С	°С	кВт/см2	кВт/см2	Кал	
23.04.2020	24.00		87.05	87.05	0.00	64.29	42.59	21.70															1.89
24.04.2020	24.00		87.31	87.31	0.00	64.30	42.75	21.55															1.88
25.04.2020	24.00		87.16	87.16	0.00	64.02	42.30	21.72															1.90
26.04.2020	24.00		87.49	87.49	0.00	64.32	42.50	21.82															1.91
27.04.2020	24.00		87.24	87.24	0.00	64.32	42.34	21.98															1.92
28.04.2020	24.00		86.67	86.67	0.00	64.54	42.37	22.17															1.89
29.04.2020	24.00		85.13	85.13	0.00	63.92	41.69	22.23															1.93
30.04.2020	24.00		85.50	85.50	0.00	64.44	41.87	22.57															1.94
01.05.2020	24.00		86.13	86.13	0.00	64.49	42.02	22.47															1.91
02.05.2020	24.00		86.13	86.13	0.00	64.67	42.77	21.90															1.87
03.05.2020	24.00		88.22	88.22	0.00	64.21	43.06	21.15															1.90
04.05.2020	24.00		88.91	88.91	0.00	64.95	43.58	21.37															1.85
05.05.2020	24.00		88.30	88.30	0.00	64.61	43.68	20.93															1.81
06.05.2020	24.00		87.82	87.82	0.00	64.54	43.92	20.62															1.82
07.05.2020	24.00		86.93	86.93	0.00	64.52	43.66	20.86															1.80
08.05.2020	24.00		86.36	86.36	0.00	64.48	43.60	20.88															1.78
09.05.2020	24.00		86.53	86.53	0.00	64.28	43.67	20.61															1.77
10.05.2020	24.00		86.88	86.88	0.00	64.55	44.23	20.32															1.76
11.05.2020	24.00		87.00	87.00	0.00	64.52	44.31	20.21															1.80
12.05.2020	24.00		84.59	84.59	0.00	64.41	43.10	21.31															1.77
13.05.2020	24.00		84.72	84.72	0.00	64.22	43.38	20.84															1.81
14.05.2020	24.00		84.95	84.95	0.00	64.45	43.11	21.34															1.84
15.05.2020	24.00		86.20	86.20	0.00	64.08	42.75	21.33															1.84
16.05.2020	24.00		86.03	86.03	0.00	64.59	42.96	21.63															1.86
17.05.2020	24.00		85.95	85.95	0.00	64.31	42.79	21.52															1.85
18.05.2020	24.00		85.55	85.55	0.00	63.81	42.51	21.30															1.83
19.05.2020	24.00		85.43	85.43	0.00	64.45	42.86	21.59															1.84
20.05.2020	24.00		85.48	85.48	0.00	64.41	42.86	21.55															1.84
21.05.2020	24.00		84.64	84.64	0.00	63.99	42.22	21.77															1.84
22.05.2020	24.00		86.09	86.09	0.00	64.85	42.90	21.95															1.89
Среднее	24.00		86.45	86.45	0.00	64.38	42.94	21.44															1.85
Итого	720.00		2593.62	2593.62	0.00																		55.62

Дата, время	Показания счетчиков на момент снятия данных:				Траб. ч
	M1, Т	M2, Т	M3, Т	M4, Т	

Количество тепловой энергии Общ., рассчитанное по среднему: 0 час  
 Объем теплоснабжения Узл., рассчитанный по среднему: 0 час  
 Период расчета по договору: час  
 Период превышения I2: 0 Кал  
 Корректировка на температуру холодной воды: 6,79 °С  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 55,62 Кал  
 Количество потребленной тепловой энергии Общ.: 55,62 Кал  
 Объем потребленного теплоснабжения Узл. изл.: м. куб.

ФГУП «ТЭК СПб»  
 Филиал «Энергосбыт»  
 Абонентное управление  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 20 г.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)  
 Представитель теплоснабжающей организации