

Отчет о теплотреблении по приборам УТЭ за Май 2020

Абонент: ООО "ЖКС №2 Невского района"
Адрес: Седова ул. д. 87, корп. 1, лит. 3

Адрес: Седова ул. д. 87, корп. 1, лит. 3
Телефон: 23515
Общий код УТЭ: 23515
График: 150/70

Телефон: 9902.038.1
Телефон: 2-х трубная схема

Режим (схема): Преобр. давления:

Узел учета: Код УТЭ:

Абонент: ООО "ЖКС №2 Невского района"
Адрес: Седова ул. д. 87, корп. 1, лит. 3

Адрес: Седова ул. д. 87, корп. 1, лит. 3
Телефон: 23515
Общий код УТЭ: 23515
График: 150/70

Телефон: 9902.038.1
Телефон: 2-х трубная схема

Режим (схема): Преобр. давления:

Узел учета: Код УТЭ:

Установленные приборы: Часовые и суточные архивы в файлах: Выходы УТЭ, поверены до: 20.12.2021

Расчетные нагрузки: Гкал/час: Q=M1*(t1-tнх)+M2*(t2-tнх) Qтеп=0 Qгвс=0 Qгвс ср=0,099 Qгвс ср=0,045 Qгвс ср=18 Гвс.м

Договорные нагрузки (ср час), Гкал/час: Qот=0,23 Qгвс ср=0 Qгвс ср=0 Qгвс ср=18 Гвс.м

Договорные расходы (ср сут.), т/сут.: Gот=69 Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2020 по 22.05.2020 Gтеп=0 Qтеп гвс ср=0 Qгвс ср=0 Qгвс ср=18 Гвс.м

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)									
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	У3	У4	dV (излив)	Удлит	T3	T4	P3	P4	Общ
23.04.2020	24.00	107.58	93.25	14.33	65.64	46.60	19.04	13.03	12.82	13.07	13.27	13.27	13.07	13.07	13.07	13.07	13.07	65.59	65.69	65.69	65.59	2.72
24.04.2020	24.00	106.67	92.59	14.08	65.75	46.47	19.28	12.82	12.82	13.07	13.07	13.07	13.07	13.07	13.07	13.07	13.07	65.69	65.46	65.46	65.69	2.68
25.04.2020	24.00	104.66	91.05	13.61	65.59	45.91	19.68	12.30	12.30	12.55	12.55	12.55	12.55	12.55	12.55	12.55	12.55	65.46	65.98	65.98	65.46	2.86
26.04.2020	24.00	107.92	92.09	15.83	65.94	46.31	19.63	14.45	14.45	14.73	14.73	14.73	14.73	14.73	14.73	14.73	14.73	65.98	65.59	65.59	65.98	2.84
27.04.2020	24.00	108.38	92.52	15.86	65.67	46.29	19.38	14.55	14.55	14.82	14.82	14.82	14.82	14.82	14.82	14.82	14.82	65.68	65.48	65.48	65.68	2.66
28.04.2020	24.00	107.21	94.29	12.92	65.74	46.48	19.26	11.64	11.64	11.85	11.85	11.85	11.85	11.85	11.85	11.85	11.85	65.48	65.52	65.52	65.48	2.72
29.04.2020	24.00	105.89	92.16	13.73	65.58	45.48	20.10	12.43	12.43	12.65	12.65	12.65	12.65	12.65	12.65	12.65	12.65	65.52	65.62	65.62	65.52	2.67
30.04.2020	24.00	106.29	93.05	13.24	65.69	45.85	19.84	11.88	11.88	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	65.62	65.41	65.41	65.62	2.71
01.05.2020	24.00	107.08	93.76	13.24	64.92	45.61	19.31	12.66	12.66	12.92	12.92	12.92	12.92	12.92	12.92	12.92	12.92	65.41	65.61	65.61	65.41	2.61
02.05.2020	24.00	109.78	95.78	14.00	65.57	46.88	18.69	11.78	11.78	12.02	12.02	12.02	12.02	12.02	12.02	12.02	12.02	65.61	65.64	65.64	65.61	2.61
03.05.2020	24.00	108.71	95.64	13.07	65.47	47.18	18.29	13.03	13.03	13.28	13.28	13.28	13.28	13.28	13.28	13.28	13.28	65.64	65.70	65.70	65.64	2.70
04.05.2020	24.00	109.55	95.22	14.33	65.59	47.24	18.35	11.76	11.76	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	65.70	65.33	65.33	65.70	2.57
05.05.2020	24.00	108.37	95.92	13.48	65.79	47.88	17.91	12.12	12.12	12.49	12.49	12.49	12.49	12.49	12.49	12.49	12.49	65.33	65.45	65.45	65.33	2.57
06.05.2020	24.00	109.40	95.92	13.48	65.79	47.88	17.91	11.20	11.20	11.40	11.40	11.40	11.40	11.40	11.40	11.40	11.40	65.45	65.71	65.71	65.45	2.46
07.05.2020	24.00	108.81	96.21	12.60	65.16	47.38	18.20	12.26	12.26	12.69	12.69	12.69	12.69	12.69	12.69	12.69	12.69	65.71	65.89	65.89	65.71	2.51
08.05.2020	24.00	105.57	91.90	13.67	65.23	47.03	18.20	10.83	10.83	11.04	11.04	11.04	11.04	11.04	11.04	11.04	11.04	65.89	65.62	65.62	65.89	2.49
09.05.2020	24.00	97.45	85.21	12.24	65.82	46.45	19.37	11.48	11.48	11.68	11.68	11.68	11.68	11.68	11.68	11.68	11.68	65.62	65.64	65.64	65.62	2.60
10.05.2020	24.00	97.83	84.91	12.92	65.90	46.37	19.53	11.68	11.68	11.92	11.92	11.92	11.92	11.92	11.92	11.92	11.92	65.64	64.95	64.95	65.64	2.54
11.05.2020	24.00	98.21	85.11	13.10	65.75	46.63	19.12	12.44	12.44	12.61	12.61	12.61	12.61	12.61	12.61	12.61	12.61	64.95	64.76	64.76	64.95	2.62
12.05.2020	24.00	98.29	84.51	13.78	65.71	45.64	20.07	12.04	12.04	12.27	12.27	12.27	12.27	12.27	12.27	12.27	12.27	64.76	65.20	65.20	64.76	2.62
13.05.2020	24.00	97.04	83.06	13.98	64.69	44.63	20.06	13.06	13.06	13.29	13.29	13.29	13.29	13.29	13.29	13.29	13.29	65.20	65.47	65.47	65.20	2.62
14.05.2020	24.00	95.76	82.43	13.33	64.69	44.63	20.06	15.14	15.14	15.44	15.44	15.44	15.44	15.44	15.44	15.44	15.44	65.47	65.18	65.18	65.47	2.62
15.05.2020	24.00	97.38	83.07	16.49	65.50	45.14	20.36	12.82	12.82	13.07	13.07	13.07	13.07	13.07	13.07	13.07	13.07	65.18	65.95	65.95	65.18	2.54
16.05.2020	24.00	96.75	82.56	14.19	65.54	45.09	20.45	12.30	12.30	12.45	12.45	12.45	12.45	12.45	12.45	12.45	12.45	65.95	64.26	64.26	65.95	2.61
17.05.2020	24.00	96.75	82.56	14.19	65.54	45.09	20.45	12.30	12.30	12.45	12.45	12.45	12.45	12.45	12.45	12.45	12.45	64.26	65.90	65.90	64.26	2.61
18.05.2020	24.00	73.67	61.35	12.32	55.68	38.64	17.04	12.69	12.69	12.93	12.93	12.93	12.93	12.93	12.93	12.93	12.93	65.90	64.99	64.99	65.90	2.60
19.05.2020	24.00	94.01	80.04	13.97	65.11	44.38	20.73	11.73	11.73	12.01	12.01	12.01	12.01	12.01	12.01	12.01	12.01	64.99	64.99	64.99	64.99	2.60
20.05.2020	24.00	93.20	80.17	13.03	65.92	44.89	21.03	12.01	12.01	12.22	12.22	12.22	12.22	12.22	12.22	12.22	12.22	64.99	64.99	64.99	64.99	2.60
21.05.2020	24.00	91.02	77.82	13.20	64.34	43.37	20.97	12.52	12.52	12.76	12.76	12.76	12.76	12.76	12.76	12.76	12.76	64.99	64.99	64.99	64.99	2.60
22.05.2020	24.00	93.45	79.78	13.67	65.97	44.57	21.40	12.44	12.44	12.68	12.68	12.68	12.68	12.68	12.68	12.68	12.68	64.99	64.99	64.99	64.99	2.60
Среднее	24.00	101.51	87.79	13.72	65.17	45.72	19.44	12.44	12.44	12.68	12.68	12.68	12.68	12.68	12.68	12.68	12.68	64.99	64.99	64.99	64.99	2.60
Итого	720.00	3045.41	2633.68	411.73				373.23		380.26		380.26		380.26		380.26		380.26				78.01

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	У3, куб.м	У4, куб.м	Уп, т	Общ, Гкал	Траб, ч
-------------	-------	-------	-------	-------	-----------	-----------	-------	-----------	---------

Количество тепловой энергии ООО, рассчитанное по среднему: 0 час

Объем теплоснабителя Уэл, рассчитанный по среднему: 0 час

Период расчета по договору: час

Период превышения I2: 6.92 °С

Корректировка на температуру холодной воды: 2.85 Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 75.16 Гкал

Количество потребленной тепловой энергии ООО: 380.26 м.куб.

Объем потребленного теплоснабителя Уэл изл.

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

20 г.

Представитель теплоснабжающей организации

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)