Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Май 2020

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"** Договор: **9333.038.1** Телефон: Узел учета: **Общий**
Адрес: **Фарфоровская ул, д. 14, лит. Ж** Строит.адрес: Код УУТЭ: **23554**
Обслуживающая организация: Телефон:
Источник: **котельная 2 Невская** Схема подключения: **2-х трубная схема** график: **149/70**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: **01.06.2020** Режим (схема):
Вычислитель: **ВКТ-7 № 207114** расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)
Обратный трубопровод (М2)
Подающий ГВС (М3)
Циркуляционный ГВС (М4)
Подпиточный трубопровод (Vп)
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	**0,175**	Qвент.=	**0**	Qтех.=	**0**	Qтех.гв=	**0**	Qгвс.=	**0,2112**	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:							Qтех.гвс.ср	**0**	Qгвс.ср=	**0,096**	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	**53,1646**	Gвент.=	**0**	Gтех.=	**0**	Gтех.гв=	**0**	Gгвс.=	**38,4**	Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2020 по 22.05.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Qобщ
	час		M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Гкал
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	
23.04.2020	24,00	*	58,72	48,58	10,14	64,07	37,28	26,79			7,29		7,29	7,44		7,44		63,96				1,95
24.04.2020	24,00	*	57,87	48,79	9,08	64,08	37,35	26,73			6,21		6,21	6,34		6,34		63,86				1,89
25.04.2020	24,00	*	60,91	48,84	12,07	63,80	37,09	26,71			9,08		9,08	9,26		9,26		63,70				2,08
26.04.2020	24,00	*	60,31	48,90	11,41	64,09	37,19	26,90			8,57		8,57	8,71		8,71		63,97				2,04
27.04.2020	24,00	*	60,05	48,70	11,35	64,09	37,21	26,88			8,37		8,37	8,53		8,53		63,90				2,04
28.04.2020	24,00	*	58,45	48,69	9,76	64,32	37,39	26,93			6,82		6,82	6,97		6,97		64,23				1,94
29.04.2020	24,00	*	59,14	48,40	10,74	63,71	36,67	27,04			7,81		7,81	7,95		7,95		63,58				1,99
30.04.2020	24,00	*	60,06	49,13	10,93	64,23	36,85	27,38			7,98		7,98	8,14		8,14		64,16				2,05
01.05.2020	24,00	*	57,32	46,83	10,49	64,30	36,94	27,36			7,82		7,82	7,97		7,97		64,23				1,95
02.05.2020	24,00	*	58,50	49,38	9,12	64,46	37,74	26,72			6,25		6,25	6,40		6,40		64,32				1,91
03.05.2020	24,00	*	59,24	49,55	9,69	63,97	37,94	26,03			6,84		6,84	6,97		6,97		63,87				1,91
04.05.2020	24,00	*	59,10	49,47	9,63	64,71	38,45	26,26			6,75		6,75	6,88		6,88		64,55				1,92
05.05.2020	24,00	*	58,66	49,26	9,40	64,38	38,68	25,70			6,58		6,58	6,71		6,71		64,10				1,87
06.05.2020	24,00	*	58,92	49,15	9,77	64,31	38,96	25,35			6,90		6,90	7,04		7,04		64,14				1,88
07.05.2020	24,00	*	58,45	47,42	11,03	64,28	38,55	25,73			8,38		8,38	8,54		8,54		64,19				1,93
08.05.2020	24,00		59,78	49,39	10,39	64,28	39,01	25,27			7,25		7,25	7,39		7,39		64,21				1,92
09.05.2020	24,00	*	59,03	49,32	9,71	64,06	38,98	25,08			6,73		6,73	6,86		6,86		64,00				1,86
10.05.2020	24,00	*	58,60	49,05	9,55	64,32	39,19	25,13			6,51		6,51	6,64		6,64		64,20				1,85
11.05.2020	24,00	*	58,93	48,82	10,11	64,32	39,71	24,61			6,94		6,94	7,07		7,07		64,27				1,86
12.05.2020	24,00	*	59,03	48,35	10,68	64,20	38,41	25,79			7,66		7,66	7,81		7,81		64,18				1,93
13.05.2020	24,00	*	57,79	48,49	9,30	64,01	38,43	25,58			6,39		6,39	6,49		6,49		63,86				1,84
14.05.2020	24,00	*	59,51	48,46	11,05	64,25	37,93	26,32			8,08		8,08	8,23		8,23		64,20				1,99
15.05.2020	24,00	*	58,55	48,77	9,78	63,90	37,85	26,05			6,71		6,71	6,86		6,86		63,70				1,90
16.05.2020	24,00	*	58,35	48,44	9,91	64,42	37,95	26,47			6,96		6,96	7,08		7,08		64,23				1,92
17.05.2020	24,00	*	58,06	48,43	9,63	64,12	37,74	26,38			6,69		6,69	6,83		6,83		64,12				1,89
18.05.2020	24,00	*	58,62	48,46	10,16	63,60	37,74	25,86			7,23		7,23	7,40		7,40		63,31				1,90
19.05.2020	24,00	*	58,75	48,13	10,62	64,26	38,06	26,20			7,53		7,53	7,69		7,69		64,05				1,94
20.05.2020	24,00	*	57,92	48,10	9,82	64,19	37,99	26,20			6,79		6,79	6,88		6,88		63,94				1,89
21.05.2020	24,00	*	59,00	47,91	11,09	63,78	37,26	26,52			7,98		7,98	8,13		8,13		63,69				1,98
22.05.2020	24,00	*	56,98	48,12	8,86	64,64	37,76	26,88			5,73		5,73	5,81		5,81		64,50				1,87
Среднее	24,00		58,82	48,64	10,18	64,17	37,94	26,23			7,23		7,23	7,37		7,37		64,04				1,93
Итого	**720,00**		**1764,60**	**1459,33**	**305,27**						**216,83**		**216,83**	**221,02**		**221,02**						**57,89**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **6,79** °C **2,07** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **55,82** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **221,02** м.куб.

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» _____ 20___ г.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____ /