Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Май 2020

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"** Договор: **9339.038.1** Телефон: Узел учета: **Общий**
Адрес: **Фарфоровская ул, д. 18/20, лит. А** Строит.адрес: Код УУТЭ: **23556**
Обслуживающая организация: Телефон:
Источник: **котельная 2 Невская** Схема подключения: **2-х трубная схема** график: **149/70**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: **01.06.2020** Режим (схема):
Вычислитель: **ВКТ-7 № 205588** расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)
Обратный трубопровод (М2)
Подающий ГВС (М3)
Циркуляционный ГВС (М4)
Подпиточный трубопровод (Vп)
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= **0,3464** Qвент.= **0** Qтех.= **0** Qтех.гв= **0** Qгвс.= **0,2008**
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср **0** Qгвс.ср= **0,0913**
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= **105,235** Gвент.= **0** Gтех.= **0** Gтех.гв= **0** Gгвс.= **36,52** Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2020 по 22.05.2020

			Учет отопление (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.04.2020	24,00	*	102,49	89,82	12,67	64,65	39,89	24,76			14,59		14,59	14,86		14,86		64,58				3,04
24.04.2020	24,00	*	103,80	90,77	13,03	64,67	39,97	24,70			14,98		14,98	15,25		15,25		64,56				3,09
25.04.2020	24,00	*	102,07	90,87	11,20	64,38	39,43	24,95			13,07		13,07	13,30		13,30		64,28				2,99
26.04.2020	24,00	*	103,62	91,16	12,46	64,67	39,72	24,95			14,31		14,31	14,60		14,60		64,56				3,08
27.04.2020	24,00	*	103,95	90,86	13,09	64,69	39,73	24,96			15,00		15,00	15,28		15,28		64,59				3,12
28.04.2020	24,00	*	101,83	90,41	11,42	64,91	39,78	25,13			13,29		13,29	13,53		13,53		64,86				3,01
29.04.2020	24,00	*	100,91	88,99	11,92	64,29	39,01	25,28			13,74		13,74	14,01		14,01		64,18				3,02
30.04.2020	24,00	*	101,34	89,27	12,07	64,81	39,07	25,74			13,90		13,90	14,15		14,15		64,75				3,08
01.05.2020	22,00	*	91,43	82,42	9,01	64,89	39,41	25,48			11,24		11,24	11,44		11,44		64,83				2,68
02.05.2020	24,00	*	102,06	90,97	11,09	65,06	40,27	24,79			13,02		13,02	13,26		13,26		64,98				2,98
03.05.2020	24,00	*	104,27	91,78	12,49	64,55	40,59	23,96			14,45		14,45	14,73		14,73		64,54				3,00
04.05.2020	24,00		103,05	92,65	10,40	65,29	41,27	24,02			12,41		12,41	12,64		12,64		65,21				2,91
05.05.2020	24,00	*	103,14	91,75	11,39	64,96	41,29	23,67			13,33		13,33	13,60		13,60		64,80				2,91
06.05.2020	24,00		102,77	91,55	11,22	64,89	41,77	23,12			13,23		13,23	13,47		13,47		64,82				2,84
07.05.2020	24,00		102,02	91,13	10,89	64,88	41,47	23,41			12,86		12,86	13,10		13,10		64,84				2,84
08.05.2020	24,00	*	102,26	90,52	11,74	64,84	41,51	23,33			13,68		13,68	13,94		13,94		64,79				2,87
09.05.2020	24,00	*	101,06	90,80	10,26	64,62	41,59	23,03			12,15		12,15	12,37		12,37		64,62				2,76
10.05.2020	24,00	*	101,69	90,88	10,81	64,90	41,83	23,07			12,78		12,78	13,03		13,03		64,90				2,80
11.05.2020	24,00	*	101,47	90,89	10,58	64,89	42,07	22,82			12,56		12,56	12,79		12,79		64,89				2,76
12.05.2020	24,00	*	99,98	88,83	11,15	64,76	40,93	23,83			13,03		13,03	13,23		13,23		64,73				2,84
13.05.2020	24,00	*	100,59	89,03	11,56	64,58	40,85	23,73			13,44		13,44	13,68		13,68		64,52				2,86
14.05.2020	24,00	*	100,32	89,30	11,02	64,82	40,58	24,24			12,88		12,88	13,10		13,10		64,80				2,88
15.05.2020	24,00	*	101,15	90,20	10,95	64,47	40,56	23,91			12,82		12,82	13,06		13,06		64,34				2,86
16.05.2020	24,00	*	100,33	89,77	10,56	64,99	40,73	24,26			12,39		12,39	12,64		12,64		64,90				2,86
17.05.2020	24,00	*	101,57	89,67	11,90	64,68	40,40	24,28			13,79		13,79	14,03		14,03		64,69				2,95
18.05.2020	24,00	*	100,13	89,50	10,63	64,16	40,24	23,92			12,50		12,50	12,71		12,71		63,83				2,83
19.05.2020	24,00		99,30	89,36	9,94	64,83	40,56	24,27			11,80		11,80	12,01		12,01		64,68				2,81
20.05.2020	24,00	*	99,95	89,37	10,58	64,76	40,44	24,32			12,44		12,44	12,68		12,68		64,62				2,86
21.05.2020	24,00	*	99,59	88,54	11,05	64,33	39,58	24,75			12,86		12,86	13,08		13,08		64,29				2,90
22.05.2020	24,00	*	100,34	89,85	10,49	65,20	40,32	24,88			12,35		12,35	12,59		12,59		65,10				2,92
Среднее	23,93		101,56	90,28	11,28	64,75	40,50	24,25			13,20		13,20	13,44		13,44		64,67				2,92
Итого	**718,00**		**3038,48**	**2700,91**	**337,57**						**394,89**		**394,89**	**402,16**		**402,16**						**87,35**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **2** час **0,24** Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **2** час **1,12** куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **6,79** °C **2,3** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **85,29** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **403,28** м.куб.

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» _____ 20___ г.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____ /