Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Май 2020

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"** Договор: **9066.038.1** Телефон: Узел учета: **Отопление**
Адрес: **Цимбалина ул, д. 23, лит. А ИТП2** Строит.адрес: Код УУТЭ: **28524**
Обслуживающая организация: Телефон:
Источник: **Пролетарский завод (ЦТП: Бабушкина ул., 51/2)** Схема подключения: **2-х трубная схема** график: **130/70**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: **15.01.2021** Режим (схема):
Вычислитель: **ВКТ-7 № 208363** расходомер: Вычислитель: ВКТ-7 Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1) ПРЭМ-32-D Подающий трубопровод (М1) 0,2 ПРЭМ-32 30 Термопреобр.: КТСП-Н
Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ-32-D Обратный трубопровод (М2) 0,2 ПРЭМ-32 30 Термопреобр.: КТСП-Н
Подающий ГВС (М3) Подающий ГВС (М3)
Циркуляционный ГВС (М4) Циркуляционный ГВС (М4)
Подпиточный трубопровод (Vп) Подпиточный трубопровод (Vп)
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= **0,2506** Qвент.= **0** Qтех.= **0** Qтех.гв= **0** Qгвс.= **0**
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср **0** Qгвс.ср= **0**
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= **100,24** Gвент.= **0** Gтех.= **0** Gтех.гв= **0** Gгвс.= **0** Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2020 по 22.05.2020

			Учет отопление (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти	НС	М1	М2	dM	Т1	Т2	dT	Р1	Р2	М3	М4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	Т3	Т4	Р3	Р4	Qобщ
	час		т	т	т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.04.2020	24,00		168,99	168,99	0,00	55,55	45,37	10,18														1,72
24.04.2020	24,00		168,91	168,91	0,00	56,06	45,62	10,44														1,77
25.04.2020	24,00		168,75	168,75	0,00	56,66	45,77	10,89														1,84
26.04.2020	24,00		169,14	169,14	0,00	58,14	46,80	11,34														1,92
27.04.2020	24,00		172,52	172,52	0,00	57,61	46,44	11,17														1,93
28.04.2020	24,00		170,56	170,56	0,00	54,24	44,11	10,13														1,73
29.04.2020	24,00		170,55	170,55	0,00	54,00	43,72	10,28														1,76
30.04.2020	24,00		170,32	170,32	0,00	57,52	45,83	11,69														1,99
01.05.2020	24,00		170,63	170,63	0,00	57,01	45,85	11,16														1,90
02.05.2020	24,00		170,57	170,57	0,00	55,63	45,28	10,35														1,77
03.05.2020	24,00		170,56	170,56	0,00	55,56	45,52	10,04														1,72
04.05.2020	24,00		170,59	170,59	0,00	55,58	45,62	9,96														1,70
05.05.2020	24,00		170,25	170,25	0,00	53,70	44,52	9,18														1,57
06.05.2020	24,00		171,57	171,57	0,00	54,83	45,65	9,18														1,58
07.05.2020	24,00		171,69	171,69	0,00	54,11	45,02	9,09														1,57
08.05.2020	24,00		173,11	173,11	0,00	54,57	45,37	9,20														1,60
09.05.2020	24,00		175,01	175,01	0,00	54,08	45,26	8,82														1,54
10.05.2020	24,00		174,06	174,06	0,00	54,29	45,39	8,90														1,55
11.05.2020	24,00		173,97	173,97	0,00	55,52	46,62	8,90														1,55
12.05.2020	24,00		174,02	174,02	0,00	54,36	45,12	9,24														1,61
13.05.2020	24,00		173,60	173,60	0,00	53,13	44,29	8,84														1,54
14.05.2020	24,00		173,52	173,52	0,00	53,86	44,55	9,31														1,62
15.05.2020	24,00		173,56	173,56	0,00	56,48	46,21	10,27														1,78
16.05.2020	24,00		173,80	173,80	0,00	56,81	46,63	10,18														1,77
17.05.2020	24,00		173,50	173,50	0,00	53,42	44,20	9,22														1,60
18.05.2020	24,00		173,25	173,25	0,00	53,63	44,30	9,33														1,62
19.05.2020	24,00		172,91	172,91	0,00	54,73	45,08	9,65														1,67
20.05.2020	24,00		172,25	172,25	0,00	54,04	44,71	9,33														1,61
21.05.2020	24,00		171,08	171,08	0,00	54,47	44,44	10,03														1,72
22.05.2020	24,00		170,98	170,98	0,00	54,35	44,47	9,88														1,70
Среднее	24,00		171,81	171,81	0,00	55,13	45,26	9,87														1,70
Итого	**720,00**		**5154,22**	**5154,22**	**0,00**																	**50,95**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	М1, т	М2, т	М3, т	М4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **6,94** °С **0** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **50,95** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___»_____20___ г.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____/_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____/_____/