Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Май 2020

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"** Договор: **9131.038.1** Телефон: Узел учета: **Отопление**
Адрес: **Цимбалина ул, д. 30, лит. А** Строит.адрес: Код УУТЭ: **31153**
Обслуживающая организация: Телефон:
Источник: **Пролетарский завод (ЦТП: Бабушкина ул., 51/2)** Схема подключения: **2-х трубная схема** график: **130/70**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: **25.12.2021** Режим (схема): **ОП: А32-00;**
Вычислитель: **ТСРВ-026М № 1307924** расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1) ЭРСВ-440(Л/Ф) 0,085 21,23 Взлет ТПС СДВ-И-1,60
Обратный трубопровод (М2) ЭРСВ-440(Л/Ф) 0,085 21,23 Взлет ТПС СДВ-И-1,60
Подающий ГВС (М3)
Циркуляционный ГВС (М4)
Подпиточный трубопровод (Vп)
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Qгвс=M3*(h3-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= **0,21** Qвент.= **0** Qтех.= **0** Qтех.гв= **0** Qгвс.= **0**
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср **0** Qгвс.ср= **0**
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= **84** Gвент.= **0** Gтех.= **0** Gтех.гв= **0** Gгвс.= **0** Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2020 по 22.05.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											Qобщ
	час		M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Гкал
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	
23.04.2020	24,00		160,88	161,41	-0,53	54,90	47,73	7,17	5,20	3,80												1,13
24.04.2020	24,00		160,82	161,38	-0,56	55,90	48,37	7,53	5,20	3,90												1,18
25.04.2020	24,00		160,54	161,12	-0,58	56,49	48,68	7,81	5,20	3,90												1,23
26.04.2020	24,00		161,17	161,79	-0,62	57,85	49,80	8,05	5,20	3,90												1,27
27.04.2020	24,00		163,76	164,35	-0,59	57,12	49,44	7,68	5,30	3,90												1,23
28.04.2020	24,00		162,39	162,90	-0,51	53,87	46,91	6,96	5,20	3,90												1,11
29.04.2020	24,00		162,47	163,00	-0,53	53,68	46,43	7,25	5,20	3,90												1,15
30.04.2020	24,00		162,05	162,68	-0,63	57,52	49,22	8,30	5,20	3,90												1,32
01.05.2020	24,00		162,27	162,87	-0,60	56,45	48,61	7,84	5,20	3,90												1,25
02.05.2020	24,00		162,29	162,84	-0,55	55,29	48,01	7,28	5,20	3,90												1,16
03.05.2020	24,00		162,11	162,64	-0,53	55,18	48,07	7,11	5,20	3,90												1,13
04.05.2020	24,00		162,07	162,60	-0,53	55,09	48,04	7,05	5,20	3,80												1,12
05.05.2020	24,00		162,10	162,58	-0,48	53,54	46,88	6,66	5,20	3,80												1,06
06.05.2020	24,00		163,22	163,72	-0,50	54,42	47,74	6,68	5,20	3,80												1,07
07.05.2020	24,00		163,65	164,14	-0,49	53,81	47,16	6,65	5,20	3,80												1,07
08.05.2020	24,00		165,68	166,19	-0,51	54,38	47,69	6,69	5,30	3,80												1,09
09.05.2020	24,00		167,82	168,30	-0,48	53,62	47,27	6,35	5,30	3,80												1,05
10.05.2020	24,00		167,23	167,73	-0,50	54,17	47,61	6,56	5,30	3,80												1,08
11.05.2020	24,00		167,18	167,68	-0,50	54,84	48,32	6,52	5,30	3,80												1,07
12.05.2020	24,00		167,33	167,84	-0,51	53,94	47,33	6,61	5,30	3,80												1,08
13.05.2020	24,00		167,17	167,66	-0,49	53,19	46,66	6,53	5,30	3,80												1,07
14.05.2020	24,00		167,23	167,74	-0,51	53,59	46,92	6,67	5,30	3,80												1,09
15.05.2020	24,00		167,21	167,80	-0,59	56,55	49,02	7,53	5,30	3,80												1,23
16.05.2020	24,00		167,42	167,98	-0,56	55,96	48,79	7,17	5,30	3,80												1,18
17.05.2020	24,00		167,62	168,11	-0,49	52,99	46,48	6,51	5,30	3,80												1,07
18.05.2020	24,00		167,61	168,12	-0,51	53,61	46,77	6,84	5,30	3,80												1,12
19.05.2020	24,00		167,55	168,07	-0,52	54,34	47,46	6,88	5,20	3,80												1,13
20.05.2020	24,00		167,06	167,57	-0,51	53,52	46,80	6,72	5,20	3,80												1,10
21.05.2020	24,00		165,92	166,47	-0,55	54,35	47,10	7,25	5,20	3,80												1,18
22.05.2020	24,00		165,96	166,49	-0,53	54,00	46,96	7,04	5,20	3,80												1,15
Среднее	24,00		164,59	165,13	-0,53	54,81	47,74	7,06	5,24	3,83												1,14
Итого	**720,00**		**4937,78**	**4953,77**	**-15,99**																	**34,17**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **6,94** °C **0** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **34,17** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» _____ 20___ г.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____/_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____/_____/