

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Май 2020

Абонент: ООО "ЖКС №2 Невского района"
 Адрес: Сибирская ул., д. 52, лит. Д
 Договор: 9206/038.1
 Телефон: 20.12.2021
 Узел учета: 23550
 Отопление: 149/70

Источники: котельная 2 Невская
 Расчетный алгоритм: зима
 Q=M1*(t1-hx)+M2*(t2-hx)
 Qтеп гв= 0
 Qтеп ср= 0
 Qтеп м= 0

Установленные приборы: ВКТ-7 № 208337
 Вычислитель: БК-1
 Подающий трубопровод (M1): ПРЭМ
 Обратный трубопровод (M2): ПРЭМ
 Циркуляционный ГВС (M4): Подлитонный трубопровод (Vл)
 Подлитонный трубопровод (Vл): Подлитонный трубопровод (Vл)

Схемы подключения: 2-х трубная схема
 Терморегуляторы: КТСЛ-Н
 Преобраз. давления: Преобраз. давления

Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2020 по 22.05.2020
 Qтеп гв= 0
 Qтеп ср= 0
 Qтеп м= 0
 Qтеп м= 0
 Qтеп м= 0

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)				Qобщ, Гкал						
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dv (излив)		Уплит	T3	T4	P3	P4	
23.04.2020	24.00		140.04	140.04	0.00	64.57	42.97	21.60															3.03
24.04.2020	24.00		141.20	141.20	0.00	64.61	43.00	21.61															3.05
25.04.2020	24.00		140.47	140.47	0.00	64.31	42.48	21.83															3.07
26.04.2020	24.00		141.53	141.53	0.00	64.61	42.86	21.75															3.08
27.04.2020	24.00		141.32	141.32	0.00	64.62	42.81	21.81															3.10
28.04.2020	24.00		140.73	140.73	0.00	64.83	42.86	21.97															3.10
29.04.2020	24.00		137.38	137.38	0.00	64.24	41.96	22.28															3.06
30.04.2020	24.00		138.21	138.21	0.00	64.75	42.16	22.59															3.12
01.05.2020	24.00		139.57	139.57	0.00	64.79	42.27	22.52															3.15
02.05.2020	24.00		142.33	142.33	0.00	65.00	43.25	21.75															3.10
03.05.2020	24.00		144.28	144.28	0.00	64.44	43.69	20.75															3.00
04.05.2020	24.00		145.66	145.66	0.00	65.21	44.25	20.96															3.06
05.05.2020	24.00		144.33	144.33	0.00	64.90	44.27	20.63															2.98
06.05.2020	24.00		143.95	143.95	0.00	64.82	44.77	20.05															2.89
07.05.2020	24.00		143.36	143.36	0.00	64.80	44.45	20.35															2.92
08.05.2020	24.00		145.85	145.85	0.00	64.75	44.65	20.10															2.93
09.05.2020	24.00		145.29	145.29	0.00	64.53	44.55	19.98															2.90
10.05.2020	24.00		145.51	145.51	0.00	64.81	44.70	20.11															2.92
11.05.2020	24.00		145.76	145.76	0.00	64.82	45.00	19.82															2.89
12.05.2020	24.00		141.48	141.48	0.00	64.67	43.79	20.88															2.96
13.05.2020	24.00		142.20	142.20	0.00	64.50	43.79	20.71															2.95
14.05.2020	24.00		142.51	142.51	0.00	64.71	43.60	21.11															3.01
15.05.2020	24.00		195.36	195.36	0.00	64.41	47.52	16.89															3.30
16.05.2020	24.00		310.31	310.31	0.00	64.97	52.32	12.65															3.93
17.05.2020	24.00		310.06	310.06	0.00	64.63	52.18	12.45															3.87
18.05.2020	24.00		309.48	309.48	0.00	64.18	51.90	12.28															3.81
19.05.2020	24.00		309.04	309.04	0.00	64.83	52.40	12.43															3.85
20.05.2020	24.00		309.21	309.21	0.00	64.76	52.32	12.44															3.86
21.05.2020	24.00		305.22	305.22	0.00	64.30	51.64	12.66															3.87
22.05.2020	24.00		310.68	310.68	0.00	65.21	52.60	12.61															3.92
Среднее	24.00		183.08	183.08	0.00	64.69	45.70	18.99															3.22
Итого	720.00		5492.32	5492.32	0.00																		96.57

Показаны счетчиков на момент снятия данных:
 Дата, время: M1, T; M2, T; M3, T; M4, T; V3, куб.м; V4, куб.м; Vл, т; Qобщ, Гкал; Трлб, ч

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему:
 Объем теплотопотребления Узлц, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды: 6.79 °C
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 96.67 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Общц: 96.67 Гкал
 Объем потребленного теплотопотребления Узлц: 96.67 Гкал

ГУП «ТЭК СПб»
 Филиал «Энергосбыт»
 Абонентное управление
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 20 21

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Представитель теплоснабжающей организации