Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Май 2020

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"** Договор: **9111.038.1** Телефон: Узел учета: **Общий**
Адрес: **Шелгунова ул, д. 33** Строит.адрес: Код УУТЭ: **9735**
Обслуживающая организация: Телефон:
Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"** Схема подключения: **2-х трубная схема** график: **150/70**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: **11.09.2022** Режим (схема): **ОП: СП-0; МП: СП-0;**

Вычислитель:	**СПТ943 № 6101**	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05
Подающий трубопровод (М1)		ПРЭМ-32-С1	0,12	30	КТПТР-05
Обратный трубопровод (М2)		ПРЭМ-32-С1	0,12	30	КТПТР-05
Подающий ГВС (М3)		ПРЭМ-20-D	0,08	12	ТПТ-15-2
Циркуляционный ГВС (М4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					

Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	**0,336**	Qвент.=	**0**	Qтех.=	Qтех.гв=	Qгвс.=	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:						Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=	**0,088**
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	**100,8**	Gвент.=	**0**	Gтех.=	Gтех.гв=	Gгвс.=	**35,2** Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2020 по 22.05.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Qобщ
	час		M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Гкал
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	
23.04.2020	24,00	*	109,31	87,44	21,87	67,56	44,66	22,90	7,10	3,50	17,22		17,22	17,58		17,58		67,19		3,70		3,49
24.04.2020	24,00	*	111,38	87,38	24,00	67,63	44,56	23,07	7,10	3,50	19,32		19,32	19,73		19,73		67,22		3,70		3,65
25.04.2020	24,00	*	110,07	85,78	24,29	67,57	44,04	23,53	7,10	3,50	19,60		19,60	20,01		20,01		67,16		3,70		3,67
26.04.2020	24,00	*	110,17	86,94	23,23	67,81	44,35	23,46	7,10	3,50	18,83		18,83	19,23		19,23		67,38		3,70		3,62
27.04.2020	24,00	*	111,44	87,43	24,01	67,56	44,36	23,20	7,10	3,50	19,67		19,67	20,08		20,08		67,10		3,70		3,66
28.04.2020	24,00	*	113,13	88,71	24,42	67,65	44,53	23,12	7,10	3,50	20,07		20,07	20,49		20,49		67,22		3,70		3,71
29.04.2020	24,00	*	108,48	86,70	21,78	67,58	43,90	23,68	7,10	3,50	17,18		17,18	17,53		17,53		67,08		3,70		3,53
30.04.2020	24,00	*	110,40	87,18	23,22	67,74	43,88	23,86	7,10	3,50	18,57		18,57	18,96		18,96		67,25		3,70		3,66
01.05.2020	24,00	*	111,54	86,99	24,55	67,01	43,62	23,39	7,10	3,50	19,91		19,91	20,33		20,33		66,87		3,70		3,69
02.05.2020	24,00	*	110,54	88,99	21,55	67,50	44,94	22,56	7,10	3,50	16,95		16,95	17,31		17,31		67,19		3,70		3,47
03.05.2020	24,00	*	111,43	89,09	22,34	67,41	45,55	21,86	7,10	3,50	17,77		17,77	18,14		18,14		67,08		3,70		3,46
04.05.2020	24,00	*	111,18	88,72	22,46	67,63	45,44	22,19	7,10	3,50	17,78		17,78	18,16		18,16		67,30		3,70		3,50
05.05.2020	24,00	*	111,08	88,48	22,60	67,49	45,62	21,87	7,10	3,50	17,91		17,91	18,29		18,29		67,23		3,70		3,47
06.05.2020	24,00	*	113,26	89,32	23,94	67,67	46,38	21,29	7,10	3,50	19,28		19,28	19,69		19,69		67,28		3,70		3,53
07.05.2020	24,00	*	111,70	89,51	22,19	67,01	45,62	21,39	7,10	3,50	17,45		17,45	17,81		17,81		67,02		3,70		3,41
08.05.2020	24,00	*	108,74	86,02	22,72	67,20	45,26	21,94	7,10	3,50	18,19		18,19	18,57		18,57		67,26		3,70		3,42
09.05.2020	24,00	*	98,40	78,97	19,43	67,93	44,93	23,00	7,10	3,50	14,78		14,78	15,09		15,09		67,42		3,70		3,14
10.05.2020	24,00	*	100,43	78,60	21,83	68,01	44,97	23,04	7,10	3,50	17,26		17,26	17,62		17,62		67,62		3,70		3,30
11.05.2020	24,00	*	100,87	78,97	21,90	67,80	45,27	22,53	7,10	3,50	17,20		17,20	17,56		17,56		67,25		3,70		3,27
12.05.2020	24,00	*	100,08	78,19	21,89	67,86	44,02	23,84	7,10	3,50	17,06		17,06	17,42		17,42		67,42		3,70		3,36
13.05.2020	24,00	*	101,33	76,90	24,43	67,00	43,68	23,32	7,10	3,50	19,61		19,61	20,02		20,02		66,98		3,70		3,44
14.05.2020	24,00	*	100,30	76,00	24,30	66,93	42,89	24,04	7,10	3,50	19,40		19,40	19,81		19,81		66,75		3,70		3,46
15.05.2020	24,00	*	98,96	76,60	22,36	67,43	43,08	24,35	7,10	3,50	17,36		17,36	17,72		17,72		67,23		3,70		3,38
16.05.2020	24,00	*	99,90	76,95	22,95	67,68	43,19	24,49	7,10	3,50	17,91		17,91	18,29		18,29		67,38		3,70		3,45
17.05.2020	24,00	*	99,30	76,27	23,03	67,81	43,29	24,52	7,10	3,50	18,05		18,05	18,43		18,43		67,41		3,70		3,44
18.05.2020	24,00	*	79,87	56,84	23,03	57,22	38,04	19,18	7,10	3,50	20,45		20,45	20,73		20,73		52,77		3,70		2,41
19.05.2020	24,00	*	96,14	71,46	24,68	67,39	42,29	25,10	7,10	3,50	17,32		17,32	17,68		17,68		67,27		3,70		3,46
20.05.2020	24,00	*	96,44	72,00	24,44	68,31	43,17	25,14	7,10	3,50	17,32		17,32	17,70		17,70		68,25		3,70		3,49
21.05.2020	24,00	*	94,22	69,40	24,82	66,67	41,69	24,98	7,10	3,50	17,37		17,37	17,72		17,72		66,26		3,70		3,40
22.05.2020	24,00	*	97,35	71,44	25,91	68,30	42,73	25,57	7,10	3,50	18,52		18,52	18,92		18,92		67,87		3,70		3,60
Среднее	24,00		104,58	81,44	23,14	67,21	44,00	23,21	7,10	3,50	18,18		18,18	18,55		18,55		66,76		3,70		3,45
Итого	**720,00**		**3137,44**	**2443,27**	**694,17**						**545,31**		**545,31**	**556,62**		**556,62**						**103,54**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час.
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **6,92** °C **4,8** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **98,74** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **556,62** м.куб.

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» _____ 20___ г.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____ /