

Отчет о теплоснабжении по приборам УЛТЭ за Май 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Шелгунова ул, д. 24, лит. М

Договор: 9109.038.1  
 Договорный адрес: Шелгунова ул, д. 24, лит. М

Телефон:

Узел учета: Общий  
 Код УЛТЭ: 32291

Источник: ТЭЦ ООО "Обуховозенерго"

Схема подключения: 2-х трубная схема

Телефон:

График: 150/70

Установленные приборы: СЛТТ943 № 6100

Часовые и суточные архивы в файлах:

Режим (схема):

ОП: СЛ-0; МП: СЛ-0;

Вычисляемые: расходомер: ПРЭМ-32-В1  
 Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ-32-В1  
 Подающий ГВС (М3) ПРЭМ-20-D  
 Циркуляционный ГВС (М4) ПРЭМ-20-D  
 Подпиточный трубопровод (Уп) ПРЭМ-20-D

Смгп= 0,067  
 Смах= 0,067  
 КТПТР-05  
 КТПТР-05  
 ГПТТ-15-2

Термопреобр: 30  
 КТПТР-05  
 ГПТТ-15-2

Преобр Давления:

Расчетный алгоритм:

зима: Q=M1\*(h1-hвх)+M2\*(h2-hвх)

лето: Qгвс=M3\*(h3-hвх)

Договорные нагрузки (Гкал/час):  
 Договорные нагрузки (ср. час): Гкал/час:  
 Договорные расходы (ср. сут.): ГГВт:

Qот.= 0,164  
 Qот.= 49,2

Qгвс.= 0  
 Qгвс.= 0  
 Qгвс.= 0

Qгвс.= 0,1276  
 Qгвс. ср.= 0,058  
 Qгвс.= 23,2 Ггвс.м

Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2020 по 22.05.2020

Дата	Учет отопления (ТВ-1)		Контроль ГВС (ТВ-2)										Общ.			
	Т	°С	М1	М2	ΔТ	Р1	Р2	М3	М4	ΔТ	Уплит	Т3		Т4	Р3	Р4
23.04.2020	24.00*	163,93	154,30	9,63	67,55	52,58	14,97			167,38	156,33	11,05				2,97
24.04.2020	24.00*	163,50	154,34	9,16	67,63	52,50	15,13			166,94	156,36	10,58				2,96
25.04.2020	24.00*	161,34	151,70	9,64	67,56	52,02	15,54			164,73	153,66	11,07				3,01
26.04.2020	24.00*	162,91	153,47	9,44	67,80	52,32	15,48			166,36	155,47	10,89				3,02
27.04.2020	24.00*	163,72	154,30	9,42	67,56	52,30	15,26			167,16	156,31	10,85				3,00
28.04.2020	24.00*	165,99	156,31	9,68	67,65	52,47	15,18			169,49	158,36	11,13				3,04
29.04.2020	24.00*	162,33	153,30	9,03	67,58	52,07	15,51			165,75	155,28	10,47				2,99
30.04.2020	24.00*	164,39	153,78	10,61	67,74	52,17	15,57			167,86	155,77	12,09				3,12
01.05.2020	24.00*	164,90	153,52	11,38	66,97	51,82	15,15			168,32	155,48	12,84				3,10
02.05.2020	24.00*	166,04	157,16	8,88	67,49	52,87	14,62			169,52	159,25	10,27				2,90
03.05.2020	24.00*	166,76	156,93	9,83	67,40	53,18	14,22			170,26	159,04	11,22				2,90
04.05.2020	24.00*	165,28	156,82	8,46	67,62	53,22	14,40			168,77	158,93	9,84				2,84
05.05.2020	24.00*	165,86	156,28	9,58	67,47	53,29	14,18			169,34	158,39	10,95				2,87
06.05.2020	24.00*	166,66	157,88	8,78	67,67	53,80	13,87			170,18	160,05	10,13				2,79
07.05.2020	24.00*	158,05	158,05	8,96	66,97	53,02	13,95			170,47	160,16	10,31				2,81
08.05.2020	24.00*	159,88	152,53	7,35	67,12	52,74	14,38			163,21	154,55	8,66				2,69
09.05.2020	24.00*	147,84	140,57	7,27	67,92	52,58	15,34			150,99	142,42	8,57				2,66
10.05.2020	24.00*	147,41	140,15	7,26	67,99	52,62	15,37			150,55	142,00	8,55				2,65
11.05.2020	24.00*	148,97	140,71	8,26	67,81	52,80	15,01			152,13	142,57	9,56				2,68
12.05.2020	24.00*	148,23	139,52	8,71	67,85	52,05	15,80			151,37	141,31	10,06				2,80
13.05.2020	24.00*	145,86	137,72	8,14	66,92	51,30	15,62			148,88	139,45	9,43				2,70
14.05.2020	24.00*	144,97	138,54	6,43	66,88	50,86	16,02			147,96	140,25	7,71				2,66
15.05.2020	24.00*	145,94	136,51	9,43	67,38	51,20	16,18			149,00	138,22	10,78				2,85
16.05.2020	24.00*	146,35	137,49	8,86	67,66	51,48	16,18			149,44	139,23	10,21				2,83
17.05.2020	24.00*	146,08	135,96	10,12	67,80	51,49	16,31			149,17	137,68	11,49				2,91
18.05.2020	24.00*	142,37	102,33	10,04	67,73	44,34	13,39			144,18	103,32	10,86				1,95
19.05.2020	24.00*	140,94	131,89	9,05	67,34	50,75	16,59			143,88	133,51	10,37				2,80
20.05.2020	24.00*	141,22	132,61	8,61	68,24	51,68	16,56			144,24	134,30	9,94				2,79
21.05.2020	24.00*	137,43	129,17	8,26	66,65	50,12	16,53			140,25	130,72	9,53				2,69
22.05.2020	24.00*	140,91	132,13	8,78	68,30	51,44	16,86			143,94	133,79	10,15				2,83
Среднее	24.00	154,17	145,20	8,97	67,21	51,90	15,31			157,39	147,07	10,32				2,83
Итого	720.00	4625.02	4355.97	269.05						4721,72	4412,16	309,56				84,81

Показаны счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	М1, т	М2, т	М3, т	М4, т	У3, куб.м	У4, куб.м	Уп, т	Общ., Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему:

0 час  
 0 час  
 0 Гкал  
 0 куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Период расчета по договору:

6,92 °С

1,86 Гкал

Корректировка на температуру холодной воды

82,95 Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

309,56 м.куб

Количество потребленной тепловой энергии Общц:

309,56 м.куб

ГУП «ТЭК СПб»  
 Филиал «Энергосбыт»  
 Абонентное управление  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ

Представитель теплоснабжающей организации