

Отчет о теплоснабжении по приборам УЛТЗ за Май 2020

Абонент: ООО "ЖКС №2 Невского района"
 Адрес: Шенгуннова ул., д. 10, лит. Г
 Договор: 9105.038.1
 Телефон: 27894
 Узел учета: Общий
 Код УЛТЗ: 27894
 график: 150/70

Осуществляющая организация: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"
 Источник: Часовые и суммач. архивы в файлах: 2-х трубная схема
 Дата: 20.12.2021

Установленные приборы: ВКГ-7 № 202222
 Вычислитель: расходомер: Слпн= 0,1
 Подводящий трубопровод (М1) ПРЭМ-40-В1 0,1
 Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ-40-В1 0,1
 Подводящий ГВС (М3) ПРЭМ-32-В1 0,067
 Циркуляционный ГВС (М4) ПРЭМ 0,048
 Подпиточный трубопровод (Уп) КТСПН
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки: Гкал/час: Qот = 0,319 Qвент = 0 Qгвс = 0,1892
 Договорные нагрузки (ср.сут.): Гкал/час: Qот ср = 0,086 Qвент ср = 0,086 Qгвс ср = 34,4
 Договорные расходы (ср.сут.): Гкал/сут.: Qот = 95,7 Qвент = 0 Qгвс = 0


Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2020 по 22.05.2020

Дата	Тип	Учет отопления (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)										Общ.
		М1	М2	дМ	Т1	Т2	дТ	Р1	Р2	М3	М4	дМ	М3	М4	дМ	Улодпит	Т3	Т4	Р3	Р4		
23.04.2020	24.00	178.52	164.15	14.37	67.40	50.15	17.25			88.44	75.15	13.29	90.29	76.35	13.94	67.25	58.38			3.81		
24.04.2020	24.00	177.82	163.25	14.57	67.46	50.00	17.46			87.93	74.46	13.47	89.77	75.66	14.11	67.31	58.30			3.84		
25.04.2020	24.00	175.10	159.78	15.32	67.32	49.54	17.78			87.06	72.91	14.15	88.87	74.11	14.76	67.16	58.03			3.88		
26.04.2020	24.00	178.00	162.07	15.93	67.64	49.96	17.68			88.84	73.96	14.88	90.68	75.16	15.52	67.48	58.43			3.95		
27.04.2020	24.00	177.09	162.68	14.41	67.38	49.83	17.55			87.29	74.11	13.18	89.11	75.31	13.80	67.21	58.23			3.83		
28.04.2020	24.00	180.17	165.07	15.10	67.51	50.08	17.43			89.09	75.52	13.57	90.93	76.72	14.21	67.36	58.52			3.90		
29.04.2020	24.00	177.97	161.02	16.95	67.41	49.54	17.87			89.04	73.72	15.32	90.91	74.92	15.99	67.26	58.16			4.03		
30.04.2020	24.00	177.49	162.81	14.68	67.50	49.61	17.89			88.18	74.57	13.61	90.02	75.77	14.25	67.35	58.23			3.90		
01.05.2020	24.00	177.71	163.24	14.47	66.80	49.33	17.47			88.24	74.74	13.50	90.06	75.94	14.25	66.67	57.75			3.82		
02.05.2020	24.00	182.21	168.03	14.18	67.35	50.51	16.84			89.92	77.00	12.92	91.80	78.20	13.60	67.21	58.60			3.79		
03.05.2020	24.00	182.57	168.97	13.60	67.20	50.84	16.36			89.58	77.46	12.12	91.44	78.66	12.78	67.06	58.75			3.68		
04.05.2020	24.00	181.90	168.80	13.10	67.44	50.96	16.48			89.34	77.40	11.94	91.19	78.60	12.59	67.30	58.94			3.67		
05.05.2020	24.00	181.60	168.74	12.86	67.34	51.11	16.23			89.28	77.37	11.91	91.13	78.57	12.56	67.21	58.97			3.61		
06.05.2020	24.00	184.51	171.24	13.27	67.38	51.50	15.88			90.88	78.49	12.39	92.78	79.73	13.05	67.23	59.18			3.62		
07.05.2020	24.00	183.58	170.46	13.12	66.84	50.66	16.18			90.02	78.14	11.88	91.88	79.35	12.53	66.72	58.43			3.64		
08.05.2020	24.00	173.84	160.80	13.04	66.96	50.15	16.81			85.84	73.67	12.17	88.02	74.82	12.78	66.85	58.07			3.58		
09.05.2020	24.00	161.07	148.66	12.41	67.69	49.89	17.80			79.68	68.12	11.56	81.35	69.20	12.15	67.53	58.12			3.49		
10.05.2020	24.00	160.57	147.95	12.62	67.76	49.93	17.83			79.56	67.78	11.78	81.21	68.85	12.36	67.60	58.23			3.50		
11.05.2020	24.00	160.78	146.88	13.90	67.53	49.96	17.57			80.45	67.25	13.20	82.11	68.34	13.77	67.37	58.13			3.52		
12.05.2020	24.00	159.05	146.11	12.94	67.55	49.24	18.31			79.19	67.00	12.19	80.84	68.01	12.83	67.38	57.80			3.55		
13.05.2020	24.00	156.77	143.22	13.55	66.72	48.55	18.17			78.64	65.62	13.02	80.22	66.59	13.63	66.60	57.00			3.51		
14.05.2020	24.00	154.83	141.72	13.11	66.65	48.25	18.40			77.57	64.96	12.61	79.16	65.92	13.24	66.51	56.80			3.48		
15.05.2020	24.00	156.11	142.74	13.37	67.15	48.56	18.59			78.35	65.41	12.94	79.98	66.39	13.59	67.02	57.21			3.55		
16.05.2020	24.00	155.89	143.41	12.48	67.42	48.75	18.67			77.90	65.80	12.10	79.51	66.76	12.75	67.27	57.45			3.52		
17.05.2020	24.00	155.22	141.66	12.56	67.35	48.54	18.81			78.09	64.94	13.15	79.70	65.90	13.80	67.20	57.22			3.58		
18.05.2020	21.00*	115.11	103.03	12.08	56.68	41.48	15.20			62.05	49.53	12.52	63.04	50.11	12.93	56.36	48.95			2.25		
19.05.2020	24.00	165.77	153.01	12.76	67.43	49.13	18.30			82.41	69.61	12.80	84.12	70.69	13.43	67.17	57.69			3.66		
20.05.2020	24.00	163.72	152.76	10.96	68.08	49.83	18.25			80.56	69.47	11.09	82.30	70.56	11.74	67.80	58.29			3.54		
21.05.2020	24.00	161.51	147.42	14.09	66.51	48.26	18.25			80.96	66.98	13.98	82.61	70.96	14.65	66.20	56.82			3.63		
22.05.2020	24.00	165.62	153.31	12.31	68.11	49.81	18.30			81.71	69.61	12.10	83.45	70.79	12.66	67.80	58.37			3.65		
Среднее	23.90	169.44	155.75	13.69	66.99	49.46	17.52			84.22	71.32	12.90	85.96	72.43	13.53	66.81	57.77			3.65		
Итого	717.00	5062.10	4652.99	409.11						2516.09	2130.75	385.34	2568.06	2163.94	404.12					108.98		

Положения счетчиков на момент снятия данных: М1, Т; М2, Т; М3, Т; М4, Т; Уп, Т; Общ., Гкал; Трвб, ч

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему: 3 час 0,46 Гкал
 Объем теплоносителя Указ, рассчитанный по среднему: 3 час 1,69 куб.м
 Период расчета по договору: 3 час
 Период, превышения 12: час

Корректировка на температуру холодной воды: 6,92 °C 2,84 Гкал
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 106,6 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Общц: 405,81 М.кВт
 Объем потребленного теплоносителя Указ: м.куб



Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Представитель теплоснабжающей организации