## Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Май 2020

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Абонент: | ООО "ЖКС № 2 Невского района" | Договор: | 9106.038.1 | Узел учета: | Общий |
| Адрес: | Шелгунова ул, д. 12, лит. Д | Строит.адрес: | | Код УУТЭ: | 23586 |
| Обслуживающая организация: | | Телефон: | | | |
| Источник: | ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго" | Схема подключения: | 2-х трубная схема | график: | 150/70 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах | Приборы УУТЭ поверены до: | 20.12.2021 | Режим (схема): | | | |
| Вычислитель: | ВКТ-7 № 204780 | расходомер: | Gmin= | Gmax= | расходомер | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| Подающий трубопровод (М1) | ПРЭМ-40-В1 | 0,1 | ПРЭМ-40-В1 | КТСП-Н | | | |
| Обратный трубопровод (М2) | ПРЭМ-40-В1 | 0,1 | ПРЭМ-40-В1 | КТСП-Н | | | |
| Подающий ГВС (М3) | ПРЭМ | 0,067 | ПРЭМ | ТСП-Н | | | |
| Циркуляционный ГВС (М4) | | | | | | | |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | | | | | |
| Расчетный алгоритм: | зима: | Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) | | | лето: | Qгвс=M3*(h3-hхв) | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот.= | 0,3158 | Qвент.= | 0 | Qтех.= | 0 | Qтех.гв= | 0 | Qгвс.= | 0,193 | | | |
| Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | | | | | | | Qтех.гвс.ср | 0 | Qгвс.ср= | 0,0536 | | | |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | Gот.= | 94,74 | Gвент.= | 0 | Gтех.= | 0 | Gтех.гв= | 0 | Gгвс.= | 21,44 | Gгвс.м= | | |

### Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2020 по 22.05.2020

| | | | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | Контроль ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Ти | НС | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | T4 | P3 | P4 | Qобщ |
| | час | | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал |
| 23.04.2020 | 24,00 | | 133,67 | 118,54 | 15,13 | 66,92 | 42,55 | 24,37 | | | 14,34 | | 14,34 | 14,63 | | 14,63 | | 66,87 | | | | 3,90 |
| 24.04.2020 | 24,00 | | 133,64 | 118,58 | 15,06 | 66,99 | 42,57 | 24,42 | | | 14,30 | | 14,30 | 14,58 | | 14,58 | | 66,90 | | | | 3,90 |
| 25.04.2020 | 24,00 | * | 131,16 | 116,39 | 14,77 | 66,85 | 41,99 | 24,86 | | | 13,91 | | 13,91 | 14,19 | | 14,19 | | 66,71 | | | | 3,88 |
| 26.04.2020 | 24,00 | | 132,44 | 118,16 | 14,28 | 67,16 | 42,29 | 24,87 | | | 13,45 | | 13,45 | 13,72 | | 13,72 | | 67,14 | | | | 3,90 |
| 27.04.2020 | 24,00 | | 133,08 | 118,61 | 14,47 | 66,89 | 42,28 | 24,61 | | | 13,71 | | 13,71 | 13,99 | | 13,99 | | 66,79 | | | | 3,89 |
| 28.04.2020 | 24,00 | | 134,64 | 120,13 | 14,51 | 67,01 | 42,52 | 24,49 | | | 13,83 | | 13,83 | 14,11 | | 14,11 | | 66,86 | | | | 3,91 |
| 29.04.2020 | 24,00 | | 131,62 | 117,63 | 13,99 | 66,93 | 42,03 | 24,90 | | | 13,32 | | 13,32 | 13,59 | | 13,59 | | 66,82 | | | | 3,87 |
| 30.04.2020 | 24,00 | * | 132,65 | 118,26 | 14,39 | 67,01 | 42,00 | 25,01 | | | 13,75 | | 13,75 | 14,04 | | 14,04 | | 66,90 | | | | 3,92 |
| 01.05.2020 | 24,00 | | 131,28 | 118,56 | 12,72 | 66,30 | 41,72 | 24,58 | | | 12,19 | | 12,19 | 12,44 | | 12,44 | | 66,29 | | | | 3,76 |
| 02.05.2020 | 24,00 | * | 133,78 | 121,59 | 12,19 | 66,86 | 42,78 | 24,08 | | | 11,60 | | 11,60 | 11,84 | | 11,84 | | 66,84 | | | | 3,75 |
| 03.05.2020 | 24,00 | | 134,73 | 121,76 | 12,97 | 66,71 | 43,21 | 23,50 | | | 12,36 | | 12,36 | 12,63 | | 12,63 | | 66,63 | | | | 3,73 |
| 04.05.2020 | 24,00 | * | 133,67 | 121,44 | 12,23 | 66,95 | 43,39 | 23,56 | | | 11,50 | | 11,50 | 11,73 | | 11,73 | | 66,93 | | | | 3,68 |
| 05.05.2020 | 24,00 | | 136,18 | 121,40 | 14,78 | 66,86 | 43,61 | 23,25 | | | 13,91 | | 13,91 | 14,19 | | 14,19 | | 66,95 | | | | 3,81 |
| 06.05.2020 | 24,00 | * | 79,95 | 66,77 | 13,18 | 66,74 | 40,91 | 25,83 | | | 12,61 | | 12,61 | 12,87 | | 12,87 | | 66,43 | | | | 2,60 |
| 07.05.2020 | 24,00 | | 85,11 | 70,74 | 14,37 | 66,86 | 38,96 | 27,90 | | | 13,78 | | 13,78 | 14,07 | | 14,07 | | 66,25 | | | | 2,94 |
| 08.05.2020 | 24,00 | * | 113,81 | 100,39 | 13,42 | 66,46 | 41,02 | 25,44 | | | 12,68 | | 12,68 | 12,94 | | 12,94 | | 66,83 | | | | 3,45 |
| 09.05.2020 | 24,00 | * | 104,04 | 93,07 | 10,97 | 67,15 | 40,45 | 26,70 | | | 10,29 | | 10,29 | 10,51 | | 10,51 | | 66,94 | | | | 3,22 |
| 10.05.2020 | 24,00 | | 103,19 | 92,81 | 10,38 | 67,22 | 40,48 | 26,74 | | | 9,64 | | 9,64 | 9,83 | | 9,83 | | 67,05 | | | | 3,18 |
| 11.05.2020 | 24,00 | * | 107,21 | 92,35 | 14,86 | 67,00 | 40,49 | 26,51 | | | 13,94 | | 13,94 | 14,23 | | 14,23 | | 66,83 | | | | 3,44 |
| 12.05.2020 | 24,00 | * | 105,78 | 91,80 | 13,98 | 67,05 | 39,91 | 27,14 | | | 13,14 | | 13,14 | 13,41 | | 13,41 | | 66,97 | | | | 3,43 |
| 13.05.2020 | 24,00 | * | 103,99 | 90,32 | 13,67 | 66,20 | 39,22 | 26,98 | | | 12,89 | | 12,89 | 13,15 | | 13,15 | | 66,52 | | | | 3,34 |
| 14.05.2020 | 24,00 | * | 102,70 | 89,41 | 13,29 | 66,09 | 38,76 | 27,33 | | | 12,62 | | 12,62 | 12,86 | | 12,86 | | 66,09 | | | | 3,32 |
| 15.05.2020 | 24,00 | * | 104,23 | 90,12 | 14,11 | 66,59 | 38,99 | 27,60 | | | 13,23 | | 13,23 | 13,49 | | 13,49 | | 66,69 | | | | 3,43 |
| 16.05.2020 | 24,00 | | 103,52 | 90,55 | 12,97 | 66,85 | 39,27 | 27,58 | | | 12,10 | | 12,10 | 12,34 | | 12,34 | | 66,90 | | | | 3,36 |
| 17.05.2020 | 24,00 | | 103,60 | 89,70 | 13,90 | 66,85 | 39,30 | 27,55 | | | 12,98 | | 12,98 | 13,23 | | 13,23 | | 66,74 | | | | 3,40 |
| 18.05.2020 | 22,00 | * | 77,32 | 64,84 | 12,48 | 56,46 | 33,89 | 22,57 | | | 12,67 | | 12,67 | 12,83 | | 12,83 | | 51,86 | | | | 2,16 |
| 19.05.2020 | 24,00 | * | 100,83 | 86,83 | 14,00 | 66,70 | 38,51 | 28,19 | | | 13,21 | | 13,21 | 13,48 | | 13,48 | | 66,85 | | | | 3,38 |
| 20.05.2020 | 24,00 | | 101,67 | 86,70 | 14,97 | 67,42 | 39,06 | 28,36 | | | 14,01 | | 14,01 | 14,30 | | 14,30 | | 67,73 | | | | 3,47 |
| 21.05.2020 | 24,00 | | 98,91 | 84,42 | 14,49 | 65,82 | 37,71 | 28,11 | | | 13,78 | | 13,78 | 14,06 | | 14,06 | | 65,72 | | | | 3,33 |
| 22.05.2020 | 24,00 | * | 99,63 | 87,33 | 12,30 | 67,40 | 38,76 | 28,64 | | | 11,59 | | 11,59 | 11,82 | | 11,82 | | 67,16 | | | | 3,33 |
| **Среднее** | 23,93 | | 114,59 | 100,92 | 13,67 | 66,48 | 40,62 | 25,86 | | | 12,95 | | 12,95 | 13,21 | | 13,21 | | 66,27 | | | | 3,50 |
| **Итого** | 718,00 | | 3428,03 | 3019,20 | 408,83 | | | | | | 387,33 | | 387,33 | 395,10 | | 395,10 | | | | | | 104,68 |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: | 0,3 Гкал | Количество тепл. 2 час | 0,3 Гкал |
| Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему | 1,1 куб.м | Объем теплонос. 2 час | 1,1 куб.м |
| Период расчета по договору: | | Период расчета 1 час | |
| Период превышения t2: | | Период превышения t2: | |
| Корректировка на температуру холодной воды | 6,92 °C | | 2,84 Гкал |
| **Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):** | | | |
| Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. | 102,14 Гкал | | |
| Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. | 396,2 м.куб. | | |

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___»_____20___ г.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации

_____ / _____ /