

# Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за май 2020

ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Договор: 31502  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 38, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70  
 Схема подключения: Двухтрубная  
**СЦО**

Установленные приборы:  
 Вычислитель: ВКТ-7 № 225926  
 расходомер  
 Подающий тр. ПРЭМ 40 mm  
 Обратн. тр. ПРЭМ 40 mm  
 тр-д: ГВС  
 тр. цирк. ГВС  
 Тр. Подпитки

Приборы УУТЭ поверены до  
 Gmin Gmax

Термопреобр.  
 КТСП-Н  
 КТСП-Н

Тхв = 7,1  
 Преобр. давления  
 ПДТВХ-1  
 ПДТВХ-1

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=  
 Договорные нагрузки (ср. час); Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=  
 Договорные нагрузки (ср. час); т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=  
 Фактические нагрузки: Gот ф. = т/сут Gгвс ф. = т/сут Qот.ф. = Гкал/мес Qот.ср.ф. = Гкал/сут  
 Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fg1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fg2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.04.20	24	-	51,64	8,59	191,620	-	-	37,80	6,67	191,620	-	13,84	0,000	0,00	0,00	0,00	2,653
24.04.20	24	-	56,60	8,61	192,040	-	-	40,15	6,67	192,040	-	16,45	0,000	0,00	0,00	0,00	3,159
25.04.20	24	-	58,89	8,60	191,250	-	-	41,18	6,68	191,250	-	17,71	0,000	0,00	0,00	0,00	3,387
26.04.20	24	-	58,88	8,64	195,470	-	-	41,52	6,63	195,470	-	17,36	0,000	0,00	0,00	0,00	3,393
27.04.20	24	-	56,85	8,65	197,640	-	-	40,72	6,59	197,640	-	16,13	0,000	0,00	0,00	0,00	3,192
28.04.20	24	-	52,97	3,81	51,590	-	-	37,78	3,36	51,350	-	15,30	-0,380	0,00	0,00	0,00	1,371
29.04.20	24	-	58,36	8,72	193,400	-	-	41,34	6,71	193,520	-	17,02	-0,120	0,00	0,00	0,00	0,812
01.05.20	24	-	53,16	8,66	188,870	-	-	38,71	6,74	189,920	-	14,45	-1,050	0,00	0,00	0,00	3,292
02.05.20	24	-	48,31	8,67	189,520	-	-	36,42	6,75	189,520	-	11,89	0,000	0,00	0,00	0,00	2,728
03.05.20	24	-	48,30	8,69	191,810	-	-	36,60	6,74	191,810	-	11,70	0,000	0,00	0,00	0,00	2,256
04.05.20	24	-	48,29	8,65	189,010	-	-	36,51	6,77	189,010	-	11,78	0,000	0,00	0,00	0,00	2,247
05.05.20	24	-	48,29	8,66	189,610	-	-	36,80	6,76	189,610	-	11,49	0,000	0,00	0,00	0,00	2,229
06.05.20	24	-	48,31	8,65	188,740	-	-	37,06	6,77	188,740	-	11,25	0,000	0,00	0,00	0,00	2,182
07.05.20	24	-	48,30	8,65	189,730	-	-	36,92	6,74	189,730	-	11,25	0,000	0,00	0,00	0,00	2,127
08.05.20	24	-	47,42	6,87	106,590	-	-	36,24	5,91	103,780	-	11,18	2,810	0,00	0,00	0,00	1,302
09.05.20	24	-	61,50	5,56	49,710	-	-	37,90	5,40	45,350	-	23,60	4,360	0,00	0,00	0,00	1,302
10.05.20	24	-	67,27	6,83	121,090	-	-	40,88	6,14	121,010	-	26,39	0,080	0,00	0,00	0,00	1,344
11.05.20	24	-	49,74	7,29	141,040	-	-	35,67	6,27	140,810	-	14,07	0,230	0,00	0,00	0,00	3,195
12.05.20	24	-	40,62	7,71	158,920	-	-	31,19	6,42	158,730	-	9,43	0,190	0,00	0,00	0,00	1,979
13.05.20	24	-	48,21	7,73	159,160	-	-	35,04	6,43	159,160	-	13,17	0,000	0,00	0,00	0,00	1,502
14.05.20	24	-	48,17	7,72	157,270	-	-	34,66	6,46	157,180	-	13,51	0,090	0,00	0,00	0,00	2,096
15.05.20	24	-	48,20	7,73	156,180	-	-	34,44	6,48	156,180	-	13,76	0,000	0,00	0,00	0,00	2,126
16.05.20	24	-	48,20	7,73	156,550	-	-	34,40	6,47	156,550	-	13,80	0,000	0,00	0,00	0,00	2,152
17.05.20	24	-	48,18	7,73	157,660	-	-	34,44	6,46	157,660	-	13,74	0,000	0,00	0,00	0,00	2,162
18.05.20	24	-	48,16	7,73	155,710	-	-	34,25	6,50	155,700	-	13,91	0,010	0,00	0,00	0,00	2,166
19.05.20	24	-	48,15	7,75	157,160	-	-	34,33	6,48	157,160	-	13,82	0,000	0,00	0,00	0,00	2,175
20.05.20	24	-	48,16	7,74	157,520	-	-	34,47	6,48	157,520	-	13,69	0,000	0,00	0,00	0,00	2,157
21.05.20	24	-	48,16	7,72	154,690	-	-	33,94	6,50	154,670	-	14,22	0,020	0,00	0,00	0,00	2,198
22.05.20	24	-	48,15	7,73	157,840	-	-	34,23	6,46	157,840	-	13,92	0,000	0,00	0,00	0,00	2,196
Среднее	24,00	-	51,35	7,76	159,229	-	-	36,85	6,32	159,013	-	14,51	0,216	-	-	-	2,270
Итого	720,0	-	-	-	4776,870	0,000	-	-	-	4770,390	0,000	-	6,480	0,00	0,00	0,00	68,11

Ориентировочно до конца месяца(+)	477,687			
Корректировка за прошлый месяц (-)	1530,955	477,039	0,648	
<b>Итого за май 2020 :</b>	<b>3723,602</b>	<b>1415,601</b>	<b>16,354</b>	<b>6,811</b>
Показания счетчиков на момент снятия данных:		3831,828	-9,226	47,13

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.04.20 00:00	41378,550	-	40592,460	-	0,000	0,000	862,708	
23.05.20 01:00	46154,230	-	45361,660	-	0,000	0,000	930,804	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов  
 Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды Тхв =  
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета  
 Главный инженер (по доверенности абонента)



47,19 Гкал  
 Гкал

Дирекция по связи тепловой энергетической филиала «Невский» ЦАО «ТТК-1»  
 Отдел расчетов и анализа теплотребления  
**ОТЧЕТ ПРИЕМТ**  
 Дата

*(Handwritten signature)*