

**Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за май 2020**

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Договор: 31502  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 49-2, ТЦ-1 СЦО

график: 150/70  
 Схема подключения: Двухтрубная  
**СЦО**

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 222791

расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до \_\_\_\_\_

Gmax

Термопреобр.

Тхв = 7,1

Преобр. давления

Подающий тр. ПРЭМ 40 мм

Обратн.тр. ПРЭМ 40 мм

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

КТПТР-05

КТПТР-05

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч,

Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч,

Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч,

Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки:

Gот ф. = т/сут Gгвс ф. = т/сут Qот.ф. = ГКал/мес Qот.ср.ф. = ГКал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2, %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.04.20	24	-	50,67	10,20	176,000	-	-	35,94	5,60	172,620	-	14,73	3,380	0,00	0,00	0,00	2,724
24.04.20	24	-	56,69	10,20	176,300	-	-	38,50	5,60	172,800	-	18,19	3,500	0,00	0,00	0,00	3,353
25.04.20	24	-	60,79	10,20	177,900	-	-	40,16	5,60	174,250	-	20,63	3,650	0,00	0,00	0,00	3,825
26.04.20	24	-	61,30	10,20	175,400	-	-	40,91	5,60	166,570	-	20,39	8,830	0,00	0,00	0,00	4,028
27.04.20	24	-	58,96	10,20	183,900	-	-	40,23	5,60	180,150	-	18,73	3,750	0,00	0,00	0,00	3,603
28.04.20	24	-	55,67	10,20	72,030	-	-	38,75	5,60	70,550	-	16,92	1,480	0,00	0,00	0,00	1,280
29.04.20	24	-	20,60	10,20	0,000	-	-	19,72	5,60	0,000	-	0,88	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
30.04.20	24	-	57,48	10,20	98,690	-	-	36,71	5,60	96,460	-	20,77	2,230	0,00	0,00	0,00	2,139
01.05.20	24	-	55,21	10,20	175,400	-	-	37,15	5,60	172,030	-	18,06	3,370	0,00	0,00	0,00	3,301
02.05.20	24	-	48,80	10,20	173,400	-	-	34,77	5,60	170,170	-	14,03	3,230	0,00	0,00	0,00	2,555
03.05.20	24	-	48,81	10,20	179,160	-	-	35,49	5,60	175,740	-	13,32	3,420	0,00	0,00	0,00	2,518
04.05.20	24	-	48,81	10,20	180,510	-	-	35,62	5,60	176,990	-	13,19	3,520	0,00	0,00	0,00	2,518
05.05.20	24	-	48,81	10,20	179,980	-	-	35,91	5,60	176,410	-	12,90	3,570	0,00	0,00	0,00	2,461
06.05.20	24	-	48,81	10,20	179,490	-	-	36,21	5,60	175,880	-	12,60	3,610	0,00	0,00	0,00	2,405
07.05.20	24	-	48,81	10,20	179,380	-	-	36,07	5,60	175,780	-	12,74	3,600	0,00	0,00	0,00	2,426
08.05.20	24	-	49,29	10,20	132,610	-	-	35,77	5,60	128,460	-	13,52	4,150	0,00	0,00	0,00	1,951
09.05.20	24	-	48,81	10,20	184,110	-	-	36,37	5,60	180,800	-	12,44	3,310	0,00	0,00	0,00	2,424
10.05.20	24	-	48,82	10,20	171,310	-	-	35,98	5,60	168,120	-	12,84	3,190	0,00	0,00	0,00	2,327
11.05.20	24	-	48,81	10,20	160,020	-	-	35,62	5,60	156,930	-	13,19	3,090	0,00	0,00	0,00	2,232
12.05.20	24	-	48,79	10,20	158,910	-	-	34,83	5,60	155,670	-	13,96	3,240	0,00	0,00	0,00	2,340
13.05.20	24	-	48,81	10,20	161,230	-	-	34,74	5,60	158,390	-	14,07	2,840	0,00	0,00	0,00	2,376
14.05.20	24	-	48,79	10,20	157,910	-	-	34,30	5,60	153,810	-	14,49	4,100	0,00	0,00	0,00	2,470
15.05.20	24	-	48,76	10,20	159,530	-	-	34,29	5,60	158,210	-	14,47	1,320	0,00	0,00	0,00	2,367
16.05.20	24	-	48,79	10,20	160,420	-	-	34,31	5,60	158,910	-	14,48	1,510	0,00	0,00	0,00	2,385
17.05.20	24	-	48,80	10,20	160,330	-	-	34,25	5,60	158,770	-	14,55	1,560	0,00	0,00	0,00	2,400
18.05.20	24	-	48,79	10,20	160,350	-	-	34,25	5,60	158,740	-	14,54	1,610	0,00	0,00	0,00	2,396
19.05.20	24	-	48,79	10,20	160,440	-	-	34,34	5,60	158,790	-	14,45	1,650	0,00	0,00	0,00	2,385
20.05.20	24	-	48,80	10,20	160,400	-	-	34,49	5,60	158,730	-	14,31	1,670	0,00	0,00	0,00	2,360
21.05.20	24	-	48,80	10,20	160,300	-	-	34,16	5,60	158,570	-	14,64	1,730	0,00	0,00	0,00	2,416
22.05.20	24	-	48,80	10,20	160,760	-	-	34,32	5,60	158,980	-	14,48	1,780	0,00	0,00	0,00	2,400
Среднее	24,00	-	50,09	10,20	157,206	-	-	35,47	5,60	154,276	-	14,62	2,930	-	-	-	2,479
Итого	720,0	-	-	-	4716,170	0,000	-	-	-	4628,280	0,000	-	87,890	0,00	0,00	0,00	74,37

Ориентировочно до конца месяца(+)	471,617	462,828	8,789	7,437
Корректировка за прошлый месяц (-)	1449,138	1421,363	27,775	29,62
<b>Итого за май 2020 :</b>	<b>3738,649</b>	<b>3669,745</b>	<b>68,904</b>	<b>52,19</b>

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.04.20 00:00	10323,160	-	10114,100	-	0,000	-	232,420	
23.05.20 01:00	15046,050	-	14749,020	-	0,000	-	306,884	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв =  
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

51,71 Гкал  
 Гкал

Главный инженер  
 (по доверенности абонента)

