

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за май 2020

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Шлиссельбургский 17-2, ТЦ-2 СЦО+ГВС

график: 150/70
 Схема подключения: Четырехтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 215573
 расходомер
 Подающий тр. ПРЭМ 40 мм
 Обратн.тр. ПРЭМ 40 мм
 тр-д. ГВС ПРЭМ 50 мм
 тр.цирк. ГВС ПРЭМ 32 мм
 Тр. Подпитки

Приборы УУТЭ поверены до _____
 Gmin Gmax Термопреобр.
 22,5 22,5 КТСП-Н
 36 КТСП-Н
 15 КТСП-Н

Txв = 7,1
 Преобр. давления
 ПДТВХ-1
 ПДТВХ-1
 ПДТВХ-1
 ПДТВХ-1

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
 Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
 фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут
 Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2, %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.04.20	24	42,4	51,14	9,25	229,020	-	42,4	39,18	6,29	229,020	-	11,96	0,000	-	-	-	2,747
24.04.20	24	42,4	54,77	9,26	228,720	-	42,4	40,90	6,30	228,720	-	13,87	0,000	-	-	-	3,178
25.04.20	24	42,3	59,09	9,26	228,490	-	42,3	43,16	6,31	228,490	-	15,93	0,000	-	-	-	3,647
26.04.20	24	42,3	58,96	9,25	228,540	-	42,3	43,20	6,30	228,540	-	15,76	0,000	-	-	-	3,609
27.04.20	24	42,4	56,17	9,25	229,030	-	42,4	41,77	6,29	229,030	-	14,40	0,000	-	-	-	3,307
28.04.20	24	16,9	56,31	5,90	91,310	-	16,9	41,46	4,74	91,310	-	14,85	0,000	-	-	-	1,359
29.04.20	24	12,2	57,46	5,16	65,880	-	12,2	40,24	4,26	65,630	-	17,22	0,250	-	-	-	1,147
30.04.20	24	44,7	61,44	9,26	241,230	-	44,7	44,13	5,96	241,230	-	17,31	0,000	-	-	-	4,184
01.05.20	24	43,1	61,11	9,23	232,800	-	43,1	44,05	6,15	232,940	-	17,06	-0,140	-	-	-	3,979
02.05.20	24	42,9	51,42	9,23	231,810	-	43,2	39,31	6,16	233,210	-	12,11	-1,400	-	-	-	2,817
03.05.20	24	43,9	50,80	9,21	237,220	-	44,0	39,39	6,02	237,500	-	11,41	-0,280	-	-	-	2,716
04.05.20	24	44,2	50,54	9,22	238,410	-	44,2	39,31	6,01	238,410	-	11,23	0,000	-	-	-	2,688
05.05.20	24	44,3	50,06	9,22	239,230	-	44,3	39,18	6,00	239,230	-	10,88	0,000	-	-	-	2,614
06.05.20	24	43,2	50,29	9,24	233,340	-	43,3	39,46	6,16	233,760	-	10,83	-0,420	-	-	-	2,536
07.05.20	24	43,0	50,87	9,27	232,010	-	43,0	39,56	6,23	232,010	-	11,31	0,000	-	-	-	2,632
08.05.20	24	31,7	55,31	8,07	171,440	-	31,7	39,05	6,15	171,440	-	16,26	0,000	-	-	-	2,786
09.05.20	24	13,0	67,76	6,03	70,300	-	13,0	35,33	5,75	70,300	-	32,43	0,000	-	-	-	2,279
10.05.20	24	11,5	67,62	5,86	61,930	-	11,5	36,32	5,48	61,960	-	31,30	-0,030	-	-	-	1,939
11.05.20	24	40,5	50,34	8,28	218,600	-	40,7	38,72	5,55	219,580	-	11,62	-0,980	-	-	-	2,524
12.05.20	24	40,5	44,47	8,30	218,620	-	40,6	34,45	5,60	219,300	-	10,02	-0,680	-	-	-	2,184
13.05.20	24	38,2	54,97	8,31	206,190	-	38,2	40,48	5,91	206,430	-	14,49	-0,240	-	-	-	2,988
14.05.20	24	38,0	48,53	8,31	205,410	-	38,1	36,71	5,93	205,530	-	11,82	-0,120	-	-	-	2,430
15.05.20	24	37,9	53,07	8,30	204,790	-	37,9	39,00	5,95	204,790	-	14,07	0,000	-	-	-	2,887
16.05.20	24	37,9	53,56	8,30	204,680	-	37,9	39,26	5,94	204,800	-	14,30	-0,120	-	-	-	2,932
17.05.20	24	38,0	52,41	8,30	205,030	-	38,0	38,78	5,93	205,030	-	13,63	0,000	-	-	-	2,800
18.05.20	24	38,1	52,54	8,31	205,980	-	38,1	38,89	5,92	205,980	-	13,65	0,000	-	-	-	2,818
19.05.20	24	38,0	56,35	8,31	205,230	-	38,0	40,97	5,94	205,230	-	15,38	0,000	-	-	-	3,159
20.05.20	24	38,0	55,81	8,32	205,210	-	38,0	40,79	5,95	205,210	-	15,02	0,000	-	-	-	3,086
21.05.20	24	38,1	51,91	8,32	205,480	-	38,1	38,41	5,94	205,480	-	13,50	0,000	-	-	-	2,776
22.05.20	24	38,1	51,90	8,32	205,530	-	38,1	38,46	5,94	205,530	-	13,44	0,000	-	-	-	2,767
Среднее	24,00	36,9	54,57	8,36	199,382	-	36,9	39,66	5,90	199,521	-	14,90	-0,139	-	-	-	2,784
Итого	720,0				5981,460	0,000				5985,620	0,000		-4,160	0,00	0,00	0,00	83,52

Ориентировочно до конца месяца(+) 598,146 598,562 -0,416 8,352
 Корректировка за прошлый месяц (-) 1822,023 1822,018 0,005 29,53
Итого за май 2020 : 4757,583 4762,164 -4,581 62,34

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.04.20 00:00	140174,720	-	139541,340	-	-	-	2744,651	
23.05.20 01:00	146163,700	-	145534,480	-	-	-	2828,279	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды txв =
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

62,37 Гкал
 Гкал

Главный инженер
 (по доверенности абонента)

