

**Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за май 2020**

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Договор: 31502  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Шлиссельбургский 26-2, ТЦ-1 СЦО+ГВС

график: 150/70  
 Схема подключения: Четырёхтрубная  
**СЦО**

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 215583

расходомер

Подающий тр. ПРЭМ 40 мм

Обратн.тр. ПРЭМ 40 мм

тр-д. ГВС ПРЭМ 40 мм

тр.цирк. ГВС ПРЭМ 20 мм

Тр. Подпитки

Gmin

0,3

0,3

0,1

0,027

Приборы УУТЭ поверены до \_\_\_\_\_

Gmax

22,5

22,5

22,5

6

Термопреобр.

КТСП-Н

КТСП-Н

КТСП-Н

КТСП-Н

Тхв = 7,1

Преобр. давления

ПДТВХ-1

ПДТВХ-1

ПДТВХ-1

ПДТВХ-1

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.04.20	24	33,9	50,01	9,45	183,310	-	33,9	35,06	6,59	183,310	-	14,95	0,000	-	-	-	2,741
24.04.20	24	34,0	55,86	9,47	183,630	-	34,0	37,66	6,58	183,630	-	18,20	0,000	-	-	-	3,345
25.04.20	24	34,4	59,92	9,47	185,580	-	34,4	39,41	6,52	185,580	-	20,51	0,000	-	-	-	3,810
26.04.20	24	35,3	60,53	9,43	190,790	-	35,3	40,22	6,35	190,790	-	20,31	0,000	-	-	-	3,881
27.04.20	24	35,5	58,27	9,43	191,890	-	35,5	39,35	6,30	191,890	-	18,92	0,000	-	-	-	3,633
28.04.20	24	15,4	54,88	5,06	83,130	-	15,7	37,43	3,68	84,840	-	17,45	-1,710	-	-	-	1,449
29.04.20	24	0,0	11,57	1,78	0,000	-	0,0	11,68	1,80	0,000	-	-0,11	0,000	-	-	-	0,000
30.04.20	24	20,8	56,10	6,44	112,080	-	20,7	35,97	4,63	111,600	-	20,13	0,480	-	-	-	2,275
01.05.20	24	34,9	54,59	9,60	188,560	-	34,9	36,56	6,58	188,550	-	18,03	0,010	-	-	-	3,402
02.05.20	24	34,7	48,23	9,64	187,200	-	34,7	34,08	6,66	187,200	-	14,15	0,000	-	-	-	2,654
03.05.20	24	35,8	48,27	9,62	193,130	-	35,8	34,83	6,44	193,130	-	13,44	0,000	-	-	-	2,602
04.05.20	24	36,0	48,27	9,60	194,280	-	36,0	35,02	6,40	194,280	-	13,25	0,000	-	-	-	2,581
05.05.20	24	35,9	48,28	9,59	193,830	-	35,9	35,31	6,42	193,830	-	12,97	0,000	-	-	-	2,523
06.05.20	24	35,8	48,29	9,60	193,430	-	35,8	35,57	6,43	193,430	-	12,72	0,000	-	-	-	2,465
07.05.20	24	35,8	48,28	9,60	193,360	-	35,8	35,50	6,44	193,360	-	12,78	0,000	-	-	-	2,476
08.05.20	24	26,9	48,52	8,42	145,020	-	26,6	35,09	6,06	143,420	-	13,43	1,600	-	-	-	2,017
09.05.20	24	36,8	48,31	9,61	198,650	-	36,8	35,65	6,26	198,650	-	12,66	0,000	-	-	-	2,519
10.05.20	24	34,3	48,26	9,15	184,950	-	34,3	35,21	6,24	184,950	-	13,05	0,000	-	-	-	2,419
11.05.20	24	32,0	48,21	8,75	172,760	-	32,0	34,84	6,22	172,760	-	13,37	0,000	-	-	-	2,313
12.05.20	24	31,9	48,17	8,77	172,500	-	31,9	34,25	6,24	172,500	-	13,92	0,000	-	-	-	2,405
13.05.20	24	31,9	48,20	8,76	172,240	-	31,9	34,06	6,24	172,240	-	14,14	0,000	-	-	-	2,438
14.05.20	24	31,9	48,17	8,76	172,110	-	31,9	33,86	6,25	172,110	-	14,31	0,000	-	-	-	2,464
15.05.20	24	31,7	48,13	8,75	171,400	-	31,7	33,61	6,24	171,400	-	14,52	0,000	-	-	-	2,491
16.05.20	24	31,9	48,16	8,75	172,310	-	31,9	33,59	6,24	172,300	-	14,57	0,010	-	-	-	2,513
17.05.20	24	31,9	48,16	8,76	172,250	-	31,9	33,53	6,25	172,230	-	14,63	0,020	-	-	-	2,522
18.05.20	24	31,9	48,16	8,76	172,220	-	31,9	33,68	6,24	172,210	-	14,48	0,010	-	-	-	2,497
19.05.20	24	31,9	48,17	8,75	172,340	-	31,9	33,77	6,24	172,340	-	14,40	0,000	-	-	-	2,485
20.05.20	24	31,9	48,17	8,76	172,140	-	31,9	33,87	6,24	172,120	-	14,30	0,020	-	-	-	2,468
21.05.20	24	31,9	48,16	8,79	172,140	-	31,9	33,33	6,26	172,090	-	14,83	0,050	-	-	-	2,561
22.05.20	24	31,9	48,17	8,77	172,260	-	31,9	33,39	6,25	172,230	-	14,78	0,030	-	-	-	2,549
Среднее	24,00	31,3	49,15	8,67	168,983	-	31,3	34,51	6,04	168,966	-	14,64	0,017	-	-	-	2,550
Итого	720,0			8,67	5069,490	0,000			6,04	5068,970	0,000		0,520	0,00	0,00	0,00	76,50

Ориентировочно до конца месяца(+)

506,949

506,897

0,052

7,650

Корректировка за прошлый месяц (-)

1519,917

1519,917

0,000

29,92

**Итого за май 2020 :**

4056,522

4055,950

0,572

54,23

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.04.20 00:00	257872,790	-	257876,230	-	-	-	5723,066	
23.05.20 01:00	262941,800	-	262944,720	-	-	-	5799,558	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв =

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

54,23 Гкал

Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

