

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Март 2020

Абонент: ООО "ЖКС №2 Невского района"
 Адрес: Красных Зорь б-р, д. 1 ИТТЗ
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обухованерго"

Договор: 9243.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УТЭ:

Отопление
 1826

График: 150/70

Источники: ТЭЦ ООО "Обухованерго"

Схема подключения: 2-х трубная схема

Режим (схема):
 Преобр. давления:

Установленные приборы: СЛП7941.11 № 36498
 Вычислитель: СЛП7941.11 № 36498
 Подающий трубопровод (M1)
 Обратный трубопровод (M2)
 Подающий ГВС (M3)
 Циркуляционный ГВС (M4)
 Подпиточный трубопровод (V1)

Приборы УТЭ поверены до: Термопреобр.:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-hвх)-M2*(t2-hвх)
 Qот.= 0,9054
 Qвхт.= 0
 Qгвс.= 0
 Qгвс.ср.= 0
 Qгвс.м.= 0

Дата	Тип	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)									
			M1	M2	DM	T1	T2	dt	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dv (излив)	Уплотит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°C	°C	°C	кг/см2	кг/см2	т	т	т	т	т	т	°C	°C	кг/см2	кг/см2	Кал	
23.02.2020	24.00		121.41	116.04	5.37	75.65	43.09	32.56														4.19
24.02.2020	24.00		119.74	114.46	5.28	75.55	42.83	32.72														4.15
25.02.2020	24.00		119.82	114.54	5.28	76.27	42.97	33.30														4.22
26.02.2020	24.00		119.43	114.16	5.27	78.28	43.52	34.76														4.39
27.02.2020	24.00		119.28	114.04	5.24	80.19	44.06	36.13														4.55
28.02.2020	24.00		118.79	113.55	5.24	80.09	43.85	36.24														4.54
29.02.2020	24.00		118.94	113.70	5.24	80.29	43.96	36.33														4.56
01.03.2020	24.00		120.34	115.07	5.27	80.28	44.20	36.08														4.58
02.03.2020	24.00		122.71	117.37	5.34	80.48	44.76	35.72														4.63
03.03.2020	24.00		121.76	116.47	5.29	79.56	44.43	35.13														4.52
04.03.2020	24.00		121.38	116.13	5.25	76.20	43.24	32.96														4.23
05.03.2020	24.00		122.30	117.06	5.24	75.93	43.32	32.61														4.22
06.03.2020	24.00		121.21	115.97	5.24	75.65	43.17	32.48														4.17
07.03.2020	24.00		120.33	115.12	5.21	75.71	42.94	32.77														4.17
08.03.2020	24.00		121.27	116.04	5.23	75.63	43.09	32.54														4.18
09.03.2020	24.00		121.15	115.94	5.21	75.60	43.19	32.41														4.16
10.03.2020	24.00		121.93	116.73	5.20	74.51	43.01	31.50														4.07
11.03.2020	24.00		121.57	116.43	5.14	72.63	42.40	30.23														3.90
12.03.2020	24.00		121.72	116.58	5.14	72.69	42.50	30.19														3.90
13.03.2020	24.00		120.42	115.31	5.11	72.75	42.31	30.44														3.89
14.03.2020	24.00		116.94	111.90	5.04	72.89	41.58	31.31														3.88
15.03.2020	24.00		117.27	112.21	5.06	72.68	41.21	31.47														3.90
16.03.2020	24.00		119.39	114.30	5.09	73.23	41.49	31.74														3.90
17.03.2020	24.00		119.44	114.33	5.11	72.83	41.44	31.39														3.97
18.03.2020	24.00		121.68	116.56	5.12	72.27	41.44	30.83														3.91
19.03.2020	24.00		121.01	115.79	5.22	71.97	41.47	30.50														3.90
20.03.2020	24.00		120.26	115.14	5.12	72.49	41.85	30.64														3.89
21.03.2020	24.00		118.68	113.58	5.10	72.62	41.66	30.96														3.91
22.03.2020	24.00		118.13	113.03	5.10	72.63	41.33	31.30														4.16
Среднее	24.00		120.29	115.09	5.20	75.43	42.77	32.66														4.16
Итого	696.00		3488.30	3337.55	150.75																	120.56

Дата, время	Показания счетчиков на момент снятия данных:				Траб. ч
	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	

Дата, время	Показания счетчиков на момент снятия данных:				Траб. ч
	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0 час Кал
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: 0 час куб.м
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2: 0 Кал
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 120.56 Кал
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, м.куб.
 Объем потребленного теплоносителя Vизл изл.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента):
 ФИО: _____
 Представитель теплоснабжающей организации: _____



Отчет принят 25.03.2020 г.
 Чертопихова Д.Х.