

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Март 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Красных Зорь б-р, д. 11

Договор: 9254.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УТЭ:

Отопление
 12102

Источники: котельная 2 Невская

Схема подключения:

Телефон:

График: 149/70

Установленные приборы: Часовые и счетч. архивы в файлах:
 Вычислитель: СПТ941.11 № 36954

Расходомер:
 ПРЭМ-32-D
 ПРЭМ-32-D

Приборы УТЭ поверены до:
 Смах= 30
 КТПР-05
 КТПР-05

Режим (схема):
 Преобр. давлени:

Подключающий ГВС (M3)
 Циркуляционный ГВС (M4)
 Подпиточный трубопровод (V1)

Расчетный алгоритм:
 Договорные нагрузки, Гкал/час:
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час:
 Договорные расходы (ср. сут.), Тб/сут.:

Зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)
 Qот.= 0,356
 Qот.= 108,152

Лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)
 Qгвс.= 0
 Qгвс.ср.= 0
 Qгвс.м.= 0

Дата	Тип	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)											
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dv (излив)	Улодпит	T3	T4	P3	P4	Qобш		
Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	Т	М3	М3	М3	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Гкал	
23.02.2020	24.00		180.97	178.68	2.28	70.74	47.97	22.77																4.24
24.02.2020	24.00		180.58	178.33	2.25	71.01	48.04	22.97																4.27
25.02.2020	24.00		179.18	176.95	2.23	72.03	48.12	23.91																4.40
26.02.2020	24.00		178.93	176.65	2.28	74.80	49.44	25.36																4.66
27.02.2020	24.00		177.93	175.64	2.29	76.36	50.09	26.27																4.80
28.02.2020	24.00		179.05	176.75	2.30	76.49	50.15	26.34																4.84
29.02.2020	24.00		178.86	176.58	2.28	76.22	49.98	26.24																4.82
01.03.2020	24.00		178.88	176.59	2.29	76.55	50.24	26.31																4.83
02.03.2020	24.00		181.05	178.73	2.32	76.63	50.78	25.85																4.81
03.03.2020	24.00		181.32	178.99	2.33	75.38	50.34	25.04																4.40
04.03.2020	24.00		179.95	177.64	2.31	72.42	48.63	23.79																4.29
05.03.2020	24.00		180.69	178.38	2.31	70.97	47.92	23.05																4.25
06.03.2020	24.00		180.63	178.35	2.28	71.05	48.16	22.89																4.27
07.03.2020	24.00		180.74	178.46	2.28	70.89	47.93	22.96																4.27
08.03.2020	24.00		180.34	178.05	2.29	71.13	48.13	23.00																4.26
09.03.2020	24.00		180.28	178.01	2.27	71.24	48.24	23.00																4.15
10.03.2020	24.00		180.79	178.48	2.31	70.17	47.86	22.31																4.15
11.03.2020	24.00		181.49	179.22	2.27	69.29	47.57	21.72																4.02
12.03.2020	24.00		180.84	178.58	2.26	68.98	47.35	21.63																4.05
13.03.2020	24.00		179.91	177.70	2.21	68.98	47.11	21.87																4.11
14.03.2020	24.00		178.17	175.99	2.18	68.83	46.35	22.48																4.19
15.03.2020	24.00		178.35	176.15	2.20	69.35	46.47	22.88																4.17
16.03.2020	24.00		179.22	176.94	2.28	68.96	46.34	22.62																4.15
17.03.2020	24.00		179.21	176.94	2.27	69.11	46.58	22.53																4.11
18.03.2020	24.00		180.75	178.51	2.24	69.01	46.88	22.13																4.10
19.03.2020	24.00		180.26	178.02	2.24	69.17	47.07	22.10																4.09
20.03.2020	24.00		180.28	178.05	2.23	69.01	46.97	22.04																4.15
21.03.2020	24.00		179.22	176.99	2.23	69.07	46.54	22.53																4.16
22.03.2020	24.00		179.29	177.05	2.24	69.19	46.63	22.56																4.33
Итого	24.00		179.90	177.63	2.27	71.48	48.06	23.42																125.59
Среднее	696.00		5217.16	5151.41	65.75																			

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Учет отопления (ТВ-1)				Учет ГВС (ТВ-2)			
	M1, Т	M2, Т	M3, Т	M4, Т	V3, куб.м	V4, куб.м	Ул, Т	Qобш, Гкал
Дата, время								

Количество тепловой энергии Qобш, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Указ, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобш, Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Указ изл, м.куб.



От представителя теплопоставляющей организации
 ФИЛИАЛ ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 07.03.2020 г.
 ЧЕРТЮЖИХОВА Д.Х.