

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Март 2020

Абонент: ООО "ЖЭС №2 Невского района"  
Адрес: Красных Зорь б-р, д. 14, лит. Ж

Договор: 10026.038.1  
Стрелит. адрес:

Телефон:

Узел учета:  
Код УТЭ:

Общий  
23607

Источники: ТЭЦ ООО "Обуховозэнерго"

Схема подключения:

2-х трубная схема

График: 150/70

Установленные приборы: Часовые и сутки архивы в файлах:  
Вычислитель: ВКГ-7 № 205779

расходомер:

Приборы УТЭ поверены до:

Термопреобр.:

Режим (схема):  
Преобр. давления:

Подходящий трубопровод (М1)  
Обратный трубопровод (М2)  
Подходящий ГВС (М3)

ПРЭМ-32-В1  
ПРЭМ-32-В1  
ПРЭМ-20-В1

См1п=

Смак=

КТСЛ-Н  
КТСЛ-Н  
ТСЛ-Н

Циркуляционный ГВС (М4)  
Подпиточный трубопровод (Лп)

зима: Q=M1\*(h1-hэв)-M2\*(h2-hэв)  
лето: Qгвс=M3\*(h3-hэв)

Расчетный алгоритм:

зим: Qот= 0,23  
лето: Qгвс= 0

Qгвс= 0,0858

Qгвс= 0,039

Qгвс= 15,6

Qгвс= 0,039

Qгвс= 15,6

Договорные нагрузки (ср час): Гкал/час:  
Договорные расходы (ср сут.): т/сут.:

Qот= 0,23  
Got= 69

Qгвс= 0,0858  
Qгвс ср= 0,039

Qгвс= 15,6

Qгвс= 0,039

Qгвс= 15,6

Qгвс= 0,039

Qгвс= 15,6

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)												Контроль ГВС (ТВ-2)				Qобщ				
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Уплит	T3		T4	P3	P4	
23.02.2020	24.00		99.53	86.78	12.75	77.45	51.64	25.81			11.15	11.15	11.34			11.34	64.41					3,23	
24.02.2020	24.00		98.46	80.03	18.43	77.38	51.03	26.35			16.95	16.95	17.23			17.23	60.24					3,54	
25.02.2020	23.00	*	94.19	81.79	12.40	78.16	51.07	27.09			11.17	11.17	11.40			11.40	65.43					3,19	
26.02.2020	24.00		98.09	83.69	14.40	80.49	52.21	28.28			12.94	12.94	13.18			13.18	65.00					3,53	
27.02.2020	24.00		97.94	84.76	13.18	82.20	52.75	29.45			11.64	11.64	11.87			11.87	67.21					3,58	
28.02.2020	24.00		97.65	84.40	13.25	82.10	52.67	29.43			11.70	11.70	11.92			11.92	67.14					3,58	
29.02.2020	24.00		98.11	83.39	14.72	82.27	52.64	28.63			13.11	13.11	13.38			13.38	65.79					3,68	
01.03.2020	24.00		98.99	82.79	16.20	82.26	53.19	29.07			14.73	14.73	15.00			15.00	64.69					3,74	
02.03.2020	24.00		100.76	88.06	12.70	82.38	54.26	28.12			11.12	11.12	11.34			11.34	68.83					3,53	
03.03.2020	24.00		100.09	86.03	14.06	81.25	53.53	27.72			12.53	12.53	12.77			12.77	66.37					3,53	
04.03.2020	22.00	*	91.39	86.03	13.27	77.70	51.58	26.12			12.36	12.36	12.59			12.59	63.83					3,08	
05.03.2020	24.00		100.15	88.29	11.86	77.70	51.98	25.72			10.27	10.27	10.47			10.47	65.57					3,20	
06.03.2020	24.00		99.32	87.33	11.99	77.35	51.64	25.71			10.33	10.33	10.53			10.53	62.02					3,23	
07.03.2020	24.00		98.97	83.65	15.32	77.49	51.23	26.26			13.76	13.76	14.00			14.00	65.11					3,39	
08.03.2020	24.00		99.44	86.98	12.46	77.41	51.41	26.00			10.83	10.83	11.02			11.02	62.34					3,41	
09.03.2020	24.00		99.59	83.56	16.03	77.35	51.39	25.96			14.50	14.50	14.75			14.75	62.84					3,24	
10.03.2020	24.00		100.42	85.92	14.50	75.96	51.07	24.89			12.95	12.95	13.16			13.16	61.81					3,24	
11.03.2020	17.00	*	70.40	60.54	9.86	73.89	50.14	23.75			9.21	9.21	9.34			9.34	60.80					2,17	
12.03.2020	24.00		99.69	85.40	14.29	74.29	50.20	24.09			12.70	12.70	12.93			12.93	61.77					3,12	
13.03.2020	24.00		98.97	85.14	13.83	74.44	49.66	24.78			16.60	16.60	16.84			16.84	58.13					3,40	
14.03.2020	24.00		96.33	78.25	18.08	74.66	48.57	26.09			12.26	12.26	12.46			12.46	61.06					3,40	
15.03.2020	24.00		96.82	79.55	17.27	74.41	48.53	25.88			15.78	15.78	16.01			16.01	61.06					3,21	
16.03.2020	24.00		98.06	83.64	14.42	74.99	49.61	25.38			12.42	12.42	12.64			12.64	62.32					3,15	
17.03.2020	24.00		98.28	84.39	13.89	74.58	49.57	25.01			12.91	12.91	13.15			13.15	61.06					3,15	
18.03.2020	24.00		99.63	85.88	13.75	74.33	50.11	24.22			12.12	12.12	12.35			12.35	60.95					3,12	
19.03.2020	24.00		99.36	85.27	14.09	74.08	49.70	24.38			12.57	12.57	12.77			12.77	60.95					3,12	
20.03.2020	24.00		98.90	84.05	14.85	74.39	49.65	24.74			15.28	15.28	15.53			15.53	59.30					3,30	
21.03.2020	24.00		97.81	81.05	16.76	74.35	49.03	25.32			17.54	17.54	17.80			17.80	57.98					3,42	
22.03.2020	24.00		97.37	78.39	18.98	74.34	48.80	25.54			13.11	13.11	13.34			13.34	63.04					3,34	
Среднее	23.66		98.82	84.21	14.61	77.23	51.00	26.23			374,73	374,73	381,29			381,29						95,52	
Итого	686,00		2824,71	2407,12	417,59																		

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:  
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему  
Период расчета по договору:  
Период превышения t2:  
Корректировка на температуру холодной воды  
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):  
Количество потребленной тепловой энергии Qобщ:  
Объем потребленного теплоносителя Vизл ил.

10 час  
10 час  
1,4 Гкал  
5,58 куб.м

1,08 °С  
0,46 Гкал

96,46 Гкал  
386,87 м.куб.



Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента):  
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГ ОБСЛУЖИВАНИЕ»  
Представитель теплоснабжающей организации

ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25.03.2020 г.