

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Март 2020

Абонент: ООО "ЖКС №2 Невского района"
Адрес: Красных Зорь Б-р, д. 16, лит. Е
Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховозэнерго"

Договор: 10025.038.1
Строит. адрес: ПРЭМ-32-Б1
Телефон: ПРЭМ-32-Б1

Телефон: 2-х трубная схема

Узел учета: Общий
Код УТЭ: 23770
График: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суток архивы в файлах:
Вычислитель: ВК7-7 № 205829 расходомер: РРЭМ-32-Б1
Подводящий трубопровод (М1) Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ-32-Б1
Подводящий ГВС (М3) Циркуляционный ГВС (М4)
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)
Договорные нагрузки (гр. час), Гкал/час: 0,23 Овтнт.= 0 Qгтх.= 0 Qгвс.= 0,0902
Договорные расходы (гр. сут.), Гбурт.: 69 Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2020 по 22.03.2020 Гвтн.= 0 Qгтх. гр. ср.= 0 Qгвс. гр.= 0,041
Сот.= 69 Qгтх.= 0 Qгвс.= 16,4

Дата	Ти	Нс	Учет отопления (ТВ-1)									Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2020 по 22.03.2020									Контроль ГВС (ТВ-2)			
			М1	М2	ΔМ	T1	T2	ΔT	P1	P2	М3	М4	ΔM	М3	М4	ΔV (излив)	Уплнит	T3	T4	P3	P4	Qобщ		
23.02.2020	24.00		93.07	81.51	11.56	77.18	49.45	27.73				95.57	82.47	13.10							3.16			
24.02.2020	24.00		92.68	80.24	12.44	77.11	48.85	28.26				95.17	81.20	13.97							3.23			
25.02.2020	24.00		91.85	80.33	11.52	78.00	48.79	29.21				94.34	81.29	13.05							3.25			
26.02.2020	24.00		89.91	80.25	9.66	80.21	49.89	30.32				92.50	81.21	11.29							3.21			
27.02.2020	24.00		92.63	80.07	12.56	81.88	50.41	31.47				95.40	81.03	14.37							3.55			
28.02.2020	24.00		89.75	79.82	9.93	81.82	50.25	31.57				92.44	80.78	11.66							3.34			
29.02.2020	24.00		92.00	79.90	12.10	82.00	50.09	31.91				94.77	80.86	13.91							3.55			
01.03.2020	24.00		93.90	80.84	13.06	81.99	50.91	31.08				96.70	81.80	14.90							3.40			
02.03.2020	24.00		93.43	82.46	10.97	82.10	51.83	30.27				96.25	83.47	12.78							3.40			
03.03.2020	24.00		92.78	81.84	10.94	80.93	51.34	29.59				95.50	82.83	12.67							2.97			
04.03.2020	24.00		88.30	77.91	10.39	77.38	49.59	27.79				90.69	78.82	11.87							3.14			
05.03.2020	24.00		93.42	82.18	11.24	77.45	49.88	27.57				95.96	83.14	12.82							3.09			
06.03.2020	24.00		92.36	81.36	11.00	77.09	49.52	27.75				94.83	82.32	12.51							3.17			
07.03.2020	24.00		92.59	81.39	11.20	77.16	49.41	27.75				95.10	82.35	12.75							3.12			
08.03.2020	24.00		93.23	81.31	11.92	77.10	49.47	27.63				95.72	82.27	13.45							3.17			
09.03.2020	24.00		93.49	81.82	11.67	75.64	48.32	25.41				95.91	82.78	13.13							3.07			
10.03.2020	24.00	*	72.27	62.08	10.19	74.07	48.48	25.59				74.05	62.81	11.24							2.94			
11.03.2020	24.00		93.12	81.62	11.50	74.07	48.48	25.59				95.43	82.58	12.85							2.89			
12.03.2020	24.00		90.94	80.70	10.24	74.21	47.82	26.39				93.25	81.64	11.61							3.20			
13.03.2020	24.00		91.76	78.52	13.24	74.43	46.18	28.25				94.06	79.26	14.80							3.20			
14.03.2020	24.00		93.92	78.72	15.20	74.17	45.97	28.20				96.25	79.44	16.81							3.35			
15.03.2020	24.00		93.43	80.09	13.34	74.75	46.91	27.84				95.81	80.93	14.88							3.23			
16.03.2020	24.00		92.86	80.16	12.70	74.34	46.92	27.42				95.18	81.01	14.17							3.14			
17.03.2020	24.00		93.52	81.47	12.05	74.09	47.58	26.51				95.84	82.42	13.42							3.05			
18.03.2020	24.00		93.22	81.06	12.16	73.85	47.53	26.32				95.53	82.00	13.53							3.02			
19.03.2020	24.00		92.25	80.62	11.63	74.16	47.36	26.80				94.56	81.52	13.04							3.05			
20.03.2020	24.00		91.23	79.72	11.51	74.09	46.58	27.51				93.50	80.48	13.02							3.19			
21.03.2020	24.00		92.83	79.33	13.50	74.09	46.57	27.52				95.16	80.05	15.11							3.19			
22.03.2020	24.00		92.83	79.33	13.50	74.09	46.57	27.52				94.15	80.85	13.30							3.16			
Среднее	24.00		91.69	79.93	11.76	76.97	48.76	28.22				2730.31	2344.51	385.80							91.74			
Итого	696.00		2659.10	2318.11	340.99																			

Показатели счетчиков на момент снятия данных:	Упл. т				Qобщ, Гкал				Траб, ч	
	М1, т	М2, т	М3, т	М4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Упл. т	Qобщ, Гкал	T1	T2
Дата, время										

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплотосителя Упл, рассчитанный по среднему:
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потребленной тепловой энергии Qобщ,
Объем потребленного теплотосителя Уплс изл.

1,08 °С
0,37 Гкал
0 час
0 час
0 куб.м
385,8 м.куб.

Ф И Л И Д
Генеральный директор
Ф И Л И Д
Генеральный директор
Ф И Л И Д
Генеральный директор
Ф И Л И Д
Генеральный директор

Общество с ограниченной ответственностью
"Жилкомсервис №2 Невского района"
Санкт-Петербург
И.Д.С.Е.С.П.С.

ОТЧЕТ
Председатель
Директор
И.Д.С.Е.С.П.С.