

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Март 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Красных Зорь б-р, д. 18, лит. Д

Договор: 10022.038.1
 Строит. адрес:

Телефон:

Узел учета:
 Код УТЭ:

Общий
 24437

Источники: ТЭЦ ООО "Обуховозерно"

Телефон:

Телефон:

График: 150/70

Установленные приборы: Часовые и счетч. архивы в файлах:
 Вычислитель: ВК7-7 № 215581
 Подающий трубопровод (М1) ПРСМ-32-В1
 Обратный трубопровод (М2)
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (У1)
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hвх)-M2*(h2-hвх)

Схема подключения: Приборы УТЭ поверены до: Smax=30
 Smin=0,067

2-х трубная схема
 Термопреобр.: КТСП-Н
 КТСП-Н
 ТСП-Н

Режим (схема): Преобр. давлений:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот = 0,23 Qвент = 0 Отех = 0 Qгвс = 0 Qгвс ср = 0,0858
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qот = 69 Qвент = 0 Отех = 0 Qгвс ср = 0,039
 Договорные расходы (ср. сут.), Т/сут.: Qот = 69 Qвент = 0 Отех = 0 Qгвс ср = 15,6
 Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2020 по 22.03.2020 лето: Qгвс=M3*(h3-hвх)
 Qгвс ср = 0,0858
 Qгвс ср = 0,039
 Qгвс ср = 15,6
 Гкал/сут

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)				Общ								
			М1	М2	дМ	Т1	Т2	дТ	Р1	Р2	М3	М4	дМ	В3	В4	дV (кальв)		Удлит	Т3	Т4	Р3	Р4			
	час		Т	Т	Т	°С	°С	°С	°С	кВт/см2	кВт/см2	Т	Т	Т	Т	Т	М3	М3	°С	°С	кВт/см2	кВт/см2			
23.02.2020	24.00		98.08	88.12	9.96	76.93	49.24	27.69	9.72			9.72	9.97				9.97		76.12					3.21	
24.02.2020	24.00		98.61	86.74	11.87	76.82	48.64	28.18	11.45			11.45	11.73				11.73		76.14					3.36	
25.02.2020	24.00		95.92	86.91	9.01	77.70	48.54	29.16	8.68			8.68	8.91				8.91		76.90					3.24	
26.02.2020	24.00		97.00	86.67	10.33	80.00	49.73	30.27	10.09			10.09	10.40				10.40		79.75					3.46	
27.02.2020	24.00		95.34	86.48	8.86	81.65	50.44	31.21	8.68			8.68	8.92				8.92		80.75					3.43	
28.02.2020	24.00		95.30	86.27	9.03	81.54	50.34	31.20	8.81			8.81	9.07				9.07		80.63					3.47	
29.02.2020	24.00		98.61	86.39	9.22	81.69	50.30	31.39	8.99			8.99	9.25				9.25		80.61					3.60	
01.03.2020	24.00		98.39	87.27	11.12	81.70	50.96	30.12	10.80			10.80	11.12				11.12		80.93					3.37	
02.03.2020	24.00		97.31	88.95	8.36	81.79	51.67	30.12	8.05			8.05	8.30				8.30		80.68					3.32	
03.03.2020	24.00		97.05	88.28	8.77	80.66	51.07	29.59	8.61			8.61	8.84				8.84		79.37					3.10	
04.03.2020	24.00		93.97	84.12	9.85	77.19	49.37	27.82	9.65			9.65	9.91				9.91		76.16					3.12	
05.03.2020	24.00		97.53	88.81	8.72	77.19	49.69	27.50	8.54			8.54	8.76				8.76		76.36					3.08	
06.03.2020	24.00		96.46	87.97	8.49	76.80	49.27	27.53	8.29			8.29	8.52				8.52		75.85					3.18	
07.03.2020	24.00		96.90	87.19	9.71	76.95	49.04	27.91	9.40			9.40	9.63				9.63		76.11					3.13	
08.03.2020	24.00		96.90	88.02	8.88	76.88	49.14	27.74	8.70			8.70	8.91				8.91		75.97					3.28	
09.03.2020	24.00		98.76	87.93	10.83	76.84	49.05	27.79	10.64			10.64	10.93				10.93		76.11					3.10	
10.03.2020	24.00		98.21	88.25	9.96	75.41	48.87	26.54	9.49			9.49	9.72				9.72		74.33					2.98	
11.03.2020	24.00		75.94	67.04	8.90	73.49	48.03	25.46	8.55			8.55	8.75				8.75		72.91					2.86	
12.03.2020	24.00		97.93	88.37	9.56	73.83	48.11	25.72	9.33			9.33	9.56				9.56		73.16					2.97	
13.03.2020	24.00		96.27	87.37	8.90	73.91	47.46	26.45	8.62			8.62	8.83				8.83		73.13					3.22	
14.03.2020	24.00		96.39	84.75	11.64	74.06	46.25	27.81	11.15			11.15	11.40				11.40		73.40					3.40	
15.03.2020	24.00		98.94	85.03	13.91	73.91	46.04	27.87	13.39			13.39	13.73				13.73		73.30					3.11	
16.03.2020	24.00		96.54	86.68	9.86	74.50	47.12	27.38	9.52			9.52	9.75				9.75		73.71					3.16	
17.03.2020	24.00		97.80	86.56	11.24	74.12	47.23	26.89	10.78			10.78	11.01				11.01		73.60					3.06	
18.03.2020	24.00		98.41	88.15	10.26	73.86	47.73	26.13	9.84			9.84	10.10				10.10		73.24					3.12	
19.03.2020	24.00		98.89	87.79	11.10	73.60	47.39	26.21	10.76			10.76	10.99				10.99		73.01					3.05	
20.03.2020	24.00		97.30	87.24	10.16	73.82	47.42	26.40	9.83			9.83	10.05				10.05		73.20					3.10	
21.03.2020	24.00		96.59	86.08	10.51	73.83	46.89	26.94	10.20			10.20	10.45				10.45		73.17					3.12	
22.03.2020	24.00		96.46	85.64	10.82	73.86	46.77	27.09	10.50			10.50	10.75				10.75		73.18					3.19	
Итого	696.00		96.37	86.38	9.99	76.71	48.68	28.03	9.69			9.69	9.94				9.94		75.92					92.53	
Итого	2794.80		2505.07	289.73					281.06			281.06	288.26				288.26								

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	М1, Т	М2, Т	М3, Т	М4, Т	В3, куб.м	В4, куб.м	Ул, Т	Общ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему: 0 час
 Объем теплоносителя Уизл, рассчитанный по среднему: 0 час
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2: 1,08 °С
 Корректировка на температуру холодной воды: 0,31 Гкал
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 92,22 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Общц: 288,26 м.куб.
 Объем потребленного теплоносителя Увс изл.



Представитель Теплонабжающей организации
 ЧЕРНОУХОВА Д.Х.
 25.03.2020г.