

Отчет о теплоснабжении по приборам УЛТЭ за Март 2020

Абонент: ООО "ЖКС №2 Невского района"
 Адрес: Красных Зорь б-р, д. 24, лит. М ИТТТ1
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховаэнерго"

Договор: 10023.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УЛТЭ:

Общий:
 24439

График: 150/70

Установленные приборы: ВКП-7 № 207249 Часовые и оргон. архивы в файлах: Сплн=
 Вычислитель: M1) расходомер: Сплн=
 Подающий трубопровод (M1) Обратный ГВС (M2) Подающий ГВС (M3) Циркуляционный ГВС (M4) Подпиточный трубопровод (Vп)
 Расчетный алгоритм: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)
 Договорные нагрузки: Гкал/час: Qот= 0,559 Qвант.= 0 Qтеп.гвс.ср = 0,1418 Qгвс.ср= 0,1418
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qот= 167,7 Qвант.= 0 Qтеп.гвс.ср = 0,1418 Qгвс.ср= 56,72 Qгвс.м= 56,72
 Договорные расходы (ср.сут.), т/сут.: Qот= 167,7 Qвант.= 0 Qтеп.гвс.ср = 0,1418 Qгвс.ср= 56,72 Qгвс.м= 56,72

Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2020 по 22.03.2020
 Qот= 0,559 Qвант.= 0 Qтеп.гвс.ср = 0,1418 Qгвс.ср= 0,1418 Qгвс.м= 56,72

Дата		Тип		Учет отопление (ТВ-1)												Контроль ГВС (ТВ-2)						
Дата	Тип	НС	М1	М2	ΔM	T1	T2	ΔT	P1	P2	M3	M4	ΔM	V3	V4	ΔV (излив)	Удлит	T3	T4	P3	P4	Общ
Дата	час	Т	Т	Т	Т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Т	Т	Т	М3	М3	М3	М3	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.02.2020	24.00	104.83	86.69	18.14	74.62	43.35	31.27	21.12	21.12	21.64	21.64	21.64	21.64	21.64	21.64	21.64	21.64	74.37	74.22	74.22	74.22	4.07
24.02.2020	24.00	106.38	85.21	21.17	74.51	42.98	31.53	24.02	24.02	24.61	24.61	24.61	24.61	24.61	24.61	24.61	24.61	75.16	75.16	75.16	75.16	4.27
25.02.2020	24.00	103.19	85.51	17.68	75.35	43.90	32.29	20.53	20.53	21.07	21.07	21.07	21.07	21.07	21.07	21.07	21.07	77.41	77.41	77.41	77.41	4.09
26.02.2020	24.00	103.22	85.26	17.96	77.52	43.90	33.62	20.78	20.78	21.35	21.35	21.35	21.35	21.35	21.35	21.35	21.35	78.90	78.90	78.90	78.90	4.26
27.02.2020	24.00	103.73	84.96	18.77	79.19	44.57	34.62	21.52	21.52	22.11	22.11	22.11	22.11	22.11	22.11	22.11	22.11	78.90	78.90	78.90	78.90	4.43
28.02.2020	24.00	103.65	84.91	18.74	79.09	44.49	34.92	21.51	21.51	22.11	22.11	22.11	22.11	22.11	22.11	22.11	22.11	78.80	78.80	78.93	78.93	4.42
29.02.2020	24.00	103.02	84.99	18.03	79.28	44.36	34.92	20.92	20.92	21.50	21.50	21.50	21.50	21.50	21.50	21.50	21.50	79.08	79.08	79.08	79.08	4.40
01.03.2020	24.00	106.13	85.89	20.24	79.37	44.80	34.57	23.10	23.10	22.75	22.75	22.75	22.75	22.75	22.75	22.75	22.75	79.19	79.19	78.93	78.93	4.58
02.03.2020	24.00	106.95	87.41	19.54	79.54	45.73	33.81	22.15	22.15	22.81	22.81	22.81	22.81	22.81	22.81	22.81	22.81	78.07	78.07	78.07	78.07	4.51
03.03.2020	24.00	106.09	86.77	19.32	78.52	45.51	33.01	21.97	21.97	22.56	22.56	22.56	22.56	22.56	22.56	22.56	22.56	78.07	78.07	78.07	78.07	4.38
04.03.2020	24.00	105.25	86.77	18.48	75.30	44.11	31.19	21.29	21.29	21.82	21.82	21.82	21.82	21.82	21.82	21.82	21.82	74.84	74.84	74.84	74.84	4.10
05.03.2020	24.00	106.00	87.46	18.54	75.07	44.38	30.69	21.60	21.60	22.14	22.14	22.14	22.14	22.14	22.14	22.14	22.14	74.18	74.18	74.18	74.18	4.08
06.03.2020	24.00	104.80	86.74	18.06	74.49	43.70	30.79	21.09	21.09	21.60	21.60	21.60	21.60	21.60	21.60	21.60	21.60	74.37	74.37	74.37	74.37	4.24
07.03.2020	24.00	106.74	85.94	20.80	74.67	43.45	31.22	23.66	23.66	24.27	24.27	24.27	24.27	24.27	24.27	24.27	24.27	74.34	74.34	74.34	74.34	4.00
08.03.2020	24.00	104.33	86.72	17.61	74.64	43.72	30.92	20.65	20.65	21.15	21.15	21.15	21.15	21.15	21.15	21.15	21.15	74.45	74.45	74.45	74.45	4.30
09.03.2020	24.00	108.13	86.44	21.69	74.71	43.73	30.98	24.64	24.64	25.25	25.25	25.25	25.25	25.25	25.25	25.25	25.25	72.94	72.94	72.94	72.94	4.04
10.03.2020	24.00	106.73	87.17	19.56	73.43	43.58	29.85	22.57	22.57	23.11	23.11	23.11	23.11	23.11	23.11	23.11	23.11	71.63	71.63	71.63	71.63	3.84
11.03.2020	24.00	105.55	86.97	18.58	71.87	43.07	28.80	21.51	21.51	22.03	22.03	22.03	22.03	22.03	22.03	22.03	22.03	71.65	71.65	71.65	71.65	3.92
12.03.2020	24.00	106.36	87.02	19.34	71.88	42.84	29.04	22.34	22.34	22.86	22.86	22.86	22.86	22.86	22.86	22.86	22.86	71.39	71.39	71.39	71.39	3.85
13.03.2020	24.00	104.46	86.01	18.45	71.66	42.32	29.34	21.31	21.31	21.84	21.84	21.84	21.84	21.84	21.84	21.84	21.84	71.45	71.45	71.45	71.45	4.00
14.03.2020	24.00	103.54	83.40	20.14	71.69	41.11	30.58	22.79	22.79	23.34	23.34	23.34	23.34	23.34	23.34	23.34	23.34	71.46	71.46	71.46	71.46	4.22
15.03.2020	24.00	106.31	83.45	22.86	71.71	40.86	30.85	25.48	25.48	26.09	26.09	26.09	26.09	26.09	26.09	26.09	26.09	72.07	72.07	72.07	72.07	4.04
16.03.2020	24.00	104.84	85.15	19.69	72.33	41.64	30.69	22.50	22.50	23.04	23.04	23.04	23.04	23.04	23.04	23.04	23.04	71.82	71.82	71.82	71.82	3.96
17.03.2020	24.00	104.59	85.37	19.22	72.00	41.77	30.23	22.20	22.20	22.73	22.73	22.73	22.73	22.73	22.73	22.73	22.73	71.11	71.11	71.11	71.11	3.94
18.03.2020	24.00	106.09	86.95	19.14	71.84	42.31	29.53	22.28	22.28	23.57	23.57	23.57	23.57	23.57	23.57	23.57	23.57	71.11	71.11	71.11	71.11	3.94
19.03.2020	24.00	106.40	86.44	19.96	71.34	42.23	29.11	23.04	23.04	23.19	23.19	23.19	23.19	23.19	23.19	23.19	23.19	71.30	71.30	71.30	71.30	3.92
20.03.2020	24.00	105.48	85.90	18.58	71.51	42.23	29.28	22.68	22.68	23.19	23.19	23.19	23.19	23.19	23.19	23.19	23.19	71.38	71.38	71.38	71.38	4.08
21.03.2020	24.00	106.20	84.66	21.54	71.62	41.66	29.96	24.46	24.46	25.01	25.01	25.01	25.01	25.01	25.01	25.01	25.01	71.44	71.44	71.44	71.44	4.06
22.03.2020	24.00	105.18	84.25	20.93	71.71	41.45	30.26	23.96	23.96	24.52	24.52	24.52	24.52	24.52	24.52	24.52	24.52	72.89	72.89	72.89	72.89	4.14
Среднее	24.00	105.32	85.48	19.44	74.50	43.20	31.29	22.33	22.33	22.89	22.89	22.89	22.89	22.89	22.89	22.89	22.89	74.22	74.22	74.22	74.22	4.14
Итого	696.00	3084.17	2490.41	563.76				647.67		647.67	647.67	647.67	647.67	647.67	647.67	647.67	647.67					119.96

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Общ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Общщ, рассчитанное по среднему: 0 час
 Объем теплоснабжения Узлп, рассчитанный по среднему: 0 час
 Период расчета по Договору: 0 час
 Период превышения 12: 0,61 Гкал

Корректировка на температуру холодной воды: 1,08 °C
 Итого к расчету по приборам Учета (с учетом корректировки): 119,35 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Общщ.: 663,83 м.куб.
 Объем потребленного теплоснабжения Узлп изл.: 663,83 м.куб.



Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента):
 ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСВЯТЬ»
 Представитель теплопоставляющей организации:
ОТЧЕТ ПРИНЯТ 4-03 2020 Г
ЧЕРНОКОХОВА Н Х