

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Март 2020

Абонент:	ООО "ЖКС № 2 Невского района"	Договор:	8820 038.1	Телефон:		Узел учета:	Общий
Адрес:	Бабужина ул. д. 103, лит. О	Спринт-адрес:		Телефон:		Код УТЭ:	23600
Обслуживающая организация:	ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"	Телефон:		Схема подключения:	2-х трубная схема	График:	150/70
Установленные приборы:	ВКГ-7 № 206091	Счетчик:	03.12.2021	Режим (схема):	Преобразователя:		
Вычислитель:	БКГ-7 № 206091	расходомер:	СмЛ=	Термопреобр.:	КТСЛ-Н		
Подающий трубопровод (M1)		ПРЭМ	0,067	КТСЛ-Н	КТСЛ-Н		
Обратный трубопровод (M2)		ПРЭМ	0,067	КТСЛ-Н	КТСЛ-Н		
Подающий ГВС (M3)		ПРЭМ	0,067	30			
Циркуляционный ГВС (M4)		ПРЭМ	0,067	30			
Подпиточный трубопровод (Vn)							
Расчетный алгоритм:							

Дата	ТМ	НС	Учет отопления (ТВ-1)				Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2020 по 22.03.2020				Контроль ГВС (ТВ-2)											
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dv (изнал)	Уходпит	T3	T4	P3	P4	Обощ
23.02.2020	24,00		93,11	74,63	18,48	76,04	42,22	33,82		17,10	17,56	17,10	17,56	17,56	17,56		75,85					3,93
24.02.2020	24,00*		91,86	73,22	18,64	75,99	41,86	34,13		17,85	18,34	17,85	18,34	18,34	18,34		75,73					3,92
25.02.2020	24,00		91,27	73,73	17,54	76,80	42,05	34,75		16,57	17,02	16,57	17,02	17,02	17,02		76,57					3,91
26.02.2020	24,00		91,84	73,51	18,33	79,08	42,65	36,43		17,28	17,81	17,28	17,81	17,81	17,81		79,10					4,13
27.02.2020	24,00*		90,93	73,46	17,47	80,79	43,15	37,64		16,46	16,93	16,46	16,93	16,93	16,93		80,45					4,18
28.02.2020	24,00		90,53	73,31	17,22	80,72	43,08	37,64		16,10	16,57	16,10	16,57	16,57	16,57		80,40					4,15
29.02.2020	24,00*		90,52	73,18	17,34	80,91	43,06	37,85		16,29	16,73	16,29	16,73	16,73	16,73		80,52					4,18
01.03.2020	24,00		94,14	73,66	20,48	80,92	43,30	37,62		19,56	20,12	19,56	20,12	20,12	20,12		80,52					4,18
02.03.2020	24,00		92,95	76,02	16,93	81,04	44,23	36,81		15,62	16,05	15,62	16,05	16,05	16,05		80,71					4,43
03.03.2020	24,00		92,04	75,40	16,64	79,94	43,84	36,10		15,29	15,72	15,29	15,72	15,72	15,72		79,22					4,06
04.03.2020	24,00		93,17	74,99	18,18	76,59	42,48	34,11		16,93	17,35	16,93	17,35	17,35	17,35		76,21					4,03
05.03.2020	24,00*		91,51	75,59	19,28	76,40	42,55	33,85		17,79	18,25	17,79	18,25	18,25	18,25		75,49					3,77
06.03.2020	24,00		91,51	75,07	16,44	76,01	42,47	33,54		14,99	15,37	14,99	15,37	15,37	15,37		75,68					3,85
07.03.2020	24,00*		91,56	74,27	17,29	76,18	42,09	34,09		16,05	16,46	16,05	16,46	16,46	16,46		75,76					3,79
08.03.2020	24,00		91,51	75,03	16,48	76,05	42,24	33,81		15,13	15,51	15,13	15,51	15,51	15,51		75,65					3,94
09.03.2020	24,00*		93,31	74,67	18,64	75,94	42,11	33,83		17,31	17,75	17,31	17,75	17,75	17,75		74,08					3,79
10.03.2020	24,00		94,27	75,34	18,93	74,62	42,07	32,55		17,54	18,00	17,54	18,00	18,00	18,00		72,94					3,86
11.03.2020	24,00*		93,97	75,19	18,78	73,10	41,65	31,45		17,33	17,72	17,33	17,72	17,72	17,72		72,88					3,74
12.03.2020	24,00*		92,71	75,39	17,32	73,12	41,74	31,38		15,95	16,31	15,95	16,31	16,31	16,31		72,91					3,63
13.03.2020	24,00		92,01	74,48	17,53	73,17	41,44	31,73		16,17	16,56	16,17	16,56	16,56	16,56		72,82					3,65
14.03.2020	24,00*		91,20	71,92	19,28	73,37	40,39	32,98		18,00	18,42	18,00	18,42	18,42	18,42		73,20					3,79
15.03.2020	24,00		92,29	71,70	20,59	73,16	39,98	33,18		19,35	19,80	19,35	19,80	19,80	19,80		72,92					3,89
16.03.2020	24,00		93,29	73,70	19,59	73,75	40,68	33,07		18,57	19,01	18,57	19,01	19,01	19,01		73,55					3,88
17.03.2020	24,00*		92,90	74,08	18,82	73,37	40,74	32,63		17,58	18,01	17,58	18,01	18,01	18,01		73,36					3,80
18.03.2020	24,00		94,62	75,72	18,90	73,12	41,37	31,75		17,48	17,90	17,48	17,90	17,90	17,90		72,86					3,79
19.03.2020	24,00*		92,93	75,21	17,72	72,83	41,29	31,54		16,84	17,22	16,84	17,22	17,22	17,22		72,70					3,66
20.03.2020	24,00		93,16	74,73	18,43	73,16	41,22	31,94		17,58	17,99	17,58	17,99	17,99	17,99		73,07					3,74
21.03.2020	24,00		91,69	73,41	18,28	73,09	40,57	32,52		17,54	17,97	17,54	17,97	17,97	17,97		72,78					3,72
22.03.2020	24,00*		92,56	72,58	19,98	73,11	40,20	32,91		19,24	19,69	19,24	19,69	19,69	19,69		72,83					3,85
Среднее	24,00		92,51	74,25	18,26	75,94	41,96	33,99		17,09	17,52	17,09	17,52	17,52	17,52		75,66					3,91
Итого	696,00		2682,72	2153,19	529,53					495,49	508,14	495,49	508,14	508,14	508,14							113,39

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vn, т	Обощ, Ккал	Треб, ч

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему: 0 час

Объем теплоснабжения Указ, рассчитанный по среднему: 0 час

Период расчета по договору: 0 час

Период превышения U2:

Корректировка на температуру холодной воды: 1,08 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 0,57 ккал

Количество потребленной тепловой энергии Общц: 112,82 Ккал

Объем потребленного теплоснабжения Указ: 508,14 м.куб.



Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

Отчет принят 12.05.2020г. ЧЕРНОМОХОВА Д.Х.