

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Март 2020

Абонент: ООО "ЖКС №2 Невского района"
 Адрес: Бабушкина ул, д. 42, корп. 1, лит. А ИТПЗ
 Обслуживающая организация:
 Источник: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 13661.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УТЭ:

Отопление
 33002

Установленные приборы: ВКГ-7 № 207775
 Вычислитель: ПРЭМ-32-D
 Подающий трубопровод (М1) ПРЭМ-32-D
 Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ-32-D
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Vп)
 Расчетный алгоритм:

Схема подключения: 2-х трубная схема
 Приборы УТЭ поверены до: 03.12.2021
 Термопреобр.: КТСП-Н
 КТСП-Н

Режим (схема):
 Преобр.давления:

График: 150/70

Зима:	Qот = 0,2795	Qвент. = 0	Qтех. = 0	Qгвс.гв = 0	Qгвс.ср = 0	Qгвс.м = 0
Лето:	Qот = 0	Qвент. = 0	Qтех. = 0	Qгвс.гв = 0	Qгвс.ср = 0	Qгвс.м = 0
Гор =	83,85	Гвент. = 0	Гтех. = 0	Ггвс.гв = 0	Ггвс.ср = 0	Ггвс.м = 0

Дата	Тп час	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)				Т3 °C	Т4 °C	Р3 кгс/см2	Р4 кгс/см2	Обобщ Гкал
			М1 Т	М2 Т	DM Т	Т1 °C	Т2 °C	DT °C	Р1 кгс/см2	Р2 кгс/см2	М3 Т	М4 Т	DM Т	V3 М3	V4 М3	dv (излив) М3					
23.02.2020	24.00		103,76	103,76	0,00	76,26	45,81	30,45												3,16	
24.02.2020	24.00		101,95	101,95	0,00	76,20	45,47	30,73												3,14	
25.02.2020	24.00		101,94	101,94	0,00	77,02	45,35	31,67												3,23	
26.02.2020	24.00		101,80	101,80	0,00	79,15	45,58	33,57												3,42	
27.02.2020	24.00		101,76	101,76	0,00	80,84	45,92	34,92												3,56	
28.02.2020	24.00		101,31	101,31	0,00	80,76	45,84	34,92												3,54	
29.02.2020	24.00		101,67	101,67	0,00	80,95	45,92	35,03												3,56	
01.03.2020	24.00		103,08	103,08	0,00	80,94	46,33	34,61												3,57	
02.03.2020	24.00		105,00	105,00	0,00	81,11	47,21	33,90												3,56	
03.03.2020	24.00		104,17	104,17	0,00	80,00	46,73	33,27												3,47	
04.03.2020	24.00		103,84	103,84	0,00	76,60	45,36	31,24												3,25	
05.03.2020	24.00		104,79	104,79	0,00	76,48	45,79	30,69												3,22	
06.03.2020	24.00		103,81	103,81	0,00	76,16	45,54	30,62												3,18	
07.03.2020	24.00		103,09	103,09	0,00	76,27	45,49	30,78												3,17	
08.03.2020	24.00		104,04	104,04	0,00	76,20	45,78	30,42												3,17	
09.03.2020	24.00		103,70	103,70	0,00	76,15	45,79	30,36												3,15	
10.03.2020	24.00		104,44	104,44	0,00	74,86	45,34	29,32												3,06	
11.03.2020	24.00		104,15	104,15	0,00	73,17	45,08	28,09												2,92	
12.03.2020	24.00		104,40	104,40	0,00	73,19	45,21	27,98												2,92	
13.03.2020	24.00		103,26	103,26	0,00	73,32	44,90	28,42												2,93	
14.03.2020	24.00		100,09	100,09	0,00	73,49	43,53	29,86												3,00	
15.03.2020	24.00		100,59	100,59	0,00	73,24	43,02	30,22												3,04	
16.03.2020	24.00		102,32	102,32	0,00	73,84	43,58	30,26												3,10	
17.03.2020	24.00		102,45	102,45	0,00	73,42	43,47	29,95												3,07	
18.03.2020	24.00		104,38	104,38	0,00	73,21	44,06	29,15												3,04	
19.03.2020	24.00		103,76	103,76	0,00	72,95	44,01	28,94												3,00	
20.03.2020	24.00		102,97	102,97	0,00	73,25	44,08	29,17												3,00	
21.03.2020	24.00		101,60	101,60	0,00	73,18	43,22	29,96												3,04	
22.03.2020	24.00		101,30	101,30	0,00	73,17	42,86	30,31												3,07	
Среднее	24.00		102,95	102,95	0,00	76,05	45,05	31,00												3,19	
Итого	696,00		2985,42	2985,42	0,00															92,55	

Дата, время	М1, т	М2, т	М3, т	М4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Обобщ, Гкал	Траб, ч

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему: 0 час
 Объем теплоснабжения Указ, рассчитанный по среднему: 0 час
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2: Гкал
 Корректировка на температуру холодной воды: 1,08 °C
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 0 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Общц: 92,55 Гкал
 Объем потребленного теплоснабжения Указ: м.куб. 3,19



Представитель теплоснабжающей организации
ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25.03.2020
ЧЕРТОНОВА ДХ

Филиал ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
ТУП "ТЭК" "ЭНЕРГ ОБСЛУЖИВАНИЕ"